(ಕಂಪನಿಯ ಉಪಯೋಗಕ್ಕಾಗಿ)

[illegible] LT2(a)

ಪಾಯಿಂಟು/ಮೋಟಾರುಗಳ ಒಟ್ಟು ಸಂಖ್ಯೆ

ಒಟ್ಟು ಸಂಪರ್ಕ ಪ್ರಮಾಣ 1KW

ಫೇಸ್ ಮೇಲೆ ಸಂಪರ್ಕ ಪ್ರಮಾಣ ಅ) .... ಆ) .... ಇ) ....

ವಿತರಣಾ ಟ್ರಾನ್ಸ್‌ಫಾರ್ಮರುಗಳು

ಇರುವ ಸ್ಥಳ ಚಿಕ್ಕೋಲೆ

ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಪ್ರಮಾಣ 11KV

ಸಾಮರ್ಥ್ಯ 63KVA

ಸಂಪರ್ಕ ಪ್ರಮಾಣ 1KW

ಮಾಪಕ

ಮಾದರಿ ಮತ್ತು ತಯಾರಿಕೆ L&G

ಸಾಮರ್ಥ್ಯ 5-30A

ಪ್ರಾರಂಭದ ರೀಡಿಂಗ್ 00000.2

ಇತರೆ SL. NO - CC0707126

ಮಾಪಕವನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಮೊಹರು ಮಾಡಿದೆಯೆ .... ಹೌದು

ಮಾಪಕ ಟರ್ಮಿನಲ್ ಕವರನ್ನು ಮೊಹರು ಮಾಡಿದೆಯೆ ....

ಕಟ್‌ಔಟ್ ಮೊಹರು ಮಾಡಿದೆಯೆ ....

ಈ ಇನ್‌ಸ್ಟಲೇಷನ್ ವೈರಿಂಗ್ ....

ನಿಯಮಗಳಿಗೆ ಅನುಸಾರವಾಗಿದೆಯೆ ....

ಯಾವುದಾದರೂ ನ್ಯೂನತೆಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಲಾಗಿದೆಯೆ ಇಲ್ಲ

ಮಾಪಕ ಆವರ್ತವನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆಯೆ? .... ಹೌದು

ಸರಿಯಾಗಿದೆಯೆ ಮತ್ತು ಅದು ....

ಮಾಪಕ ಕಾರ್ಡನ್ನು ಹಾಕಿದೆಯೆ ....

ಆರ್.ಆರ್. ಸಂ. ಬರೆಯಲಾಗಿದೆಯೇ? .... ಹೌದು

ಮಾಪಕವನ್ನು, ಹಾಕಿರುವುದನ್ನು, ಸರಿಯಾಗಿದೆಯೇ? ....

ಪುಸ್ತಕ ಸಂಖ್ಯೆ ....

ಇನ್‌ಸ್ಟಲೇಷನ್ ಸಂಖ್ಯೆ CKOL-47880

ಸಂಪರ್ಕ ದಿನಾಂಕ 31-12-22

ಸಂಪರ್ಕ .... ಹೊಸದು

ಹೊಸ .... —

ಟ್ಯಾಪಿಂಗ್ .... —

ದೂರವಾಣಿ ಟ್ಯಾಪಿಂಗ್ ....

ಯಾವ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಕಂಬದಿಂದ ....

ಈ ಆರ್. ಆರ್. ಸಂಖ್ಯೆ ಹತ್ತಿರದ್ದು CKOL-21

ಮಾಪಕ ಓದುವ ದಿನಾಂಕ ....

ಸೇವಾ ಮಾರ್ಗ O/H

ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಸಿಯು/ಎ CU

ಕೇಬಲ್ ಡಬ್ಲ್ಯೂ.ಪಿ./ವಿಐಆರ್/ಪಿವಿಸಿ —

ಕೊಳವೆ ಇದೆ

ಅರ್ಥಿಂಗ್ ಇದೆ

ಬರಿಯಲ್ ಫ್ಯೂಸ್ 32A

ಕಟ್‌ಔಟ್ —

ಸಂಪರ್ಕ ಸೇವೆ ದೂರ 15m

ಪರೀಕ್ಷೆ

ಫೇಸುಗಳ ಮಧ್ಯೆ ∞

ಫೇಸ್‌ನಿಂದ ನೆಲಕ್ಕೆ ∞

ನ್ಯೂಟ್ರಲ್‌ನಿಂದ ನೆಲಕ್ಕೆ ∞

ದೃಢೀಕರಿಸುವುದೇನೆಂದರೆ, ನಾನು ಸ್ಥಾವರವನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಿದ್ದೇನೆ.

(ಗ್ರಾಹಕರ ಸಹಿ)

(ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ/ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಲಹೆಗಾರರ ಸಹಿ)

ಇಂಜಿನಿಯರು

ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿಗಳು (ವಿ)
ಕಾ. ಮತ್ತು ಪಾ. ಶಾಖೆ
ಸೆಸ್ಕ್, ಅರೇಹಳ್ಳಿ

ವಾಸದ ಮನೆ, ಅಂಗಡಿ, ಕಛೇರಿ, ಹೋಟೆಲು, ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್, ಚಲನಚಿತ್ರ ಮಂದಿರ, ಆಸ್ಪತ್ರೆ, ಧಾರ್ಮಿಕ, ಶೈಕ್ಷಣಿಕ, ಕೈಗಾರಿಕೆ (ವಿವರಿಸಿ) ಕೃಷಿ ಪಂಪಿಂಗ್, ಇತ ಪಂಪಿಂಗ್, (ವಿವರಿಸಿ) ಗೃಹ ಕೈಗಾರಿಕೆ, (ವಿವರಿಸಿ), ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಸಿರಿ.

ಕಛೇರಿ ಉಪಯೋಗಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ

ಮಂಜೂರಾತಿ ಸಂಖ್ಯೆ ....

ಖಾತೆ ಪುಸ್ತಕ ಪುಟ ಸಂಖ್ಯೆ ....

ಖಾತೆ ಸಂಖ್ಯೆ ....

ಕಾರ್ಯ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ ಮತ್ತು ದಿನಾಂಕ

ಇನ್‌ಸ್ಟಲೇಷನ್ ....

ಸಂಪರ್ಕ ಸಂಖ್ಯೆ

ಪರೀಕ್ಷಿಸಿದೆ