(ಕಂಪನಿಯ ಉಪಯೋಗಕ್ಕಾಗಿ)

	LT2a(ii)	ಆರ್.ಆರ್.ನಂ.ಬರೆಯಲಾಗಿದೆಯೇ?	ಹೌದು
ಆವರಣದ ಮಾದರಿ		ಮಾಪಕದಲ್ಲಿ ಹಾಳೆಯನ್ನು ಇಡಲಾಗಿದೆಯೇ?	
ಪಾಯಿಂಟು/ಮೋಟಾರುಗಳ ಒಟ್ಟು ಸಂಖ್ಯೆ		ಪುಸ್ತಕ ಸಂಖ್ಯೆ	
ಒಟ್ಟು ಸಂಪರ್ಕ ಪ್ರಮಾಣ	1KW	ಇನ್‌ಸ್ಟಲೇಷನ್ ಸಂಖ್ಯೆ	B-48238
ಫೇಜ್ ಮೇಲೆ ಸಂಪರ್ಕ ಪ್ರಮಾಣ ಅ)	/	ಸಂಪರ್ಕ ದಿನಾಂಕ	1-3-2023
ಆ)			
ಇ)		ಸಂಪರ್ಕ	
ವಿತರಣಾ ಟ್ರಾನ್ಸ್‌ಫಾರ್ಮರುಗಳು		ಹೊಸ	ಹೊಸದು
ಇರುವ ಸ್ಥಳ	ಗಿಳಿಯಾಕೆ	ಟ್ಯಾಪಿಂಗ್	—
ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಪ್ರಮಾಣ	11KV	ದೂರವಾಣಿ ಕ್ರಾಸಿಂಗ್	—
ಸಾಮರ್ಥ್ಯ	25KVA	ಯಾವ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಕಂಬದಿಂದ	
ಸಂಪರ್ಕ ಪ್ರಮಾಣ	1KW	ಈ ಆರ್. ಆರ್. ಸಂಖ್ಯೆ ನಂತರದ್ದು	B-397
ಮಾಪಕ		ಮಾಪಕ ಓದುವ ದಿನಾಂಕ	01/4
ಮಾದರಿ ಮತ್ತು ತಯಾರಿಕೆ	L&G	ಸೇವಾ ಮಾರ್ಗ	CU
ಸಾಮರ್ಥ್ಯ	5-30A	ಕಂಟಕ್ಟರ್ ಸಿಯು/ಎ	
ಪ್ರಾರಂಭದ ರಿಡೀಂಗ್	00000.0	ಕೇಬಲ್ ಡಬ್ಲ್ಯೂಪಿ/ವಿಐಆರ್/ಸಿಟಿಎನ್	—
ಇತರೆ SL NO- 40709726		ಕೊಳವೆ	ಇದೆ
ಮಾಪಕವನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಮೊಹರು ಮಾಡಿದೆಯೆ		ಅರ್ಥಿಂಗ್	ಇದೆ
ಮಾಪಕ ಟರ್ಮಿನಲ್ ಕವರನ್ನು ಮೊಹರು ಮಾಡಿದೆಯೆ	ಹೌದು	ಏರಿಯಲ್ ಫ್ಯೂಸ್	32A
ಕಟ್‌ಔಟ್ ಮೊಹರು ಮಾಡಿದೆಯೆ		ಕಟ್‌ಔಟ್	—
ಈ ಇನ್‌ಸ್ಟಲೇಷನ್ ವೈರಿಂಗ್		ಸಂಪರ್ಕ ಸೇವೆ ದೂರ	15m
ನಿಯಮಗಳಿಗೆ ಅನುಸಾರವಾಗಿದೆಯೆ			
ಯಾವುದಾದರೂ ನ್ಯೂನತೆಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಲಾಗಿದೆಯೆ	ಇಲ್ಲ	ಪರೀಕ್ಷೆ	
ಮಾಪಕ ಆವರ್ತವನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆಯೆ?	ಹೌದು	ಫೇಸುಗಳ ಮಧ್ಯೆ	∞
ಸರಿಯಾಗಿದೆಯೆ ಮತ್ತು ಅದು		ಫೇಸ್‌ನಿಂದ ನೆಲಕ್ಕೆ	∞
ಮಾಪಕ ಕಾರ್ಡನ್ನು ಹಾಕಿದೆಯೆ		ನ್ಯೂಟ್ರಲ್‌ನಿಂದ ನೆಲಕ್ಕೆ	∞

ದೃಢೀಕರಿಸುವುದೇನೆಂದರೆ, ನಾನು ಸ್ಥಾವರವನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಿದ್ದೇನೆ.

(ಗ್ರಾಹಕರ ಸಹಿ) (ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ/ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಲಹೆಗಾರರ ಸಹಿ) ಶಾಖಾ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು (ಎ.) ಕಾ. ಮತ್ತು ಪಾ. ಶಾಖೆ ಇಂಜಿನಿಯರು ಸೆಸ್ ಅರೇಹಳ್ಳಿ

ROSHAN ELECTRICAL

ಶ್ರೀ ಮೃತ್ಯುಂಜಯೇಶ್ವರ ಕೃಪಾ ಪ್ರಾಪ್ತ (ಪ್ರಾಪ್ತಿಯ) ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್, ಚಲನಚಿತ್ರ ಮಂದಿರ, ಆಸ್ಪತ್ರೆ, ಧಾರ್ಮಿಕ, ಶೈಕ್ಷಣಿಕ, ಕೈಗಾರಿಕೆ (ವಿವರಿಸಿ) ಕೃಷಿ ಪಂಪಿಂ
ಹಿರಿಯಾಟ ಪಂಪಿಂಗ್, (ವಿವರಿಸಿ) ಗೃಹಬಳಕೆಯಲ್ಲಿ (ವಿವರಿಸಿ) ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಸಿರಿ.

ಕಛೇರಿ ಉಪಯೋಗಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ

ಮಂಜೂರಾತಿ ಸಂಖ್ಯೆ .....

ಖಾತೆ ಪುಸ್ತಕ ಪುಟ ಸಂಖ್ಯೆ .....

ಕಾರ್ಯ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ ಮತ್ತು ದಿನಾಂಕ

ಖಾತೆ ಸಂಖ್ಯೆ .....

ಇನ್‌ಸ್ಟಲೇಷನ್