

(ಕಂಪನಿಯ ಉಪಯೋಗಕ್ಕಾಗಿ)

ಆವರಣದ ಮಾದರಿ
ಪಾಯಿಂಟು/ಮೋಟಾರುಗಳ ಒಟ್ಟು ಸಂಖ್ಯೆ
ಒಟ್ಟು ಸಂಪರ್ಕ ಪ್ರಮಾಣ
ಫೇಜ್ ಮೇಲೆ ಸಂಪರ್ಕ ಪ್ರಮಾಣ

ವಿತರಣಾ ಟ್ರಾನ್ಸ್‌ಫಾರ್ಮರುಗಳು
ಇರುವ ಸ್ಥಳ
ವೊಲ್ಟೇಜ್ ಪ್ರಮಾಣ
ಸಾಮರ್ಥ್ಯ
ಸಂಪರ್ಕ ಪ್ರಮಾಣ

ಮಾಪಕ
ಮಾದರಿ ಮತ್ತು ತಯಾರಿಕೆ
ಸಾಮರ್ಥ್ಯ
ಪ್ರಾರಂಭದ ರಿಡಿಲಿಂಗ್

ಇತರೆ
ಮಾಪಕವನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಮೊಹರು ಮಾಡಿದೆಯೆ
ಮಾಪಕ ಟರ್ಮಿನಲ್ ಕವರನ್ನು ಮೊಹರು ಮಾಡಿದೆಯೆ
ಕಟ್‌ಜಾಟ್ ಮೊಹರು ಮಾಡಿದೆಯೆ
ಈ ಇನ್‌ಸ್ಟಲೇಷನ್ ವೈರಿಂಗ್
ನಿಯಮಗಳಿಗೆ ಅನುಸಾರವಾಗಿದೆಯೆ
ಯಾವುದಾದರೂ ನ್ಯೂನತೆಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಲಾಗಿದೆಯೆ
ಮಾಪಕ ಆವರ್ತವನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆಯೆ?
ಸರಿಯಾಗಿದೆಯೆ ಮತ್ತು ಅದು
ಮಾಪಕ ಕಾರ್ಡನ್ನು ಹಾಕಿದೆಯೆ

LT 21a)
2KW
1100KVA
100KVA
2KW

LfL
5-30A
00000.2

ಆರ್.ಆರ್.ನಂ.ಬರೆಯಲಾಗಿದೆಯೇ?
ಮಾಪಕದಲ್ಲಿ ಹಾಳೆಯನ್ನು ಇಡಲಾಗಿದೆಯೇ?
ಪುಸ್ತಕ ಸಂಖ್ಯೆ
ಇನ್‌ಸ್ಟಲೇಷನ್ ಸಂಖ್ಯೆ
ಸಂಪರ್ಕ ದಿನಾಂಕ
ಸಂಪರ್ಕ

ಹೊಸ
ಟಾಪಿಂಗ್
ದೂರವಾಣಿ ಕ್ರಾಸಿಂಗ್
ಯಾವ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಕಂಬದಿಂದ
ಈ ಆರ್. ಆರ್. ಸಂಖ್ಯೆ ನಂತರದ್ದು
ಮಾಪಕ ಓದುವ ದಿನಾಂಕ
ಸೇವಾ ಮಾರ್ಗ
ಕಂಟಕ್ಟರ್ ಸಿಯು/ಎ
ಕೇಬಲ್ ಡಬ್ಬಲ್‌ಪಿ/ವಿಐಆರ್/ಸಿಟಿಎನ್
ಕೊಳವೆ
ಅರ್ಥಿಂಗ್
ವಿರಿಯಲ್ ಪ್ಯೂಸ್
ಕಟ್‌ಜಾಟ್
ಸಂಪರ್ಕ ಸೇವೆ ದೂರ

ಪರೀಕ್ಷೆ
ಫೇಸುಗಳ ಮಧ್ಯೆ
ಫೇಸ್‌ನಿಂದ ನೆಲಕ್ಕೆ
ನ್ಯೂಟ್ರಲ್‌ನಿಂದ ನೆಲಕ್ಕೆ

ದೃಢೀಕರಿಸುವುದೇನೆಂದರೆ, ನಾನು ಸ್ಥಾವರವನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಿದ್ದೇನೆ.

ಇ.ಹೆಚ್.ಎಚ್.

B-48458
11-4-2023

ಜನತೆಯು

A-10874

OH

CU

ಇದೇ

ಇವ

32A

16m

∞

∞

∞

A. K. Lakshmi
(ಗ್ರಾಹಕರ ಸಹಿ)

(ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ/ತಾಂತ್ರಿಕ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್‌ಗಾರರ ಸಹಿ)

ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿಗಳು (ಎ)

ಕಾ. ಮತ್ತು ಪಾ. ಇಂಜಿನಿಯರ್

ಸದ ಮನೆ, ಅಂಗಡಿ, ಕಛೇರಿ, ಹೊಟೆಲು, ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್, ಚಲನಚಿತ್ರ ಮಂದಿರ, ಆಸ್ಪತ್ರೆ, ಧಾರ್ಮಿಕ, ಶೈಕ್ಷಣಿಕ, ಕೈಗಾರಿಕೆ (ವಿವರಿಸಿ) ಕೈ ಪಂ. ಒಂಪಿಂಗ್, (ವಿವರಿಸಿ) ಗೃಹ ಕೈಗಾರಿಕೆ, (ವಿವರಿಸಿ), ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಸಿರಿ.

ಪ್ರತಿ ಕಛೇರಿ ಉಪಯೋಗಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ
07323