(ಕಂಪನಿಯ ಉಪಯೋಗಕ್ಕಾಗಿ)

ಆವರಣದ ಮಾದರಿ	LT4(a)	ಆರ್.ಆರ್.ಸಂ.ಬರೆಯಲಾಗಿದೆಯೇ?	ಹೌದು
ಪಾಯಿಂಟು/ಮೋಟಾರುಗಳ ಒಟ್ಟು ಸಂಖ್ಯೆ		ಮಾಪಕದಲ್ಲಿ ಹಾಳೆಯನ್ನು ಇಡಲಾಗಿದೆಯೇ?	
ಒಟ್ಟು ಸಂಪರ್ಕ ಪ್ರಮಾಣ	5HP	ಪುಸ್ತಕ ಸಂಖ್ಯೆ	
ಫೇಜ್ ಮೇಲೆ ಸಂಪರ್ಕ ಪ್ರಮಾಣ	ಅ)	ಇನ್‌ಸ್ಟಲೇಷನ್ ಸಂಖ್ಯೆ	GMAIP-48435
	ಆ)	ಸಂಪರ್ಕ ದಿನಾಂಕ	11-4-2023
	ಇ)	ಸಂಪರ್ಕ	
ವಿತರಣಾ ಟ್ರಾನ್ಸ್‌ಫಾರ್ಮರುಗಳು		ಹೊಸ	ಹೊಸದು
ಇರುವ ಸ್ಥಳ	ಅಮರೇಶ್ವರ್ ನಾಯಿತ್	ಟ್ಯಾಪಿಂಗ್	—
ವೊಲ್ಟೇಜ್ ಪ್ರಮಾಣ	11KV	ದೂರವಾಣಿ ಕ್ರಾಸಿಂಗ್	—
ಸಾಮರ್ಥ್ಯ	25KVA	ಯಾವ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಕಂಬದಿಂದ	
ಸಂಪರ್ಕ ಪ್ರಮಾಣ	5HP	ಈ ಆರ್. ಆರ್. ಸಂಖ್ಯೆ ನಂತರದ್ದು	GMAIP-32244
ಮಾಪಕ		ಮಾಪಕ ಓದುವ ದಿನಾಂಕ	
ಮಾದರಿ ಮತ್ತು ತಯಾರಿಕೆ		ಸೇವಾ ಮಾರ್ಗ	OH
ಸಾಮರ್ಥ್ಯ	DC	ಕಂಟಕ್ಟರ್ ಸಿಯು/ಎ	CU
ಪ್ರಾರಂಭದ ರಿಡೀಂಗ್		ಕೇಬಲ್ ಡಬ್ಲ್ಯೂಪಿ/ವಿಐಆರ್/ಸಿಟಿಎನ್	—
ಇತರೆ		ಕೊಳವೆ	ಇದೆ
ಮಾಪಕವನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಮೊಹರು ಮಾಡಿದೆಯೆ		ಅರ್ಥಿಂಗ್	ಇದೆ
ಮಾಪಕ ಟರ್ಮಿನಲ್ ಕವರನ್ನು ಮೊಹರು ಮಾಡಿದೆಯೆ	ಹೌದು	ಏರಿಯಲ್ ಪ್ರೂಸ್	32A
ಕಟ್‌ಜೌಟ್ ಮೊಹರು ಮಾಡಿದೆಯೆ		ಕಟ್‌ಜೌಟ್	—
ಈ ಇನ್‌ಸ್ಟಲೇಷನ್ ವೈರಿಂಗ್		ಸಂಪರ್ಕ ಸೇವೆ ದೂರ	20m
ನಿಯಮಗಳಿಗೆ ಅನುಸಾರವಾಗಿದೆಯೆ			
ಯಾವುದಾದರೂ ನ್ಯೂನತೆಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಲಾಗಿದೆಯೆ	ಇಲ್ಲ	ಪರೀಕ್ಷೆ	
ಮಾಪಕ ಆವರ್ತವನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆಯೆ?		ಫೇಸುಗಳ ಮಧ್ಯೆ	∞
ಸರಿಯಾಗಿದೆಯೆ ಮತ್ತು ಅದು	ಹೌದು	ಫೇಸ್‌ನಿಂದ ನೆಲಕ್ಕೆ	∞
ಮಾಪಕ ಕಾರ್ಡನ್ನು ಹಾಕಿದೆಯೆ		ನ್ಯೂಟ್ರಲ್‌ನಿಂದ ನೆಲಕ್ಕೆ	∞

ದೃಢೀಕರಿಸುವುದೇನೆಂದರೆ, ನಾನು ಸ್ಥಾವರವನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಿದ್ದೇನೆ.

SHRI ELECTRICALS
Govt. Electrical Contractor
Lic. No. 01978HSN
AREHALLI Tq. Hirekerur Taluk
Mob: 9901353975

(ಗ್ರಾಹಕರ ಸಹಿ) (ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ/ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಲಹೆಗಾರರ ಸಹಿ) ಶಾಖಾ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು (ಕಾ. ಮತ್ತು ಪಾಲಿಸಿ)

ವಾಸದ ಮನೆ, ಅಂಗಡಿ, ಕಛೇರಿ, ಹೊಟೆಲು, ರೆಸ್ಟೊರೆಂಟ್, ಚಲನಚಿತ್ರ ಮಂದಿರ, ಆಸ್ಪತ್ರೆ, ಧಾರ್ಮಿಕ, ಶೈಕ್ಷಣಿಕ, ಕೈಗಾರಿಕೆ (ವಿವರಿಸಿ) ಪಂಪಿಂಗ್, (ವಿವರಿಸಿ) ಗೃಹ ಕೈಗಾರಿಕೆ, (ವಿವರಿಸಿ), ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಸಿರಿ.

ಕಛೇರಿ ಉಪಯೋಗಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ

ಮಂಜೂರಾತಿ ಸಂಖ್ಯೆ .....

ಖಾತೆ ಪುಸ್ತಕ ಪುಟ ಸಂಖ್ಯೆ

.....