(ಕಂಪನಿಯ ಉಪಯೋಗಕ್ಕಾಗಿ)

ಆವರಣದ ಮಾದರಿ	LT2(a)	ಆರ್.ಆರ್.ನಂ.ಬರೆಯಲಾಗಿದೆಯೇ?	ಹೌದು
ಪಾಯಿಂಟು/ಮೋಟಾರುಗಳ ಒಟ್ಟು ಸಂಖ್ಯೆ		ಮಾಪಕದಲ್ಲಿ ಹಾಳೆಯನ್ನು ಇಡಲಾಗಿದೆಯೇ?	
ಒಟ್ಟು ಸಂಪರ್ಕ ಪ್ರಮಾಣ	1KW	ಪುಸ್ತಕ ಸಂಖ್ಯೆ	
ಫೇಜ್ ಮೇಲೆ ಸಂಪರ್ಕ ಪ್ರಮಾಣ ಅ)	/	ಇನ್‌ಸ್ಟಲೇಷನ್ ಸಂಖ್ಯೆ	MS-48457
ಆ)		ಸಂಪರ್ಕ ದಿನಾಂಕ	11-4-23
ಇ)		ಸಂಪರ್ಕ	
ವಿತರಣಾ ಟ್ರಾನ್ಸ್‌ಫಾರ್ಮರುಗಳು		ಹೊಸ	ಹೊಸದು
ಇರುವ ಸ್ಥಳ	ಉಂಬಳಗೋಡು	ಟ್ಯಾಪಿಂಗ್	—
ವೊಲ್ಟೇಜ್ ಪ್ರಮಾಣ	11KV	ದೂರವಾಣಿ ಕ್ರಾಸಿಂಗ್	—
ಸಾಮರ್ಥ್ಯ	25KVA	ಯಾವ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಕಂಬದಿಂದ	—
ಸಂಪರ್ಕ ಪ್ರಮಾಣ	1KW	ಈ ಆರ್. ಆರ್. ಸಂಖ್ಯೆ ನಂತರದ್ದು	MS-410
		ಮಾಪಕ ಓದುವ ದಿನಾಂಕ	
ಮಾಪಕ			
ಮಾದರಿ ಮತ್ತು ತಯಾರಿಕೆ	L&G	ಸೇವಾ ಮಾರ್ಗ	O/H
ಸಾಮರ್ಥ್ಯ	5-30A	ಕಂಟಕ್ಟರ್ ಸಿಯು/ಎ	CU
ಪ್ರಾರಂಭದ ರಿಡೀಂಗ್	ಅಂಅಂಅಂ-ಸಿ	ಕೇಬಲ್ ಡಬ್ಲ್ಯೂಪಿ/ವಿಐಆರ್/ಸಿಟಿಎನ್	—
ಇತರೆ SL NO- CC0722825		ಕೊಳವೆ	ಇದೆ
ಮಾಪಕವನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಮೊಹರು ಮಾಡಿದೆಯೆ	ಹೌದು	ಅರ್ಥಿಂಗ್	ಇದೆ
ಮಾಪಕ ಟರ್ಮಿನಲ್ ಕವರನ್ನು ಮೊಹರು ಮಾಡಿದೆಯೆ		ಏರಿಯಲ್ ಫ್ಯೂಸ್	32A
ಕಟ್‌ಜೌಟ್ ಮೊಹರು ಮಾಡಿದೆಯೆ		ಕಟ್‌ಜೌಟ್	—
ಈ ಇನ್‌ಸ್ಟಲೇಷನ್ ವೈರಿಂಗ್		ಸಂಪರ್ಕ ಸೇವೆ ದೂರ	18m
ನಿಯಮಗಳಿಗೆ ಅನುಸಾರವಾಗಿದೆಯೆ			
ಯಾವುದಾದರೂ ನ್ಯೂನತೆಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಲಾಗಿದೆಯೆ	ಇಲ್ಲ	ಪರೀಕ್ಷೆ	
ಮಾಪಕ ಆವರ್ತವನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆಯೆ?		ಫೇಸುಗಳ ಮಧ್ಯೆ	∞
ಸರಿಯಾಗಿದೆಯೆ ಮತ್ತು ಅದು	ಹೌದು	ಫೇಸ್‌ನಿಂದ ನೆಲಕ್ಕೆ	∞
ಮಾಪಕ ಕಾರ್ಡನ್ನು ಹಾಕಿದೆಯೆ		ನ್ಯೂಟ್ರಲ್‌ನಿಂದ ನೆಲಕ್ಕೆ	∞

ದೃಢೀಕರಿಸುವುದೇನೆಂದರೆ, ನಾನು ಸ್ಥಾವರವನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಿದ್ದೇನೆ.

G R Kanugha
(ಗ್ರಾಹಕರ ಸಹಿ)

(ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ/ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಲಹೆಗಾರರ ಸಹಿ)
ಶ್ರೀ ಮಾರುತಿ ವಿಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ಸ್
ಹೆಸರು ಪರವಾನಿಗೆ ಸಂಖ್ಯೆ
ಮೂಲ್ಯ ಲೇಹಳ್ಳಿ ಬೇಲೂರು ತಾ॥.
ಪೊ : 9480807323

ಶಾಖಾ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು
ಕಾ. ಮತ್ತು ಪಾಂಗಾಳೆರ

ವಾಸದ ಮನೆ, ಅಂಗಡಿ, ಕಛೇರಿ, ಹೊಟೆಲು, ರೆಸ್ಟೊರೆಂಟ್, ಚಲನಚಿತ್ರ ಮಂದಿರ, ಆಸ್ಪತ್ರೆ, ಸಾರ್ವಜನಿಕ, ಶೈಕ್ಷಣಿಕ, ಕೈಗಾರಿಕೆ (ಎವರಿಸಿ) ಕೃಷಿ ಪಂಪಿಂಗ್, (ಎವರಿಸಿ) ಗೃಹ ಕೈಗಾರಿಕೆ, (ಎವರಿಸಿ), ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಸಿರಿ

ಕಛೇರಿ ಉಪಯೋಗಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ

ಮಂಜೂರಾತಿ ಸಂಖ್ಯೆ ..... ಇದಕ್ಕೆ ಪುಸ್ತಕ ಸಂಖ್ಯೆ .....