

ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು

ನಿಗಮ ನಿಲಯ

(ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಸ್ವಾಮ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳಪಟ್ಟಿದೆ)

ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ಎ),

ಎಲ್.ಟಿ.ರೇಟಿಂಗ್ ಉಪವಿಭಾಗ

ಚಾ.ವಿ.ಸ.ನಿ.ಮಂಡ್ಯ

ಮೊಬೈಲ್ :9448994915



CHAMUNDESHWARI ELECTRICITY
SUPPLY CORPORATION LIMITED

(A Government of Karnataka Undertaking)

Assistant Executive Engineer(E),

L.T. Rating Sub Division, CESC

Mandya.

Web Site : www.cescmysore.org

E-mail ID: mandyaltrating@gmail.com

Company identity Number (CIN) ; U40109KA2004SGCO35177

ಕ್ರಮಾಂಕ: ಸಕಾನಿಇಂ(ಎ)/ಸಇಂ(ಎ)/ಎಲ್.ಟಿ.ರೇ/ಮಂಡ್ಯ/ 2022-23/ 1886

ದಿನಾಂಕ: 28/02/2023

ರವರಿಗೆ,

ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ಎ)

ಮದ್ದೂರು ನಗರ ಉಪವಿಭಾಗ

ಚಾ.ವಿ.ಸ.ನಿ.ನಿ ಮದ್ದೂರು

ಮಾನ್ಯರೇ

ವಿಷಯ :- 63KVA ಪರಿವರ್ತಕದ ಪಿ.ಸಿ. ಪರೀಕ್ಷೆಯ ವರದಿ ಸಲ್ಲಿಕೆ

ಉಲ್ಲೇಖ:- ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಮದ್ದೂರು ನಗರ ಉಪವಿಭಾಗ
ವ್ಯಾಪ್ತಿ ರವರ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ: 138 ದಿನಾಂಕ. 27/02/2023

ಮೇಲ್ಕಂಡ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ, ಮದ್ದೂರು ನಗರ ಉಪವಿಭಾಗ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಮೇನೇಜರ್, ಮೆ||
ದಿಲೀಪ್ ಬಿಲ್ಡ್‌ಕಾನ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್, ಟಿ.ಬಿ.ಸರ್ಕಲ್. SHIVA CONVEENTION HALL, ಮದ್ದೂರು ವ್ಯಾಪ್ತಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿಯ
ಬೀದಿ ದೀಪದ ಎಲ್.ಟಿ. ಸ್ಥಾವರ ಸ್ಥಾಪಿಸಿ, 63KVA ಪರಿವರ್ತಕದ (DTC) ಜೊತೆಗೆ ಹೊಸ ಮಂಜೂರಾತಿ 38KW ಇರುವುದನ್ನು
ದಿನಾಂಕ.28/02/2023/ರಂದು ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಪಿ.ಸಿ.ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಮಾಡಲಾಯಿತು, ಸದರಿ ಪಿ.ಸಿ. ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಇದರೊಂದಿಗೆ
ಲಗತ್ತಿಸಿ ಮುಂದಿನ ಕ್ರಮಕ್ಕಾಗಿ ಕಳುಹಿಸಲಾಗಿದೆ.

ತಮ್ಮ ವಿಶ್ವಾಸಿ

ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಭಿಯಂತರರು(ಎ),

ಎಲ್.ಟಿ. ರೇಟಿಂಗ್ ಉಪವಿಭಾಗ,

ಚಾ.ವಿ.ಸ.ನಿ.ನಿ., ಮಂಡ್ಯ

1.ಕಛೇರಿ ಪ್ರತಿ

ನೋಂದಾಯಿತ ಕಛೇರಿ: ನಿಗಮ ಕಾರ್ಯಾಲಯ, ನಂ.29, ವಿಜಯನಗರ, 2ನೇಹಂತ, ಹಿನ್ನಕಲ್, ಮೈಸೂರು -570017

Registered Office: Corporate Office , # 29 , Vijayanagara, 2rd Stage Hinkal, Mysuru-570017



6.3kva DTG P.G.Jest

ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ

ಎಲ್.ಟಿ. ಸ್ಥಾವರಗಳ ಸಿ.ಟಿ. ಅಳವಡಿಕೆಯ ಮಾಪಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿನ ಸಂಪರ್ಕ ಮುಕ್ತದ ಪರೀಕ್ಷೆಗಾಗಿ ಕೋರಿಕೆ ಹಾಗೂ ಪರೀಕ್ಷಾ ವರದಿ

- 1) ಉಪ-ವಿಭಾಗ / ಘಟಕ : Mandya sub-station-01 DAM 2 Section
- 2) ಗ್ರಾಹಕರ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ವಿಳಾಸ : PHILIP EVIDEN LTD
- 3) ಹೊಸ / ಹಾಲಿ : NEW
- 4) ಮಂಜೂರಾದ ಹೊರೆ : 38KW
- 5) ಸಂಪರ್ಕಿತ ಹೊರೆ : 38KVA
- 6) ಕೆಪ್ಪಾಸಿಟರ್‌ಗಳು :
- 7) ಸಿ.ಟಿ. ವಿವರ : ಅ) ತಯಾರಿಕೆ KALVA ಆ) ಕ್ಲಾಸ್ 0.5 ಇ) ಬರ್ಡೆನ್ 3.75 VA

ಈ) ರೇಶಿಯೋ : 10015A, 10015B ಈ)ಕೆ : 20
R-60077#21
ಎ)ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ : A-600775-21 B-600776-21 C-600777-21

- 8) ಸಿ.ಟಿ. ಗಳನ್ನು MRTಯಲ್ಲಿ ಪರೀಕ್ಷಿಸಿದೆಯೇ (ಇದ್ದರೆ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ) ಅಥವಾ ಇಲಾಖಾ ಸರಬರಾಜೆ?

M.R.1 AC/AC/MT LAB/09 P1/2022-23
6535 Date: 20.12.2022

- 9) ಮಾಪಕ ವಿವರಗಳು
ಅ) ತಯಾರಿಕೆ : ETV L&G
ಇ) ಅಂಪ್ಸ್ ಕೆಫ್ : 10 FA
ಉ) ವಿಧ : LGTH 405

ಅ) ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ : P0119661 and P0119664
ಈ) ವೋಲ್ಟೇಜ್ : 3*230 ವೋಲ್ಟೇಜ್
ಉ) ಅವರ್ತ / ಫಲ್ಸ್ : 1000:amp/flux

ಪ್ರಾರಂಭ ರೀಡಿಂಗ್ :-

- 10) ಮಾಪಕವನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಹಾಗೂ ದೂರದಿಂದಲೇ ಗಮನಿಸುವಂತಹ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ (in an accessible) ನಿಗದಿತ ಮಾಪಕ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಅಳವಡಿಸಿದೆಯೇ? Yes
- 11) ಮಾಪಕವನ್ನು ಪೆಟ್ಟಿಗೆಯ ಮುಚ್ಚಳದಲ್ಲಿ Optical Port ಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಪಡೆಯುವ ಅವಕಾಶಕ್ಕಾಗಿ ಕೀಲು ಮೊಹರು ಸಹಿತದ ಮುಚ್ಚಳವಿದೆಯೇ? Yes
- 12) ಭೂಗತ ಕೇಬಲ್ ಒಳಪ್ರವೇಶ ಪೆಟ್ಟಿಗೆಗೆ ಮೊಹರು ಅವಕಾಶವಿದೆಯೇ? Yes
- 13) ಸೀಲಿಂಗ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಮುಖ್ಯ ಸರಬರಾಜು ಭೂಗತ ಮಾರ್ಗಕ್ಕೆ ಮೊಹರು ಸಹಿತದ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಹಾಗೂ ಮಾಪಕ ಪೆಟ್ಟಿಗೆಗೆ ಹೊಂದಿಕೊಂಡಂತೆ ಅವಕಾಶವಿದೆಯೇ? Yes

ದೃಢೀಕರಣ :- ಮೇಲಿನ ಎಲ್ಲಾ ಅಂಶಗಳ ವಿವರಗಳೊಂದಿಗೆ ಪಿ.ಸಿ. ಟೆಸ್ಟ್‌ಗಾಗಿ, ಎಲ್.ಟಿ. ಉಪವಿಭಾಗ ಮೈಸೂರಿಗೆ ಕಳುಹಿಸುತ್ತಾ, ಜರೂರು ಪಿ.ಸಿ. ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ ಈ ಕೆಳಗಿನ ವರದಿಯನ್ನು ಮುಂದಿನ ಕ್ರಮಕ್ಕಾಗಿ ಈ ಕಛೇರಿ ನೀಡಬೇಕೆಂದು ಕೋರಲಾಗಿದೆ.

ಕಛೇರಿ ಮೆಮೊ ಸಂಖ್ಯೆ PFC 137

ದಿನಾಂಕ 27-02-23

ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ಎ)

ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಉಪವಿಭಾಗ

ಘಟಕ ಉಪವಿಭಾಗ.

ಪಿ.ಸಿ. ಟೆಸ್ಟ್ ವರದಿ

ಎಲ್.ಟಿ. ರೇಟಿಂಗ್ ಉಪವಿಭಾಗ ಕಛೇರಿ ಸೆಸ್ಯಾ, ಮಂಡ್ಯ

ಅ) ಕಛೇರಿ ಸಂಖ್ಯೆ : AFE/KTR 1004-1886

ದಿನಾಂಕ : 28/02/2023

ಆ) ಪತ್ರ ತಲುಪಿದ ದಿನಾಂಕ : 07/02/2023

ಇ) ಪಿ.ಸಿ. ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ ದಿನಾಂಕ : 08/02/2023

ಈ) ಮೇಲಿನ 13 ಅಂಶಗಳ ವಿವರಗಳು ಸರಿಯವೆಯೇ? : ಸರಿ ಇಲ್ಲವೆಂದಿದೆ.

ಉ) ಸಿ.ಟಿ. ಮತ್ತು ಮಾಪಕಗಳ ವೈರಿಂಗ್ ಸಂಪರ್ಕ ಸರಿಯಾಗಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆಯೇ? : ಸರಿ ಇಲ್ಲವೆಂದಿದೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.

೧) ಮುಖ್ಯ ಮುಚ್ಚಳ : RGA 401255	2) ಮಾಪಕ ಟರ್ಮಿನಲ್ : RGA 399056	3) ಮಾಪಕ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ : RGA 399057
4) ಸಿ.ಟಿ. ಪೆಟ್ಟಿಗೆ : RGA 399058	5) ಕೇಬಲ್ ಸ್ಪಿಡ್ : -	6) ಎಸ್.ಡಿ. ರೆಸೆಟ್ : RGA 401251

ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ಟಿಪ್ಪಣಿ

ಪ್ರಾರಂಭ ರೀಡಿಂಗ್ ಗಣಾಂಕ	IR - '00000004' kWh	ಸಿ.ಟಿ. ರೇಡಿಯೋ ಮತ್ತು GTR = 100/5A	ಗುಣಕ K = 20
-----------------------	---------------------	----------------------------------	----------------

(Signature)
ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ಎ)
ಎಲ್.ಟಿ. ರೇಟಿಂಗ್ ಉಪವಿಭಾಗ,
ಸೆಸ್ಯಾ, ಮಂಡ್ಯ

(Signature)
ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್
ಎಲ್.ಟಿ. ರೇಟಿಂಗ್ ಉಪವಿಭಾಗ,
ಸೆಸ್ಯಾ, ಮಂಡ್ಯ

ಮೇಲಿನ ಮೊಹರುಗಳ ಅಳವಡಿಕೆಯನ್ನು ಗಮನಿಸಿರುತ್ತೇನೆ.

(Signature)
ಗ್ರಾಹಕರ / ಪ್ರತಿನಿಧಿಯ ರುಜು ಹೆಸರು :