

(ಮಂಡಳಿಯ ಉಪಯೋಗಕ್ಕಾಗಿ)

* ಆವರಣದ ಮಾದರಿ

LTU(a)

ಆರ್.ಆರ್.ನಂ. ಬರೆಯಲಾಗಿದೆಯೆ

7/10/11

ಪಾಯಿಂಟು/ಮೊಟಾರುಗಳ ಒಟ್ಟು ಸಂಖ್ಯೆ

ಮಾಪಕದಲ್ಲಿ ಹಾಳೆಯನ್ನು ಇಡಲಾಗಿದೆಯೇ

ಒಟ್ಟು ಸಂಪರ್ಕ ಪ್ರಮಾಣ

5HP

ಪುಸ್ತಕ ಸಂಖ್ಯೆ

ಪೇಜ್ ಮೇಲೆ ಸಂಪರ್ಕ ಪ್ರಮಾಣ ಅ)

ಇನ್ ಸ್ಟಲೇಷನ್ ಸಂಖ್ಯೆ

UNAF-48633

ಆ)

ಸಂಪರ್ಕ ದಿನಾಂಕ

11-5-23

ಇ)

ಸಂಪರ್ಕ

ವಿತರಣಾ ಟ್ರಾನ್ಸ್‌ಫಾರ್ಮರುಗಳು :

ಇರುವ ಸ್ಥಳ

ಮೈಸೂರು

ಹೊಸ

ಮೈಸೂರು

ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಪ್ರಮಾಣ

11KV

ಟ್ಯಾಪಿಂಗ್

ಸಾಮರ್ಥ್ಯ

25KVA

ದೂರವಾಣಿ ಕ್ರಾಸಿಂಗ್

ಸಂಪರ್ಕ ಪ್ರಮಾಣ

5HP

ಯಾವ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಕಂಬದಿಂದ

ಮಾಪಕ :

ಮಾದರಿ ಮತ್ತು ತಯಾರಿಕೆ

ಈ ಆರ್.ಆರ್. ಸಂಖ್ಯೆಯ ನಂತರದ್ದು

BSR-2516n

ಸಾಮರ್ಥ್ಯ

7 DC

ಮಾಪಕ ಓದುವ ದಿನಾಂಕ

ಪ್ರಾರಂಭದ ರೀಡಿಂಗ್

ಸೇವಾ ಮಾರ್ಗ

14

ಇತರೆ :

ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಸಿಯು/ಎ

10

ಕೇಬಲ್ ಡಬ್ಲ್ಯೂಪಿ/ವಿಐಆರ್/ಸಿಟಿಎನ್

ಮಾಪಕವನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಮೊಹರು ಮಾಡಿದೆಯೆ

ಕೊಳವೆ

12

ಮಾಪಕ ಟರ್ಮಿನಲ್ ಕವರನ್ನು ಮೊಹರು ಮಾಡಿದೆಯೆ

ಅರ್ಥಿಂಗ್

10

ಕಟ್ ಔಟ್ ಮೊಹರು ಮಾಡಿದೆಯೆ

1/10/11

ಏರಿಯಲ್ ಪ್ಯೂಸ್

32A

ಈ ಇನ್ ಸ್ಟಲೇಷನ್ ವೈರಿಂಗ್

ಕಟ್ ಔಟ್

1

ನಿಯಮಗಳಿಗೆ ಅನುಸಾರವಾಗಿದೆಯೆ

ಸಂಪರ್ಕ ಸೇವೆ ದೂರ

1600

ಯಾವುದಾದರೂ ನ್ಯೂನತೆಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಲಾಗಿಯೆ

ಇಲ್ಲ

ಪರೀಕ್ಷೆ :

ಮಾಪಕ ಅವರ್ತವನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆಯೆ

1/10/11

ಫೇಸುಗಳು ಮಧ್ಯೆ

10

ಸರಿಯಾಗಿದೆಯೆ ಮತ್ತು ಅದು

ಫೇಸ್‌ನಿಂದ ನೆಲಕ್ಕೆ

10

ಮಾಪಕ ಕಾರ್ಡ್‌ನ್ನು ಹಾಕಿದೆಯೆ

ನ್ಯೂಟ್ರಲ್‌ನಿಂದ ನೆಲಕ್ಕೆ

10

ದೃಢೀಕರಿಸುವುದೇನೆಂದರೆ, ನಾನು ಸ್ಥಾವರವನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಿದ್ದೇನೆ ಮತ್ತು ರೇಟಿಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ

Puttaswamy B.
(ಗ್ರಾಹಕರ ಸಹಿ)

Puttaswamy
SRI VINAYAKA ELECTRICALS
(ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ/ಆಂತರಿಕ ಸ್ವಲ್ಪಗಾರರ ಸಹಿ)

Puttaswamy
ಅಧಿಕಾರಿ
ಕಾ. ಮತ್ತಣ್ಣಪ್ಪಯ್ಯ

* ವಾಸದ ಮನೆ, ಅಂಗಡಿ, ಕಛೇರಿ, ಹೋಟೆಲು, ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್, ಜಿಲ್ಲಾಸ್ಪತ್ರೆ ಮಂದಿರ, ಆಸ್ಪತ್ರೆ, ಧಾರ್ಮಿಕ, ಶೈಕ್ಷಣಿಕ, ಕೈಗಾರಿಕೆ, (ವಿವಿಧ) ಪಂಪಿಂಗ್, ಇತರ ಪಂಪಿಂಗ್, (ವಿವಿಧ) ಗೃಹ ಕೈಗಾರಿಕೆ, (ವಿವಿಧ) ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಸಿರಿ.

Advanced Electrical Contractor
Main Road, ABENHALLI 573401
Prop. Puttaswamy, Mob : 9845444488

ಕಚೇರಿ ಉಪಯೋಗಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ