

Chicku NTV - 431D (ಕಂಪನಿಯ ಉಪಯೋಗಕ್ಕಾಗಿ)

ಆವರಣದ ಮಾದರಿ ಗುಲಿಯೋ (Tigali) ಆರ್.ಆರ್.ನಂ. ಬರೆಯಲಾಗಿದೆಯೇ Yes
 ಪಾಯಿಂಟು/ಮೋಟಾರುಗಳ ಬಟ್ಟು ಸಂಖ್ಯೆ 161511 ಮಾಪಕದಲ್ಲಿ ಹಾಳೆಯನ್ನು ಇಡಲಾಗಿದೆಯೇ _____
 ಬಟ್ಟು ಸಂಪರ್ಕ ಪ್ರಮಾಣ _____ ಪುಸ್ತಕ ಸಂಖ್ಯೆ _____
 ಪೇಜ್ ಮೇಲೆ ಸಂಪರ್ಕ ಪ್ರಮಾಣ ಅ) 11210 ಇನ್‌ಸ್ಟಲೇಷನ್ ಸಂಖ್ಯೆ IHL-48735
 ಅ) _____ ಸಂಪರ್ಕ ದಿನಾಂಕ 01/06/2023
 ಇ) _____ ಸಂಪರ್ಕ _____
 ವಿತರಣಾ ಟ್ರಾನ್ಸ್‌ಫಾರ್ಮರುಗಳು : _____ ಹೊಸ _____
 ಇರುವ ಸ್ಥಳ _____ ಟ್ಯಾಪಿಂಗ್ _____
 ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಪ್ರಮಾಣ _____ ದೂರವಾಣಿ ಕ್ರಾಸಿಂಗ್ _____
 ಸಾಮರ್ಥ್ಯ _____ ಯಾವ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಕಂಬದಿಂದ _____
 ಸಂಪರ್ಕ ಪ್ರಮಾಣ _____ ಆರ್.ಆರ್.ಸಂಖ್ಯೆಯ ನಂತರದ್ದು IHL-41158
 ಮಾಪಕ ಓದುವ ದಿನಾಂಕ _____

ಮಾಪಕ :

ಮಾದರಿ ಮತ್ತು ತಯಾರಿಕೆ

ಸಾಮರ್ಥ್ಯ

ಪ್ರಾರಂಭದ ರೀಡಿಂಗ್

ಇತರೆ :

ಮಾಪಕವನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಮೊಹರು ಮಾಡಿದೆಯೇ _____

ಮಾಪಕ ಟರ್ಮಿನಲ್ ಕವರನ್ನು ಮೊಹರು ಮಾಡಿದೆಯೇ _____

ಕಟ್‌ಜಿಟ್ ಮೊಹರು ಮಾಡಿದೆಯೇ _____

ಈ ಇನ್‌ಸ್ಟಲೇಷನ್ ವೈರಿಂಗ್ _____

ನಿಯಮಗಳಿಗೆ ಅನುಸಾರವಾಗಿದೆಯೇ _____

ಯಾವುದಾದರೂ ನ್ಯೂನತೆಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಲಾಗಿಯೇ NO

ಮಾಪಕ ಅವರ್ತವನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆಯೇ _____

ಸರಿಯಾಗಿದೆಯೇ ಮತ್ತು ಅದು Yes

ಮಾಪಕ ಕಾರ್ಡನ್ನು ಹಾಕಿದೆಯೇ _____

ಕೊಳವೆ

ಅರ್ಥಿಂಗ್

ಏರಿಯಲ್ ಫ್ಯೂಸ್

ಕಟ್‌ಜಿಟ್

ಸಂಪರ್ಕ ಸೇವೆ ದೂರ

ಪರೀಕ್ಷೆ

ಫೇಸುಗಳು ಮಧ್ಯೆ

ಫೇನ್‌ನಿಂದ ನೆಲಕ್ಕೆ

ನ್ಯೂಟ್ರಲ್‌ನಿಂದ ನೆಲಕ್ಕೆ

Slm

AS

per

Spec. Calc

15ml/2

OK

ದೃಢೀಕರಿಸುವುದೇನೆಂದರೆ, ನಾನು ಸ್ಥಾವರವನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಿದ್ದೇನೆ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ.

ವೆಂಕಟೇಶ

ಕರ ಸಹಿ)

(ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ/ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಲಹೆಗಾರರ ಸಹಿ)

KRENUKA ELECTRICAL

ಸದ ಮನೆ, ಅಂಗಡಿ, ಕಛೇರಿ, ಹೋಟೆಲು, ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್, ಚಲನಚಿತ್ರ ಮಂದಿರ, ಅಸ್ಪತ್ರೆ, ಧಾರ್ಮಿಕ, ಶೈಕ್ಷಣಿಕ, ಕೈಗಾರಿಕೆ, (ವಿವರಿಸಿ) ಕೃಷಿ
 ಗ, ಇತರ ಪಂಪಿಂಗ್, (ವಿವರಿಸಿ), ಗೃಹ ಕೈಗಾರಿಕೆ (ವಿವರಿಸಿ) ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಅಥವಾ ಹೆಚ್ಚಿನವುಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸಿರಿ.

ಕಛೇರಿ ಉಪಯೋಗಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ

4100 5361391003 9164063300

ಸಂಖ್ಯೆ _____

ಖಾತೆ ಪುಸ್ತಕ ಪುಟ ಸಂಖ್ಯೆ _____

CHAMUNDESHWARI ELECTRICITY SUPPLY CO. LTD.

TEST CERTIFICATE

Date : 15/12/2022

This is to Certify that the Meter received from M/s Landis+Gyr was tested good and is Sealed in the MT section having the Meter & Seal details as below.

Meter Details :

Make : L&G

Type : LGC110

Class: 1.0

1P,2 W

3200 Imp/kwh

50 Hz.

240V (L-N)

5-30A

Sl. No. : C0723064

Initial Reading 00000

(CkWh)

Seal Provided to Main Cover :

1) (L&G Red Plastic)

2) Numbered R-VA 354957 (CESC G & W Plastic)

3) OPTICAL PORT: Numbered round (CESC G & W Plastic)

JE/AE/Asst Executive Engg. (Ele.),

LT Rating Sub-division

Landis + Gyr Limited

Landis + Gyr

4th Floor,
No. 543, 1st Floor, 3rd Main,
M. Road, P. Road, P. Road,
HASSAN - 573201.
Tel: 081-266 78615

Branch Office Address :
O/o Executive Engineer, O&M Division,
JESSO, HN Pura Road, Near KSRTC Bus stand,
HASSAN - 573201.

Customer Name : Verbafech.
Address : 210723064
GSTIN : 29AAACV9922B1ZA

Bill No. **HSN/22/ 08618**
DATE 30/07/23 TIME : AM/PM
GSTIN : 29AAACV9922B1ZA

Sl. No.	Description of Goods / Services	Quantity (Nos.)	Rate per Pc Rs.	Value Amount Rs.	P.
	HSN Code: 90283010 Single / Three Phase / LTCT Static Energy Meter Model : ET50 / E250 / E650, 5-30 Amps / -15 Amps Serial Nos. <u>210723064</u>	1	56214	56214	

CGST @ 9%	51.30
SGST @ 9%	51.30
GRAND TOTAL	641.19

JESSO DVN : 210723064
No. 210723064 Date 30/07/23
Invoice Value (in Words) : One Hundred and Forty One Thousand and Ninety One Rupees Only

- 1st Copy Original : White
- 2nd Copy Duplicate : Pink
- 3rd Copy Triplicate : Yellow
- 4th Copy Extra : Blue

For Landis + Gyr Limited

Signature

ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು ಕಂಪನಿ ನಿಯಮಿತ

ಶ್ರೀ. Venkatesh S/O
Doddathimmaiah

ಆವರ ಓವರ್ ಹೆಡ್/ಭೂಗತ ಸೇವಾ ಸಂಪರ್ಕಗಳ ಬಿಲ್ ನಮೂನೆ

ತಾಂತ್ರಿಕ ವಿಭಾಗ

(ಕಛೇರಿಯ ಉತ್ತರೋತ್ತರ ಮಾಹಿತಿ)

ಭದ್ರತಾ ಟೀವರಿ ರೂ. 530/-
ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣಾ ಕುಲ್ಯ ರೂ. 150/-
ಮಾಪಕ ಭದ್ರತಾ ಟೀವರಿ ರೂ. 200/-
ಮಂಜೂರಾಗಿರುವುದು ರೂ. (ಅ) 200/-
ಒಟ್ಟು ರೂ. 530/-
ಕಾರ್ಯದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ SH-25720
ಬಡ್ಡೆಟ್ "14,400-ಸಿ.ಡಬ್ಲ್ಯು.ಐ.ಪಿ.-ಸೇವಾ ಸಂಪರ್ಕಗಳು"

ರಶೀದಿ ಸಂಖ್ಯೆ 4520100339769
ರಶೀದಿ ಸಂಖ್ಯೆ 4520100339768
ರಶೀದಿ ಸಂಖ್ಯೆ 4520100339767

ದಿನಾಂಕ 16/3/2023
ದಿನಾಂಕ 16/3/2023
ದಿನಾಂಕ

(ವಿತರಣಾ ಮಾರ್ಗ) + ರೂ. (ಆ)
ದಿನಾಂಕ 20/3/2023

ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರು (ವಿ.)

ದಿನಾಂಕ

ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರು (ತಾಂತ್ರಿಕ)
ದಿನಾಂಕ

ನಿರ್ವಹಣೆ ಮತ್ತು ಪಾಲನೆ ಘಟಕ

ಆರ್. ಆರ್. ಸಂಖ್ಯೆ

48735

01/06/2023

ಸಂಪರ್ಕ ದಿನಾಂಕ
ಇರುವುದು/ಹೊಸದು
ಸಂಪರ್ಕ ವಿಧಾನ : ಓವರ್ ಹೆಡ್/ಭೂಗತ-ಸಿಂಗಲ್ ಫೇಸ್/3 ಫೇಸ್

ಒಟ್ಟು ಉದ್ದ 15mtr

ವೆಚ್ಚ ರೂ. 200/- (ಅ)
ಇವೇಳೊಡನೆ ನಮೂದಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಸಂಪರ್ಕ ಮಾರ್ಗ ಹಾಕಲಾಗಿದೆ.

ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿ