

(ಕಂಪನಿಯ ಉಪಯೋಗಕ್ಕಾಗಿ)

ಅವರಣದ ಘಾತ 4.7
 ಪಾಯಿಂಟ್/ಮೋಟಾರುಗಳ ಒಟ್ಟು ಸಂಖ್ಯೆ 2 Kw
 ಒಟ್ಟು ಸಂಪರ್ಕ ಪ್ರಮಾಣ
 ಫೇಜ್ ಮೇಲೆ ಸಂಪರ್ಕ ಪ್ರಮಾಣ ಅ)
 ಅ)
 ಇ)
 ವಿತರಣಾ ಟ್ರಾನ್ಸ್‌ಫಾರ್ಮರುಗಳು :
 ಇರುವ ಸ್ಥಳ Napoklu
 ಫೋಲ್ಟೇಜ್ ಪ್ರಮಾಣ 33/11 kv
 ಸಾಮರ್ಥ್ಯ 63 kva
 ಸಂಪರ್ಕ ಪ್ರಮಾಣ 240v
 ಮಾಪಕ : 1 φ
 ಮಾದರಿ ಮತ್ತು ತಯಾರಿಕೆ Secure
 ಸಾಮರ್ಥ್ಯ 5-60 A
 ಪ್ರಾರಂಭದ ರೀಡಿಂಗ್ 234
 ಇತರೆ : SL = 20034817
 ಮಾಪಕವನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಮೊಹರು ಮಾಡಿದೆಯೇ Yes
 ಮಾಪಕವನ್ನು ಕುಮ್ಮು ಮೊಹರು ಮಾಡಿದೆಯೇ Yes
 ಕಟ್‌ಔಟ್ ಮೊಹರು ಮಾಡಿದೆಯೇ Yes
 ಈ ಇನ್‌ಸ್ಟಲೇಷನ್ ವೈರಿಂಗ್ Good
 ನಿಯಮಗಳಿಗೆ ಅನುಸಾರವಾಗಿದೆಯೇ Yes
 ಯಾವುದಾದರೂ ನ್ಯೂನತೆಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಲಾಗಿದೆಯೇ No
 ಮಾಪಕ ಅವರ್ತವನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆಯೇ Yes
 ಸರಿಯಾಗಿದೆಯೇ ಮತ್ತು ಅದು Yes
 ಮಾಪಕ ಕಾರ್ಡನ್ನು ಹಾಕಿದೆಯೇ Yes

ಆರ್.ಆರ್.ನಂ. ಬರೆಯಲಾಗಿದೆಯೇ
 ಮಾಪಕದಲ್ಲಿ ಹಾಳೆಯನ್ನು ಇಡಲಾಗಿದೆಯೇ
 ಪುಸ್ತಕ ಸಂಖ್ಯೆ
 ಇನ್‌ಸ್ಟಲೇಷನ್ ಸಂಖ್ಯೆ
 ಸಂಪರ್ಕ ದಿನಾಂಕ

MTP-4734
 27-12-2023

ಸಂಪರ್ಕ
 ಹೊಸ
 ಟ್ಯಾಪಿಂಗ್

ದೂರವಾಣಿ ಕ್ರಾಸಿಂಗ್
 ಯಾವ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಕಂಬದಿಂದ
 ಈ ಆರ್.ಆರ್. ಸಂಖ್ಯೆಯ ನಂತರದ್ದು
 ಮಾಪಕ ಓದುವ ದಿನಾಂಕ
 ಸೇವಾ ಮಾರ್ಗ
 ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಸಿಯು/ಎ
 ಕೇಬಲ್ ಡಬ್ಲ್ಯೂಪಿ/ವಿಎಲ್‌ಆರ್/ಸಿಟಿಎನ್
 ಕೊಳವೆ

ಆರ್ಥಿಂಗ್
 ಏರಿಯಲ್ ಫ್ಯೂಸ್
 ಕಟ್ ಔಟ್
 ಸಂಪರ್ಕ ಸೇವೆ ದೂರ

ಪರೀಕ್ಷೆ:
 ಫೇಸುಗಳ ಮಧ್ಯೆ
 ಫೇಸ್‌ನಿಂದ ನೆಲಕ್ಕೆ
 ನ್ಯೂಟ್ರಲ್‌ನಿಂದ ನೆಲಕ್ಕೆ

44056
 0-11
 Aluminium
 Copper
 PVC
 GI
 30A
 30A
 25 mtr

0
 0
 0
 0

ದೃಢೀಕರಿಸುವುದೇನೆಂದರೆ, ನಾನು/ಸ್ಥಾವರವನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಿದ್ದೇನೆ

(ಗ್ರಾಹಕರ ಸಹಿ)

(ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ/ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಲಹೆಗಾರರ ಸಹಿ)

(ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿ)

ವಾಸದ ಮನೆ, ಅಂಗಡಿ, ಕಛೇರಿ, ಹೋಟೆಲು, ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್, ಚಿಲನಚಿತ್ರ ಮಂದಿರ, ಆಸ್ಪತ್ರೆ, ಧಾರ್ಮಿಕ, ಕೈಗಾರಿಕಾ, ವಿದ್ಯುತ್ ಕೈಗಾರಿಕಾ, ಇತರೆ
 ಪಂಪಿಂಗ್, (ವಿವರಿಸಿ) ಗೃಹ ಕೈಗಾರಿಕೆ, (ವಿವರಿಸಿ) ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಸಿರಿ
 ಕಛೇರಿ ಉಪಯೋಗಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ

ಮಂಜೂರಾತಿ ಸಂಖ್ಯೆ

ಇತರೆ