(ಕಂಪನಿಯ ಉಪಯೋಗಕ್ಕಾಗಿ)

...ವರಣದ ಮಾದರಿ	LT 5(b)	ಆರ್. ಆರ್. ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನಾಗಿದೆಯೇ?	Yes
...ಯಂತ್ರ/ಮೋಟಾರುಗಳ ಒಟ್ಟು ಸಂಖ್ಯೆ	30 HP	ಮಾಪಕದಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದೆಯೆ ಇರಲಾಗಿದೆಯೇ?	Yes
...ಟ್ಟು ಸಂಪರ್ಕ ಪ್ರಮಾಣ	30 HP	ಪುಸ್ತಕ ಸಂಖ್ಯೆ	
...ಗಳ ಮೇಲೆ ಸಂಪರ್ಕ ಪ್ರಮಾಣ	ಅ) /	ಆರ್.ಆರ್. ಸಂಖ್ಯೆ	AP-49506
	ಆ)	ಸಂಪರ್ಕ ದಿನಾಂಕ	03-10-2023
	ಇ)	ಸಂಪರ್ಕ	
...ಪರಣಾ ಟ್ರಾನ್ಸ್‌ಫಾರ್ಮರುಗಳು		ಹೊಸ	New
...ರುವ ಸ್ಥಳ	ಬಂಡೆ ನಗರ	ಟ್ಯಾಪಿಂಗ್	
...ಲ್ಟೇಜ್ ಪ್ರಮಾಣ	11KV / 415V	ದೂರವಾಣಿ ಕ್ಯಾಪಿಂಗ್	—
...ಸಾಮರ್ಥ್ಯ	63 kVA	ಯಾವ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಕಂಬದಿಂದ	
...ಸಂಪರ್ಕ ಪ್ರಮಾಣ		ಈ ಆರ್. ಆರ್. ಸಂಖ್ಯೆ ನಂತರದ್ದು	A-11078
...ಮಾಪಕ		ಮಾಪಕ ಓದುವ ದಿನಾಂಕ	
...ಮಾದರಿ ಮತ್ತು ತಯಾರಿಕೆ	Sowoely-ELS-00908	ಸೇವಾ ಮಾರ್ಗ	UG cable
...ಸಾಮರ್ಥ್ಯ	3X5-10A	ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಸಂಯುಕ್ತ	95 mm
...ಪ್ರಾರಂಭದ ರಿಡಿಂಗ್	0000001.0	ಕೇಬಲ್ ಡ್ರೂಪ್/ಪಿಲರ್/ಸರ್ವಿಸ್	
...ಪರಿ	Meter Constant, K=10	ಕೊಳವೆ	
...ಮಾಪಕವನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಮೊಹರು ಮಾಡಿದೆಯೆ	Yes	ಅರ್ಥಿಂಗ್	provided
...ಮಾಪಕ ಟರ್ಮಿನಲ್ ಕವರನ್ನು ಮೊಹರು ಮಾಡಿದೆಯೆ		ಏರಿಯಲ್ ಪ್ರೂಫ್	provided
...ಕಟ್‌ಔಟ್ ಮೊಹರು ಮಾಡಿದೆಯೆ		ಕಟ್‌ಔಟ್	100 amps
...ಈ ಇನ್ಸ್ಟಲೇಷನ್ ವೈರಿಂಗ್		ಸಂಪರ್ಕ ಸೇವೆ ದೂರ	20 Meter
...ಯಮಗಳಿಗೆ ಅನುಸಾರವಾಗಿದೆಯೆ			
...ಯಾವುದಾದರೂ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಲಾಗಿದೆಯೆ	No	ಪರೀಕ್ಷೆ	
...ಮಾಪಕ ಆವರ್ತವನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆಯೆ?	Yes	ಫೇಸುಗಳ ಮಧ್ಯೆ	
...ರಿಯಾಗಿದೆಯೆ ಮತ್ತು ಅದು		ಫೇಸ್‌ನಿಂದ ನೆಲಕ್ಕೆ	
...ಮಾಪಕ ಕಾರ್ಡನ್ನು ಹಾಕಿದೆಯೆ		ನ್ಯೂಟ್ರಲ್‌ನಿಂದ ನೆಲಕ್ಕೆ	

ದೃಢೀಕರಿಸುವುದೇನೆಂದರೆ, ನಾನು ವಾಯರಿಂಗನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಿದ್ದೇನೆ.

Gautha

(ಗ್ರಾಹಕರ ಸಹಿ)

S.S. Electricals
Govt. Lice. Class-I Contractor
Lice. No. 1C 160777HSN
Arehalli Bidar Road, Mob. 9480603122
Prop: SHEERAZ PASHA

(ಪರವಾನಿಗೆದಾರರ ಸಹಿ)

...ದ ಮನೆ, ಅಂಗಡಿ, ಕಛೇರಿ, ಹೊಟೇಲು, ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್, ಚಲನಚಿತ್ರ ಮಂದಿರ, ಆಸ್ಪತ್ರೆ, ಧಾರ್ಮಿಕ, ಶೈಕ್ಷಣಿಕ, ಕೈಗಾರಿಕೆ (ವಿವರಿಸಿ) ಕೃಷಿ ಪಂಪಿಂಗ್, ಇತರ ...ಲಿಂಗ್, (ವಿವರಿಸಿ) ಗೃಹ ಕೈಗಾರಿಕೆ, (ವಿವರಿಸಿ), ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಸಿರಿ.

ಕಛೇರಿ ಉಪಯೋಗಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ

...ರಾತಿ ಸಂಖ್ಯೆ .....

ಖಾತೆ ಪುಸ್ತಕ ಪುಟ ಸಂಖ್ಯೆ

.....