

(ಕಂಪನಿಯ ಉಪಯೋಗಕ್ಕಾಗಿ)

ಆವರಣದ ಮಾದರಿ _____

HTS

ಪಾಯಿಂಟು/ಮೋಟಾರುಗಳ ಒಟ್ಟು ಸಂಖ್ಯೆ _____

ಒಟ್ಟು ಸಂಪರ್ಕ ಪ್ರಮಾಣ _____

ವೇಜ್ ಮೇಲೆ ಸಂಪರ್ಕ ಪ್ರಮಾಣ ಅ) _____

ಆ) _____

ಇ) _____

ಆರ್.ಆರ್.ಸಂ. ಬರೆಯಲಾಗಿದೆಯೇ _____

ಮಾಪಕದಲ್ಲಿ ಹಾಳೆಯನ್ನು ಇಡಲಾಗಿದೆಯೇ _____

ಪುಸ್ತಕ ಸಂಖ್ಯೆ _____

ಇನ್‌ಸ್ಟಲೇಷನ್ ಸಂಖ್ಯೆ _____

ಸಂಪರ್ಕ ದಿನಾಂಕ _____

ಸಂಪರ್ಕ _____

ಹೊಸ _____

ಟ್ಯಾಪಿಂಗ್ _____

ದೂರವಾಣಿ ಕ್ರಾಸಿಂಗ್ _____

ಯಾವ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಕಂಬದಿಂದ _____

ಈ ಆರ್.ಆರ್.ಸಂಖ್ಯೆಯ ನಂತರದ್ದು _____

ಮಾಪಕ ಓದುವ ದಿನಾಂಕ _____

SK BLR HT-29

16/10/2023

TVCL

ವಿತರಣಾ ಟ್ರಾನ್ಸ್‌ಫಾರ್ಮರುಗಳು :

ಇರುವ ಸ್ಥಳ _____

ಪೋಲ್ಟೀಜ್ ಪ್ರಮಾಣ _____

ಸಾಮರ್ಥ್ಯ _____

ಸಂಪರ್ಕ ಪ್ರಮಾಣ _____

Veerapura

NEW-10011111 DTC

1146/4337

DTC 4356

ಮಾಪಕ :

ಮಾದರಿ ಮತ್ತು ತಯಾರಿಕೆ _____

ಸಾಮರ್ಥ್ಯ _____

ಪ್ರಾರಂಭದ ರೀಡಿಂಗ್ _____

Schneider Electric (L&T)

ಸೇವಾ ಮಾರ್ಗ _____

ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಸಿಯು/ಎ _____

ಡಬ್ಲ್ಯೂ.ಪಿ/ವಿಐಆರ್/ಸಿಟಿಎನ್ _____

SK No - 23003663

Cap = 1 - 2 Amps

IR - 0000,00000

ಇತರೆ :

ಮಾಪಕವನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಮೊಹರು ಮಾಡಿದೆಯೇ _____

ಮಾಪಕ ಟರ್ಮಿನಲ್ ಕವರನ್ನು ಮೊಹರು ಮಾಡಿದೆಯೇ _____

ಕಟ್‌ಔಟ್ ಮೊಹರು ಮಾಡಿದೆಯೇ _____

ಈ ಇನ್‌ಸ್ಟಲೇಷನ್ ವೈರಿಂಗ್ _____

ನಿಯಮಗಳಿಗೆ ಅನುಸಾರವಾಗಿದೆಯೇ _____

ಯಾವುದಾದರೂ ನ್ಯೂನತೆಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಲಾಗಿಯೇ _____

ಮಾಪಕ ಅವರ್ತವನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆಯೇ _____

ಸರಿಯಾಗಿದೆಯೇ ಮತ್ತು ಅದು _____

ಮಾಪಕ ಕಾರ್ಡನ್ನು ಹಾಕಿದೆಯೇ _____

ಕೊಳವೆ _____

ಅರ್ಥಿಂಗ್ _____

ಏರಿಯಲ್ ಫ್ಯೂಸ್ _____

ಕಟ್‌ಔಟ್ _____

ಸಂಪರ್ಕ ಸೇವೆ ದೂರ _____

ಪರೀಕ್ಷೆ _____

ಫೇಸುಗಳು ಮಧ್ಯೆ _____

ಫೇನ್‌ನಿಂದ ನೆಲಕ್ಕೆ _____

ನ್ಯೂಟ್ರಲ್‌ನಿಂದ ನೆಲಕ್ಕೆ _____

ದೃಢೀಕರಿಸುವುದೇನೆಂದರೆ, ನಾನು ಸ್ಥಾವರವನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಿದ್ದೇನೆ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ.

SURESH
ಪ್ರಕಾಶ್ ಸಹಿ)

(ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ/ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಲಹೆಗಾರರ ಸಹಿ)

ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು
ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ
(ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಸ್ವಾಮ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳಪಟ್ಟಿದೆ)
ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು(ವಿ.)
ಹೆಚ್.ಟಿ.ರೇಟಿಂಗ್ ಉಪವಿಭಾಗ, ಚಾ.ವಿ.ಸ.ನಿ.ನಿ.
ಸಂತೇಪೇಟೆ, ಬಿ.ಎಂ.ರಸ್ತೆ, ಹಾಸನ-573201.
ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ: 9448994937.
Web Site: www.cescmysore.org



**CHAMUNDESHWARI ELECTRICITY
SUPPLY CORPORATION LIMITED**
(A Government of Karnataka Undertaking)
Assistant Executive Engineer (Ele.)
H.T.Rating Sub-Division, CESC,
Santhepete, B.M.Road, Hassan -573201
Mob No: 9448994937.
E-mail ID: aeehtreschn@gmail.com
Date: 16.09.2023

Company Identity Number [CIN]:- U40109KA2004SGC035177

No: CESC/AEE (E)/AE(E)/HTR/HSN/NEW/2023-24/6748-52

PC TEST REPORT: 01

Sub: PC Test report of new Cubicle.

- Ref: 1. Request Ltr No: AEE(E)/AE(T)/BELUR/2023-24/3984, Dtd: 12.09.2023.
2. Self Execution Work approval No: CESC/EE/AEE(O)/AE-1/SKP/2023-24/SJ-SAPR-5847, Dtd: 17.05.2023.
3. EI Ltr No: EI(HSN)/AEI(O)/TEC-06/HT-Temp-05/1104-6/2023-24, Dtd: 11.09.2023.
4. TAQC Ltr No: CESC/DGM/TAQC-2/AGM-3/F-99/2023-24/9605-607, Dtd: 31.08.2023

I am here with furnishing the PC test detail New 3CT, 3PT Cubicle as per the above reference.

Name & Address:

SR Infratech India Ltd.,
Pura village, Halebeedu Hobali,
Taluk, Hassan District.

Nature of Industry: UG Project work
Date of PC Test : 15.09.2023
Contract Demand : 100 kVA
Tariff : HT-5(TP)

PT Details

Kalpa
/1A
2
2.5 VA
8/95 kV

PT Details

Make: Kalpa
Ratio: 11000/√3/110/√3 V
Class: 0.2
Burden: 25 VA
BIL: 15/38/95 kV
Sl.No:
R= 491538/22
Y= 491539/22
B= 491543/22

TVM Details

Make: Schneider Electric Pvt. Ltd. (L&T) ,
ER300P, 3Phase, 4wire, 3X63.5 Volts,
Class: 0.2s, 1-2Amps, **Sl. No:** 23003663
Pulse Rate: 50000 Imp/kWh & kVArh,
Version: NTD 19.04, ABT,
Type (DLMS), TOD (4 Slots),
Uni-Directional, **WR300BB11K4RS.**

Values:

R Phase	Y Phase	B Phase
5000 Mega ohms	5000 Mega ohms	5000 Mega ohms
5000 Mega ohms	5000 Mega ohms	5000 Mega ohms
5000 Mega ohms	5000 Mega ohms	5000 Mega ohms
5000 Mega ohms	5000 Mega ohms	5000 Mega ohms

MAKE: M/ S K Power Controls, (with LBS), **SL NO:** SKPC-272324.

Make: Analogics, **Model:** ACA 30626, **SL No:** BL28669C23FB.

Wires: **Make:** Chaithanya Electric Company, 160kVA, **SL No:** 06230924

Transformer: (kWh, kVArh, kVAh, MD-kVA) X 500.

PT's are tested for Polarity found **O.K.**

boosted for Ratio Test results found **O.K.**