

(ಕಂಪನಿಯ ಉಪಯೋಗಕ್ಕಾಗಿ)

ಆವರಣದ ಮಾದರಿ

LT2

ಆರ್.ಆರ್.ನಂ. ಬರೆಯಲಾಗಿದೆಯೆ

Yes

ಪಾಯಿಂಟು/ಮೋಟಾರುಗಳ ಒಟ್ಟು ಸಂಖ್ಯೆ

ಮಾಪಕದಲ್ಲಿ ಹಾಳೆಯನ್ನು ಇಡಲಾಗಿದೆಯೆ

Yes

ಒಟ್ಟು ಸಂಪರ್ಕ ಪ್ರಮಾಣ

2kw

ಪುಸ್ತಕ ಸಂಖ್ಯೆ

ವೇಜ್ ಮೇಲೆ ಸಂಪರ್ಕ ಪ್ರಮಾಣ ಲ)

ಇನ್‌ಸ್ಟಲೇಷನ್ ಸಂಖ್ಯೆ

MNL-55927

ಅ)

ಸಂಪರ್ಕ ದಿನಾಂಕ

12-12-2023

ಇ)

ಸಂಪರ್ಕ

New

ವಿತರಣಾ ಟ್ರಾನ್ಸ್‌ಫಾರ್ಮರುಗಳು :

ಹೊಸ

ಇರುವ ಸ್ಥಳ

Napoklu

ಟ್ಯಾಪಿಂಗ್

ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಪ್ರಮಾಣ

33/11 kv Muxmad

ದೂರವಾಣಿ ಕ್ರಾಸಿಂಗ್

ಸಾಮರ್ಥ್ಯ

63 kVA

ಯಾವ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಕಂಬದಿಂದ

ಸಂಪರ್ಕ ಪ್ರಮಾಣ

240v 50Hz

ಈ. ಆರ್.ಆರ್. ಸಂಖ್ಯೆಯ ನಂತರದ್ದು

46040

ಮಾಪಕ :

1φ

ಮಾಪಕ ಓದುವ ದಿನಾಂಕ

ಮಾದರಿ ಮತ್ತು ತಯಾರಿಕೆ

Linkwell

ಸೇವಾ ಮಾರ್ಗ

0.4

ಸಾಮರ್ಥ್ಯ

5-30

ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಸಿಯು/ಎ

Aluminium

ಪ್ರಾರಂಭದ ರೀಡಿಂಗ್

0.1

ಕೇಬಲ್ ಡಬ್ಲ್ಯೂಪಿ/ವಿಐಆರ್/ಸಿಟಿಎನ್

copper

ಇತರೆ :

SL-12151094

ಕೊಳವೆ

PVC

ಮಾಪಕವನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಮೊಹರು ಮಾಡಿದೆಯೆ

Yes

ಆರ್ಥಿಂಗ್

GI

ಮಾಪಕರನ್ನು ಕುಮ್ಮು ವೆಂಹು ಮಾಡಿದೆಯೆ

Yes

ವಿರಿಯಲ್ ಪ್ಯೂಸ್

30A

ಕಟ್‌ಡೀಟ್ ಮೊಹರು ಮಾಡಿದೆಯೆ

Yes

ಕಟ್ ಡೀಟ್

30A

ಈ ಇನ್‌ಸ್ಟಲೇಷನ್ ವೈರಿಂಗ್

Good

ಸಂಪರ್ಕ ಸೇವೆ ದೂರ

15mtr

ನಿಯಮಗಳಿಗೆ ಅನುಸಾರವಾಗಿದೆಯೆ

Yes

ಯಾವುದಾದರೂ ನ್ಯೂನತೆಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಲಾಗಿದೆಯೆ

No

ಪರೀಕ್ಷೆ:

ಮಾಪಕ ಅವರ್ತವನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆಯೆ

Yes

ಫೇಸುಗಳ ಮಧ್ಯೆ

ಸರಿಯಾಗಿದೆಯೆ ಮತ್ತು ಅದು

Yes

ಫೇಸ್‌ನಿಂದ ನೆಲಕ್ಕೆ

ಮಾಪಕ ಕಾರ್ಡನ್ನು ಹಾಕಿದೆಯೆ

Yes

ನ್ಯೂಟ್ರಲ್‌ನಿಂದ ನೆಲಕ್ಕೆ

ದೃಢೀಕರಿಸುವುದೇನೆಂದರೆ, ನಾನು ಸ್ಥಾವರವನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಿದ್ದೇನೆ

(ಗ್ರಾಹಕರ ಸಹಿ)

(ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ /ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಲಹೆಗಾರರ ಸಹಿ)

ತಾಂತ್ರಿಕರ

ತಾಲನ್ ಮಹಿ ನರ್ವಾ

ವಾಸದ ಮನೆ, ಅಂಗಡಿ, ಕಛೇರಿ, ಹೋಟೆಲು, ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್, ಚಲನಚಿತ್ರಮಂದಿರ, ಆಸ್ಪತ್ರೆ, ಧಾರ್ಮಿಕ, ಶೈಕ್ಷಣಿಕ, ಕೈಗಾರಿಕೆ, (ವಿವರಿಸಿ) ಕೃಷಿ ಮಂದಿರ, ಪಂಪಿಂಗ್, (ವಿವರಿಸಿ) ಗೃಹ ಕೈಗಾರಿಕೆ, (ವಿವರಿಸಿ) ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಸಿ.

ಕಛೇರಿ ಉಪಯೋಗಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ