

(ಕಂಪನಿಯ ಉಪಯೋಗಕ್ಕಾಗಿ)

ಆವರಣದ ಮಾದರಿ LT2
ಪಾಯಿಂಟು/ವೋಲ್ಟೇಜುಗಳ ಒಟ್ಟು ಸಂಖ್ಯೆ
ಒಟ್ಟು ಸಂಪರ್ಕ ಪ್ರಮಾಣ 2 kw
ಪೇಜ್ ಮೇಲೆ ಸಂಪರ್ಕ ಪ್ರಮಾಣ ಅ)
ಅ)
ಇ)

ವಿತರಣಾ ಟ್ರಾನ್ಸ್‌ಫಾರ್ಮರುಗಳು :

ಇರುವ ಸ್ಥಳ Palur
ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಪ್ರಮಾಣ 66/11 kv modakere
ಸಾಮರ್ಥ್ಯ 63 kv
ಸಂಪರ್ಕ ಪ್ರಮಾಣ 240x 50Hz
ಮಾಪಕ : 1φ
ಮಾದರಿ ಮತ್ತು ತಯಾರಿಕೆ Linkwell
ಸಾಮರ್ಥ್ಯ 5-30
ಪ್ರಾರಂಭದ ರೀಡಿಂಗ್ 0.1
ಇತರೆ : SL-12148701

ಮಾಪಕವನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಮೊಹರು ಮಾಡಿದೆಯೆ Yes
ಮಾಪಕ ಟರ್ಮಿನಲ್ ಕುಟ್ಟು ಮೊಹರು ಮಾಡಿದೆಯೆ Yes
ಕಟ್‌ಔಟ್ ಮೊಹರು ಮಾಡಿದೆಯೆ Yes
ಈ ಇನ್‌ಸ್ಟಲೇಷನ್ ವೈರಿಂಗ್ Good
ನಿಯಮಗಳಿಗೆ ಅನುಸಾರವಾಗಿದೆಯೆ Yes
ಯಾವುದಾದರೂ ನ್ಯೂನತೆಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಿದಾಗಿದೆಯೆ No
ಮಾಪಕ ಅವರ್ತವನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆಯೆ Yes
ಸರಿಯಾಗಿದೆಯೆ ಮತ್ತು ಅದು Yes
ಮಾಪಕ ಕಾರ್ಡ್‌ನ್ನು ಹಾಕಿದೆಯೆ Yes

ಆರ್.ಆರ್.ನಂ. ಬರೆಯಲಾಗಿದೆಯೆ
ಮಾಪಕದಲ್ಲಿ ಹಾಳೆಯನ್ನು ಇಡಲಾಗಿದೆಯೆ
ಪುಸ್ತಕ ಸಂಖ್ಯೆ
ಇನ್‌ಸ್ಟಲೇಷನ್ ಸಂಖ್ಯೆ
ಸಂಪರ್ಕ ದಿನಾಂಕ
ಸಂಪರ್ಕ
ಹೊಸ
ಟ್ಯಾಪಿಂಗ್

ದೂರವಾಣಿ ಕ್ರಾಸಿಂಗ್
ಯಾವ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಕಂಬದಿಂದ
ಈ. ಆರ್.ಆರ್. ಸಂಖ್ಯೆಯ ನಂತರದ್ದು
ಮಾಪಕ ಓದುವ ದಿನಾಂಕ
ಸೇವಾ ಮಾರ್ಗ
ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಸಿಯು/ಎ
ಕೇಬಲ್ ಡಬ್ಲ್ಯೂಪಿ/ವಿಐಆರ್/ಸಿಟಿಎನ್
ಕೊಳವೆ
ಅರ್ಥಿಂಗ್
ಏರಿಯಲ್ ಫ್ಯೂಸ್
ಕಟ್ ಔಟ್
ಸಂಪರ್ಕ ಸೇವೆ ದೂರ

ಪರೀಕ್ಷೆ:
ಫೇಸುಗಳ ಮಧ್ಯೆ
ಫೇಸ್‌ನಿಂದ ನೆಲಕ್ಕೆ
ನ್ಯೂಟ್ರಲ್‌ನಿಂದ ನೆಲಕ್ಕೆ

Yes
Yes
MNL-55965
18-12-2023
New
—
—
—
HDW-13
—
0.4
Aluminium
Copper
PVC
GI
30A
30A
15mtr

ದೃಢೀಕರಿಸುವುದೇನೆಂದರೆ, ನಾನು ಸ್ಥಾವರವನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಿದ್ದೇನೆ

(ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ/ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಲಹೆಗಾರರ ಸಹಿ)

ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿ

ಪಾಲಿಸ್ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣಾ

ಪ್ರಾಂತ್ಯ, ಸಿಬ್ಬಂದಿ, (ವಿವರಿಸಿ) ಕೃಷಿ ಪಂಪಿಂಗ್,

ವಾಸದ ಮನೆ, ಅಂಗಡಿ, ಕಛೇರಿ, ಹೋಟೆಲು, ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್, ಚಲನಚಿತ್ರಮಂದಿರ, ಆಸ್ಪತ್ರೆ, ಧಾರ್ಮಿಕ, ಶೈಕ್ಷಣಿಕ, ಕೈಗಾರಿಕೆ, (ವಿವರಿಸಿ) ಕೃಷಿ ಪಂಪಿಂಗ್, ಪಂಪಿಂಗ್, (ವಿವರಿಸಿ) ಗೃಹ ಕೈಗಾರಿಕೆ, (ವಿವರಿಸಿ) ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಸಿರಿ.

ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ