

(ಕಂಪನಿಯ ಉಪಯೋಗಕ್ಕಾಗಿ)

ಆವರಣದ ಮಾದರಿ

LT

ಪಾಯಿಂಟು/ಮೋಟಾರುಗಳ ಒಟ್ಟು ಸಂಖ್ಯೆ

2 Kw

ಒಟ್ಟು ಸಂಪರ್ಕ ಪ್ರಮಾಣ

ಪೇಜ್ ಮೇಲೆ ಸಂಪರ್ಕ ಪ್ರಮಾಣ ಅ)

ಆ)

ಇ)

ವಿತರಣಾ ಟ್ರಾನ್ಸ್‌ಫಾರ್ಮರುಗಳು :

ಇರುವ ಸ್ಥಳ

Kunjila

ಫೋಲ್ಟೇಜ್ ಪ್ರಮಾಣ

33/11kv Murnad

ಸಾಮರ್ಥ್ಯ

63 kv

ಸಂಪರ್ಕ ಪ್ರಮಾಣ

240v 50Hz

ಮಾಪಕ :

10

ಮಾದರಿ ಮತ್ತು ತಯಾರಿಕೆ

Linkwell

ಸಾಮರ್ಥ್ಯ

5-30

ಪ್ರಾರಂಭದ ರೀಡಿಂಗ್

0.1

ಇತರೆ :

SL- 12149182

ಮಾಪಕವನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಮೊಹರು ಮಾಡಿದೆಯೆ

Yes

ಮಾಪಕ ಟರ್ಮಿನಲ್ ಕಮ್ಪು ಮೊಹರು ಮಾಡಿದೆಯೆ

Yes

ಕಟ್ ಔಟ್ ಮೊಹರು ಮಾಡಿದೆಯೆ

Yes

ಈ ಇನ್‌ಸ್ಟಲೇಷನ್ ವೈರಿಂಗ್

Good

ನಿಯಮಗಳಿಗೆ ಅನುಸಾರವಾಗಿದೆಯೆ

Yes

ಯಾವುದಾದರೂ ನ್ಯೂನತೆ ಇನ್ನು ಗಮನಿಸಲಾಗಿದೆಯೆ

No

ಮಾಪಕ ಅವರ್ತವನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆಯೆ

Yes

ಸರಿಯಾಗಿದೆಯೆ ಮತ್ತು ಅದು

Yes

ಮಾಪಕ ಕಾರ್ಡನ್ನು ಹಾಕಿದೆಯೆ

Yes

ಆರ್.ಆರ್.ನಂ. ಬರೆಯಲಾಗಿದೆಯೆ

ಮಾಪಕದಲ್ಲಿ ಹಾಳೆಯನ್ನು ಇಡಲಾಗಿದೆಯೆ

ಪುಸ್ತಕ ಸಂಖ್ಯೆ

ಇನ್‌ಸ್ಟಲೇಷನ್ ಸಂಖ್ಯೆ

ಸಂಪರ್ಕ ದಿನಾಂಕ

ಸಂಪರ್ಕ

ಹೊಸ

ಟ್ಯಾಪಿಂಗ್

ದೂರವಾಣಿ ಕ್ರಾಸಿಂಗ್

ಯಾವ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಕಂಬದಿಂದ

ಈ ಆರ್.ಆರ್. ಸಂಖ್ಯೆಯ ನಂತರದ್ದು

ಮಾಪಕ ಓದುವ ದಿನಾಂಕ

ಸೇವಾ ಮಾರ್ಗ

ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಸಿಯು/ಎ

ಕೇಬಲ್ ಡಬ್ಲ್ಯೂಪಿ/ವಿಐಆರ್/ಸಿಟಿಎನ್

ಕೊಳವೆ

ಆರ್ಥಿಂಗ್

ಏರಿಯಲ್ ಫ್ಯೂಸ್

ಕಟ್ ಔಟ್

ಸಂಪರ್ಕ ಸೇವೆ ದೂರ

ಪರೀಕ್ಷೆ:

ಫೇಸುಗಳ ಮಧ್ಯೆ

ಫೇಸ್‌ನಿಂದ ನೆಲಕ್ಕೆ

ನ್ಯೂಟ್ರಲಿನಿಂದ ನೆಲಕ್ಕೆ

Yes

Yes

MINL - 55929

12-12-2023

New

41282

O.H

Aluminium

Copper

PVC

GI

30A

30A

15mtr

0

0

0

0

ದೃಢೀಕರಿಸುವುದೇನೆಂದರೆ, ನಾನು ಸ್ಥಾವರವನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಿದ್ದೇನೆ

(ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ / ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಲಹೆಗಾರರ ಸಹಿ)

(ಸಹಕರ ಸಹಿ)

ವಾಸದ ಮನೆ, ಅಂಗಡಿ, ಕಛೇರಿ, ಹೋಟೆಲು, ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್, ಚಲನಚಿತ್ರಮಂದಿರ, ಆಸ್ಪತ್ರೆ, ಧಾರ್ಮಿಕ, ಶೈಕ್ಷಣಿಕ, ಕೈಗಾರಿಕೆ, (ವಿವರಿಸಿ) ಇತರೆ ಪಂಪಿಂಗ್, (ವಿವರಿಸಿ) ಗೃಹ ಕೈಗಾರಿಕೆ, (ವಿವರಿಸಿ) ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಸಿರಿ.