(ಕಂಪನಿಯ ಉಪಯೋಗಕ್ಕಾಗಿ)

ಆವರಣದ ಮಾದರಿ	LT4 (c)	ಆರ್.ಆರ್.ನಂ. ಬರೆಯಲಾಗಿದೆಯೆ	Yes
ಪಾಯಿಂಟು/ಮೋಟಾರುಗಳ ಒಟ್ಟು ಸಂಖ್ಯೆ		ಮಾಪಕದಲ್ಲಿ ಹಾಳೆಯನ್ನು ಇಡಲಾಗಿದೆಯೇ	Yes
ಒಟ್ಟು ಸಂಪರ್ಕ ಪ್ರಮಾಣ	7.5 HP	ಪುಸ್ತಕ ಸಂಖ್ಯೆ	—
ಪೇಜ್ ಮೇಲೆ ಸಂಪರ್ಕ ಪ್ರಮಾಣ ಅ)		ಇನ್‌ಸ್ಟಲೇಷನ್ ಸಂಖ್ಯೆ	MNIP - 56020
ಆ)		ಸಂಪರ್ಕ ದಿನಾಂಕ	26-12-2023
ಇ)		ಸಂಪರ್ಕ	New
ವಿತರಣಾ ಟ್ರಾನ್ಸ್‌ಫಾರ್ಮರುಗಳು :		ಹೊಸ	—
ಇರುವ ಸ್ಥಳ	Paloor	ಟ್ಯಾಪಿಂಗ್	—
ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಪ್ರಮಾಣ	66/11 KV Modakire	ದೂರವಾಣಿ ಕ್ರಾಸಿಂಗ್	—
ಸಾಮರ್ಥ್ಯ	63 KVA	ಯಾವ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಕಂಬದಿಂದ	—
ಸಂಪರ್ಕ ಪ್ರಮಾಣ	3x240V 50Hz	ಈ. ಆರ್.ಆರ್. ಸಂಖ್ಯೆಯ ನಂತರದ್ದು	PLL ST - 1
ಮಾಪಕ :	3Φ	ಮಾಪಕ ಓದುವ ದಿನಾಂಕ	—
ಮಾದರಿ ಮತ್ತು ತಯಾರಿಕೆ	EL-Sewedy	ಸೇವಾ ಮಾರ್ಗ	O-H
ಸಾಮರ್ಥ್ಯ	5-30	ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಸಿಯು/ಎ	Aluminium
ಪ್ರಾರಂಭದ ರೀಡಿಂಗ್	0.1	ಕೇಬಲ್ ಡಬ್ಲ್ಯೂಪಿ/ವಿಐಆರ್/ಸಿಟಿಎನ್	Copper
ಇತರೆ :	ELS - 11374	ಕೊಳವೆ	PVC
ಮಾಪಕವನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಮೊಹರು ಮಾಡಿದೆಯೆ	Yes	ಆರ್ಥಿಂಗ್	GI
ಮಾಪಕ ಟರ್ಮಿನಲ್‌ಕವನ್ನು ಮೊಹರು ಮಾಡಿದೆಯೆ	Yes	ಏರಿಯಲ್ ಫ್ಯೂಸ್	30A
ಕಟ್‌ಔಟ್ ಮೊಹರು ಮಾಡಿದೆಯೆ	Yes	ಕಟ್ ಔಟ್	30A
ಈ ಇನ್‌ಸ್ಟಲೇಷನ್ ವೈರಿಂಗ್	Good	ಸಂಪರ್ಕ ಸೇವೆ ದೂರ	15 Mtr
ನಿಯಮಗಳಿಗೆ ಅನುಸಾರವಾಗಿದೆಯೆ	Yes		
ಯಾವುದಾದರೂ ನ್ಯೂನತೆಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಲಾಗಿದೆಯೆ	NO	ಪರೀಕ್ಷೆ:	
ಮಾಪಕ ಆವರ್ತವನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆಯೆ	Yes	ಫೇಸುಗಳ ಮಧ್ಯೆ	✓
ಸರಿಯಾಗಿದೆಯೆ ಮತ್ತು ಅದು	Yes	ಫೇಸ್‌ನಿಂದ ನೆಲಕ್ಕೆ	✓
ಮಾಪಕ ಕಾರ್ಡನ್ನು ಹಾಕಿದೆಯೆ	Yes	ನ್ಯೂಟ್ರಲ್‌ನಿಂದ ನೆಲಕ್ಕೆ	✓

ದೃಢೀಕರಿಸುವುದೇನೆಂದರೆ, ನಾನು ಸ್ಥಾವರವನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಿದ್ದೇನೆ

(ಗ್ರಾಹಕರ ಸಹಿ)

(ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ /ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಲಹೆಗಾರರ ಸಹಿ)

ANIL K K
Anil Electrical
Class 1 Electrical Contractor License
Napoklu
LIC No: ICL 128558MDK

ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿ
ಕೆಲಸ ಇಲಾಖೆ ಮತ್ತು ನಿರ್ಮಾಣ
ಪೋಕ್ಲು ಶಾಖೆ, ಸರ್ಪಂಗಳ

ವಾಸದ ಮನೆ, ಅಂಗಡಿ, ಕಛೇರಿ, ಹೋಟೆಲು, ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್, ಚಲನಚಿತ್ರಮಂದಿರ, ಕೈಗಾರಿಕೆ, ಶೈಕ್ಷಣಿಕ, ಕೈಗಾರಿಕೆ, (ವಿವರಿಸಿ) ಕೃಷಿ ಪಂಪಿಂಗ್, (ವಿವರಿಸಿ) ಗೃಹ ಕೈಗಾರಿಕೆ, (ವಿವರಿಸಿ) ಇತರೆ ಯಾವುದು ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಸಿರಿ.

ಕೇವಲ ಉಪಯೋಗಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ