(ಕಂಪನಿಯ ಉಪಯೋಗಕ್ಕಾಗಿ)

ಆವರಣದ ಮಾದರಿ .... LT3 ....
ಪಾಯಿಂಟು/ಮೋಟಾರುಗಳ ಒಟ್ಟು ಸಂಖ್ಯೆ .... 1kw ....
ಒಟ್ಟು ಸಂಪರ್ಕ ಪ್ರಮಾಣ ....
ಪೇಜ್ ಮೇಲೆ ಸಂಪರ್ಕ ಪ್ರಮಾಣ ಅ) ....
ಆ) ....
ಇ) ....

ವಿತರಣಾ ಟ್ರಾನ್ಸ್‌ಫಾರ್ಮರುಗಳು :
ಇರುವ ಸ್ಥಳ .... Kakkabe ....
ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಪ್ರಮಾಣ .... 33/11kv murnad ....
ಸಾಮರ್ಥ್ಯ .... 63kvA ....
ಸಂಪರ್ಕ ಪ್ರಮಾಣ .... 240v 50Hz ....
ಮಾಪಕ : .... 1φ ....
ಮಾದರಿ ಮತ್ತು ತಯಾರಿಕೆ .... Linkwell ....
ಸಾಮರ್ಥ್ಯ .... 5-30 ....
ಪ್ರಾರಂಭದ ರೀಡಿಂಗ್ .... 0.1 ....
ಇತರೆ : .... SL-12151545 ....
ಮಾಪಕವನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಮೊಹರು ಮಾಡಿದೆಯೆ .... Yes ....
ಮಾಪಕ ಟರ್ಮಿನಲ್ ಕವರನ್ನು ಮೊಹರು ಮಾಡಿದೆಯೆ .... Yes ....
ಕಟ್‌ಔಟ್ ಮೊಹರು ಮಾಡಿದೆಯೆ .... Yes ....
ಈ ಇನ್‌ಸ್ಟಲೇಷನ್ ವೈರಿಂಗ್ .... Good ....
ನಿಯಮಗಳಿಗೆ ಅನುಸಾರವಾಗಿದೆಯೆ .... Yes ....
ಯಾವುದಾದರೂ ನ್ಯೂನತೆಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಲಾಗಿದೆಯೆ .... NO ....
ಮಾಪಕ ಆವರ್ತವನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆಯೆ .... Yes ....
ಸರಿಯಾಗಿದೆಯೆ ಮತ್ತು ಅದು .... Yes ....
ಮಾಪಕ ಕಾರ್ಡನ್ನು ಹಾಕಿದೆಯೆ .... Yes ....

ಆರ್.ಆರ್.ನಂ. ಬರೆಯಲಾಗಿದೆಯೆ .... Yes
ಮಾಪಕದಲ್ಲಿ ಹಾಳೆಯನ್ನು ಇಡಲಾಗಿದೆಯೇ .... Yes
ಪುಸ್ತಕ ಸಂಖ್ಯೆ .... —
ಇನ್‌ಸ್ಟಲೇಷನ್ ಸಂಖ್ಯೆ MNC-55998
ಸಂಪರ್ಕ ದಿನಾಂಕ 20-12-2023
ಸಂಪರ್ಕ .... New
ಹೊಸ .... —
ಟ್ಯಾಪಿಂಗ್ .... —
ದೂರವಾಣಿ ಕ್ರಾಸಿಂಗ್ .... —
ಯಾವ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಕಂಬದಿಂದ .... —
ಈ. ಆರ್.ಆರ್. ಸಂಖ್ಯೆಯ ನಂತರದ್ದು KKBL-16803
ಮಾಪಕ ಓದುವ ದಿನಾಂಕ .... —
ಸೇವಾ ಮಾರ್ಗ .... O-H
ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಸಿಯು/ಎ .... Aluminium
ಕೇಬಲ್ ಡಬ್ಲ್ಯೂಪಿ/ವಿಐಆರ್/ಸಿಟಿವಿನ್ .... copper
ಕೊಳವೆ .... PVC
ಆರ್ಥಿಂಗ್ .... GI
ಏರಿಯಲ್ ಫ್ಯೂಸ್ 30A
ಕಟ್ ಔಟ್ 30A
ಸಂಪರ್ಕ ಸೇವೆ ದೂರ 18mtr

ಪರೀಕ್ಷೆ: .... ∞
ಫೇಸುಗಳ ಮಧ್ಯೆ .... ∞
ಫೇಸ್‌ನಿಂದ ನೆಲಕ್ಕೆ .... ∞
ನ್ಯೂಟ್ರಲ್‌ನಿಂದ ನೆಲಕ್ಕೆ 0

ದೃಢೀಕರಿಸುವುದೇನೆಂದರೆ, ನಾನು ಸ್ಥಾವರವನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಿದ್ದೇನೆ

ಅ ನಾಸಿರ್. P.A
(ಗ್ರಾಹಕರ ಸಹಿ)

BEE AEY ELECTRICALS
Prop : B. A. Mohammed Ali
L.No. ICLI170379MDK
HAKATHOR
(ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ /ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಲಹೆಗಾರರ ಸಹಿ)

ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿ
ಇಂಜಿನಿಯರು
ಚಾಲನೆ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ,
[illegible]

ವಾಸದ ಮನೆ, ಅಂಗಡಿ, ಕಛೇರಿ, ಹೋಟೆಲು, ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್, ಚಲನಚಿತ್ರ ಮಂದಿರ, ಆಸ್ಪತ್ರೆ, ಧಾರ್ಮಿಕ [illegible] ಕೈಗಾರಿಕೆ, (ವಿವರಿಸಿ) [illegible], ಪಂಪಿಂಗ್, (ವಿವರಿಸಿ) ಗೃಹ ಕೈಗಾರಿಕೆ, (ವಿವರಿಸಿ) ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಸಿರಿ.

ಕಛೇರಿ ಉಪಯೋಗಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ