(ಕಂಪನಿಯ ಉಪಯೋಗಕ್ಕಾಗಿ)

ಆವರಣದ ಮಾದರಿ	LT4(01)	ಆರ್.ಆರ್.ಸಂ.ಬರೆಯಲಾಗಿದೆಯೇ?	ಹೌದು
ಪಾಯಿಂಟು/ಮೋಟಾರುಗಳ ಒಟ್ಟು ಸಂಖ್ಯೆ		ಮಾಪಕದಲ್ಲಿ ಹಾಳೆಯನ್ನು ಇಡಲಾಗಿದೆಯೇ?	
ಒಟ್ಟು ಸಂಪರ್ಕ ಪ್ರಮಾಣ	SHP	ಪುಸ್ತಕ ಸಂಖ್ಯೆ	
ಫೇಜ್ ಮೇಲೆ ಸಂಪರ್ಕ ಪ್ರಮಾಣ	ಅ)	ಇನ್‌ಸ್ಟಲೇಷನ್ ಸಂಖ್ಯೆ	UMVADP-4475
	ಆ)	ಸಂಪರ್ಕ ದಿನಾಂಕ	1-12-23
	ಇ)	ಸಂಪರ್ಕ	
ವಿತರಣಾ ಟ್ರಾನ್ಸ್‌ಫಾರ್ಮರುಗಳು			
ಇರುವ ಸ್ಥಳ	ಇಕ್ಕೇರಿ UMP	ಹೊಸ	NEW
ವೊಲ್ಟೇಜ್ ಪ್ರಮಾಣ	11KV	ಟ್ಯಾಪಿಂಗ್	—
ಸಾಮರ್ಥ್ಯ	25KVA	ದೂರವಾಣಿ ಕ್ಯಾಪಿಂಗ್	—
ಸಂಪರ್ಕ ಪ್ರಮಾಣ	SHP	ಯಾವ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಕಂಬದಿಂದ	—
ಮಾಪಕ		ಈ ಆರ್. ಆರ್. ಸಂಖ್ಯೆ ನಂತರದ್ದು	CKO1BJ-34
ಮಾದರಿ ಮತ್ತು ತಯಾರಿಕೆ		ಮಾಪಕ ಓದುವ ದಿನಾಂಕ	
ಸಾಮರ್ಥ್ಯ	DC	ಸೇವಾ ಮಾರ್ಗ	O/H
ಪ್ರಾರಂಭದ ರಿಡೀಂಗ್		ಕಂಟಕ್ಟರ್ ಸಿಯು/ಎ	CU
ಇತರೆ		ಕೇಬಲ್ ಡಬ್ಲ್ಯೂಪಿ/ವಿಐಆರ್/ಪಿಟಿಎನ್	
ಮಾಪಕವನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಮೊಹರು ಮಾಡಿದೆಯೆ		ಕೊಳವೆ	ಇದೆ
ಮಾಪಕ ಟರ್ಮಿನಲ್ ಕವರನ್ನು ಮೊಹರು ಮಾಡಿದೆಯೆ	ಹೌದು	ಅರ್ಥಿಂಗ್	ಇದೆ
ಕಟ್‌ಜೌಟ್ ಮೊಹರು ಮಾಡಿದೆಯೆ		ಏರಿಯಲ್ ಫ್ಯೂಸ್	32A
ಈ ಇನ್‌ಸ್ಟಲೇಷನ್ ವೈರಿಂಗ್		ಕಟ್‌ಜೌಟ್	—
ನಿಯಮಗಳಿಗೆ ಅನುಸಾರವಾಗಿದೆಯೆ		ಸಂಪರ್ಕ ಸೇವೆ ದೂರ	18m
ಯಾವುದಾದರೂ ನ್ಯೂನತೆಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಲಾಗಿದೆಯೆ	ಇಲ್ಲ		
ಮಾಪಕ ಆವರ್ತವನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆಯೆ?		ಪರೀಕ್ಷೆ	
ಸರಿಯಾಗಿದೆಯೆ ಮತ್ತು ಅದು	ಹೌದು	ಫೇಸುಗಳ ಮಧ್ಯೆ	
ಮಾಪಕ ಕಾರ್ಡನ್ನು ಹಾಕಿದೆಯೆ		ಫೇಸ್‌ನಿಂದ ನೆಲಕ್ಕೆ	∞
		ನ್ಯೂಟ್ರಲ್‌ನಿಂದ ನೆಲಕ್ಕೆ	∞

ದೃಢೀಕರಿಸುವುದೇನೆಂದರೆ, ನಾನು ಸ್ಥಾವರವನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಿದ್ದೇನೆ.

K. C. Kalli

(ಗ್ರಾಹಕರ ಸಹಿ)

S.S. ELECTRICALS
Govt. Licence Contractor
AREHALLI, Belur Taluk

(ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ/ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಲಹೆಗಾರರ ಸಹಿ)

ವಾಸದ ಮನೆ, ಅಂಗಡಿ, ಕಛೇರಿ, ಹೊಟೆಲು, ರೆಸ್ಟೊರೆಂಟ್, ಚಲನಚಿತ್ರ ಮಂದಿರ, ಆಸ್ಪತ್ರೆ, ಧಾರ್ಮಿಕ, ಶೈಕ್ಷಣಿಕ, ಕೈಗಾರಿಕೆ (ವಿವರಿಸಿ) ಪಂಪಿಂಗ್, (ವಿವರಿಸಿ) ಗೃಹ ಕೈಗಾರಿಕೆ, (ವಿವರಿಸಿ), ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಸಿರಿ.

ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿ/ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಭಿಯಂತರರು
ಕಾ. ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುಚ್ಛಕ್ತಿ ಸರಬರಾಜು ಇಲಾಖೆ
ಸೆಸ್ಕ್ ಅರೇಹಳ್ಳಿ

ಮಂಜೂರಾತಿ ಸಂಖ್ಯೆ .....

ಕಛೇರಿ ಉಪಯೋಗಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ