

(ಮಂಡಳಿಯ ಉಪಯೋಗಕ್ಕಾಗಿ)

** ಅವಶ್ಯಕತೆ ಮೊದಲಿ

ಪಾಯಿಂಟು/ಮೋಟಾರುಗಳ ಒಟ್ಟು ಸಂಖ್ಯೆ LT2

ಒಟ್ಟು ಸಂಪರ್ಕ ಪ್ರಮಾಣ 2 Kw

ಫೇಸ್ ಮೇಲೆ ಸಂಪರ್ಕ ಪ್ರಮಾಣ ಲ) 2 Kw

ಆ)

ಇ)

ವಿತರಣಾ ಟ್ರಾನ್ಸ್‌ಫಾರ್ಮರ್ ಗಳು Napoklu

ಇರುವ ಸ್ಥಳ 33/11 kv mva mod

ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಪ್ರಮಾಣ 63 kv

ಸಾಮರ್ಥ್ಯ 240v 50Hz

ಸಂಪರ್ಕ ಪ್ರಮಾಣ 10

ಮಾಪಕಿ Linkwell

ಮಾದರಿ ಮತ್ತು ತಯಾರಿಕೆ 5-30

ಸಾಮರ್ಥ್ಯ 0.1

ಪ್ರಾರಂಭದ ರೀಡಿಂಗ್ SL = 12151380

ಇತರೆ: Yes

ಮಾಪಕವನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಮೊಹರು ಮಾಡಿದೆಯೇ Yes

ಮಾಪಕ ಟರ್ಮಿನಲ್ ಕವರನ್ನು ಮೊಹರು ಮಾಡಿದೆಯೇ Yes

ಕಟ್‌ಔಟ್ ಮೊಹರು ಮಾಡಿದೆಯೇ Yes

ಈ ಇನ್‌ಸ್ಟಲೇಷನ್ ವೈರಿಂಗ್ Good

ನಿಯಮಗಳಿಗೆ ಅನುಸಾರವಾಗಿದೆಯೇ Yes

ಯಾವುದಾದರೂ ನ್ಯೂನತೆಯನ್ನು ಗಮನಿಸಲಾಗಿದೆಯೇ No

ಮಾಪಕದ ಅವರ್ತವನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆಯೇ Yes

ಮತ್ತು ಅದು ಸರಿಯಾಗಿದೆಯೇ Yes

ಮಾಪಕ ಕಾರ್ಡನ್ನು ಹಾಕಿದೆಯೇ Yes

ಆರ್.ಆರ್.ನಂ.ಬರೆಯಲಾಗಿದೆಯೇ Yes

ಮಾಪಕದಲ್ಲಿ ಹಾಳೆಯನ್ನು ಇಡಲಾಗಿದೆಯೇ Yes

ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಂಖ್ಯೆ

ಇನ್‌ಸ್ಟಲೇಷನ್ ಸಂಖ್ಯೆ MNL-55964

ಸಂಪರ್ಕ ದಿನಾಂಕ 18-12-2024

ಹೊಸ ಸಂಪರ್ಕ New

ಟ್ಯಾಪಿಂಗ್

ಟೆಲಿಫೋನ್ ಕ್ರಾಸಿಂಗ್

ಯಾವ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಕಂಬದಿಂದ

ಈ.ಆರ್.ಆರ್. ಸಂಖ್ಯೆಯ ನಂತರದ್ದು 41811

ಮಾಪಕ ಓದುವ ದಿನಾಂಕ

ಸೇವಾ ಮಾರ್ಗ: 0.4

ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಸಿಯು/ಎ Aluminium

ಕೇಬಲ್/ಡಬ್ಲ್ಯೂ.ಪಿ.ವಿಐರ್.ಸಿಟಿಎಸ್ Copper

ಕೊಳವೆ PVC

ಅರ್ಥಿಂಗ್ GT

ವಿರಿಯಲ್ ಫ್ಯೂಸ್ 30A

ಕಟ್‌ಔಟ್ 30A

ಸಂಪರ್ಕ ಸೇವೆ ದೂರು 18 mtr


ಪರೀಕ್ಷೆ

ಫೇಸುಗಳ ಮಧ್ಯೆ

ಫೇಸ್‌ನಿಂದ ನೆಲಕ್ಕೆ

ನ್ಯೂಟ್ರಲ್‌ನಿಂದ ನೆಲಕ್ಕೆ

ದೃಢೀಕರಿಸುವುದೇನೆಂದರೆ, ನಾನು ಸ್ಥಾವರವನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಿದ್ದೇನೆ ಮತ್ತು ರೇಟೆಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ



ಶಾಸಾಧಿಕಾರಿ

ಶಾಲಿನಿ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ

ಇಂಜಿನಿಯರ್

**ವಾಸದ ಮನೆ, ಅಂಗಡಿ, ಕಛೇರಿ, ಹೋಟೆಲ್, ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್, ಚಲನಚಿತ್ರ ಮಂದಿರ, ಆಸ್ಪತ್ರೆ, ಧಾರ್ಮಿಕ, ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಕೈಗಾರಿಕೆ (ವಿವರಿಸಿ) ಕೃಷಿ ಪಂಚಿಂಗ್, ಇತರ ಪಂಚಿಂಗ್ (ವಿವರಿಸಿ) ಗೃಹ ಕೈಗಾರಿಕೆ (ವಿವರಿಸಿ) ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಸಿ.