




(ಕಂಪನಿಯ ಉಪಯೋಗಕ್ಕಾಗಿ)

ಅವರಣದ ಮಾದರಿ	LT3	ಆರ್.ಆರ್.ನಂ. ಬರೆಯಲಾಗಿದೆಯೆ	Yes
ಪಾಯಿಂಟು/ಮೋಟಾರುಗಳ ಒಟ್ಟು ಸಂಖ್ಯೆ		ಮಾಪಕದಲ್ಲಿ ಹಾಳೆಯನ್ನು ಇಡಲಾಗಿದೆಯೇ	Yes
ಒಟ್ಟು ಸಂಪರ್ಕ ಪ್ರಮಾಣ	2 Kw	ಪುಸ್ತಕ ಸಂಖ್ಯೆ	—
ಪೇಜ್ ಮೇಲೆ ಸಂಪರ್ಕ ಪ್ರಮಾಣ ಅ)		ಇನ್‌ಸ್ಟಲೇಷನ್ ಸಂಖ್ಯೆ	MNC-56298
ಆ)		ಸಂಪರ್ಕ ದಿನಾಂಕ	16-2-2024
ಇ)		ಸಂಪರ್ಕ	New
ವಿತರಣಾ ಟ್ರಾನ್ಸ್‌ಫಾರ್ಮರುಗಳು :		ಹೊಸ	—
ಇರುವ ಸ್ಥಳ	Yemmamadu	ಟ್ಯಾಪಿಂಗ್	—
ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಪ್ರಮಾಣ	33/11 KV	ದೂರವಾಣಿ ಕ್ರಾಸಿಂಗ್	—
ಸಾಮರ್ಥ್ಯ	25 Kv	ಯಾವ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಕಂಬದಿಂದ	—
ಸಂಪರ್ಕ ಪ್ರಮಾಣ	240v 50Hz	ಈ. ಆರ್.ಆರ್. ಸಂಖ್ಯೆಯ ನಂತರದ್ದು	—
ಮಾಪಕ :	1φ	ಮಾಪಕ ಓದುವ ದಿನಾಂಕ	—
ಮಾದರಿ ಮತ್ತು ತಯಾರಿಕೆ	Linkwell	ಸೇವಾ ಮಾರ್ಗ	0-4
ಸಾಮರ್ಥ್ಯ	5-30	ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಸಿಯು/ಎ	Aluminium
ಪ್ರಾರಂಭದ ರೀಡಿಂಗ್	0-1	ಕೇಬಲ್ ಡಬ್ಲ್ಯೂಪಿ/ವಿಐಆರ್/ಸಿಟಿಎನ್	Aluminium
ಇತರೆ :	SL-12251423	ಕೊಳವೆ	PVC
ಮಾಪಕವನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಮೊಹರು ಮಾಡಿದೆಯೆ	Yes	ಆರ್ಥಿಂಗ್	GI
ಮಾಪಕ ಟರ್ಮಿನಲ್ ಕವನ್ನು ಮೊಹರು ಮಾಡಿದೆಯೆ	Yes	ಏರಿಯಲ್ ಪ್ಯೂಸ್	30A
ಕಟ್ ಔಟ್ ಮೊಹರು ಮಾಡಿದೆಯೆ	Yes	ಕಟ್ ಔಟ್	30A
ಈ ಇನ್‌ಸ್ಟಲೇಷನ್ ವೈರಿಂಗ್	Good	ಸಂಪರ್ಕ ಸೇವೆ ದೂರ	15mtr
ನಿಯಮಗಳಿಗೆ ಅನುಸಾರವಾಗಿದೆಯೆ	Yes	ಪರೀಕ್ಷೆ:	ಹಿ
ಯಾವುದಾದರೂ ನ್ಯೂನತೆಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಲಾಗಿದೆಯೆ	No	ಫೇಸುಗಳ ಮಧ್ಯೆ	ಹಿ
ಮಾಪಕ ಅವರ್ತವನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆಯೆ	Yes	ಫೇಸ್‌ನಿಂದ ನೆಲಕ್ಕೆ	ಹಿ
ಸರಿಯಾಗಿದೆಯೆ ಮತ್ತು ಅದು	Yes	ನ್ಯೂಟ್ರಲ್‌ನಿಂದ ನೆಲಕ್ಕೆ	ಹಿ
ಮಾಪಕ ಕಾರ್ಡನ್ನು ಹಾಕಿದೆಯೆ	Yes		

ದೃಢೀಕರಿಸುವುದೇನೆಂದರೆ, ನಾನು ಸ್ಥಾವರವನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಿದ್ದೇನೆ


(ಗೃಹಕರ ಸಹಿ)


(ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ / ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಲಹೆಗಾರರ ಸಹಿ)
ANIL K K


ಶಾಸನಾಧಿಕಾರಿ

ಶಾಲಿನಿ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣಾ

ವಾಸದ ಮನೆ, ಅಂಗಡಿ, ಕಛೇರಿ, ಹೋಟೆಲು, ರೆಸ್ಟೋರಂಟ್, ಶಾಲೆ, ಕಾಲೇಜು, ಆಸ್ಪತ್ರೆ, ಧಾರ್ಮಿಕ, ಶೈಕ್ಷಣಿಕ, ಕೈಗಾರಿಕೆ, (ವಿವರಿಸಿ) ಕೃಷಿ ಪಂಪಿಂಗ್, ಪಂಪಿಂಗ್, (ವಿವರಿಸಿ) ಗೃಹ ಕೈಗಾರಿಕೆ, (ವಿವರಿಸಿ) ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ನ್ಯೂನತೆಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸಿರಿ.
LIC No: ICL128553MDR
ಕಛೇರಿ ಉಪಯೋಗಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ

ಮಂಜೂರಾತಿ ಸಂಖ್ಯೆ
ಖಾತೆ ಪುಸ್ತಕ ಪುಟ ಸಂಖ್ಯೆ