

(ಕಂಪನಿಯ ಉಪಯೋಗಕ್ಕಾಗಿ)

ಅವರಣದ ಮಾದರಿ
ಪಾಯಿಂಟ್/ವೋಲಟೇಜ್ ಒಟ್ಟು ಸಂಖ್ಯೆ
ಒಟ್ಟು ಸಂಪರ್ಕ ಪ್ರಮಾಣ
ಪೇಜ್ ಮೇಲೆ ಸಂಪರ್ಕ ಪ್ರಮಾಣ ಅ)
ಅ)
ಇ)

ವಿತರಣಾ ಟ್ರಾನ್ಸ್‌ಫಾರ್ಮರುಗಳು :

ಇರುವ ಸ್ಥಳ
ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಪ್ರಮಾಣ
ಸಾಮರ್ಥ್ಯ
ಸಂಪರ್ಕ ಪ್ರಮಾಣ
ಮಾಪಕ :
ಮಾದರಿ ಮತ್ತು ತಯಾರಿಕೆ
ಸಾಮರ್ಥ್ಯ
ಪ್ರಾರಂಭದ ರೀಡಿಂಗ್
ಇತರೆ :

ಮಾಪಕವನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಮೊಹರು ಮಾಡಿದೆಯೇ
ಮಾಪಕವನ್ನು ಕಟ್ಟಿ ಮೊಹರು ಮಾಡಿದೆಯೇ
ಕೆಟ್‌ಲೈಟ್ ಮೊಹರು ಮಾಡಿದೆಯೇ
ಈ ಇನ್‌ಸ್ಟಲೇಷನ್ ವೈರಿಂಗ್
ಬಯಲುಗಳಿಗೆ ಅನುಸಾರವಾಗಿದೆಯೇ
ಯಾವುದಾದರೂ ಸ್ಥಳೀಯ ಗಮನಿಸಿದೆಯೇ
ಮಾಪಕ ಅವರ್ತನವನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆಯೇ
ಸರಿಯಾಗಿದೆಯೇ ಮತ್ತು ಅದು
ಮಾಪಕ ಕಾರ್ಡ್‌ನ್ನು ಹಾಕಿದೆಯೇ

LT2

2kw

Naladi
33/11KV Muxnad

6.3kv

240v 50Hz

1φ

Linkwell

5-30

0.1

SL- 12248595

Yes

Yes

Yes

Good

Yes

No

Yes

Yes

Yes

ಆರ್.ಆರ್.ನಂ. ಬರೆಯಲಾಗಿದೆಯೇ
ಮಾಪಕದಲ್ಲಿ ಹಾಳೆಯನ್ನು ಇಡಲಾಗಿದೆಯೇ
ಪುಸ್ತಕ ಸಂಖ್ಯೆ
ಇನ್‌ಸ್ಟಲೇಷನ್ ಸಂಖ್ಯೆ
ಸಂಪರ್ಕ ದಿನಾಂಕ

ಸಂಪರ್ಕ

ಹೊಸ

ಟ್ಯಾಪಿಂಗ್

ದೂರವಾಣಿ ಕ್ರಾಸಿಂಗ್
ಯಾವ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಕಂಬದಿಂದ
ಈ. ಆರ್.ಆರ್. ಸಂಖ್ಯೆಯ ನಂತರದ್ದು
ಮಾಪಕ ಓದುವ ದಿನಾಂಕ

ಸೇವಾ ಮಾರ್ಗ

ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಸಿಯು/ಎ

ಕೇಬಲ್ ಡಬ್ಲ್ಯೂಪಿ/ವಿಐಆರ್/ಸಿಟಿಎನ್

ಕೊಳವೆ

ಆರ್ಥಿಂಗ್

ಎರಿಯಲ್ ಫ್ಯೂಸ್

ಕಟ್ ಟೆಟ್

ಸಂಪರ್ಕ ಸೇವೆ ದೂರ

ಪರೀಕ್ಷೆ:

ಫೇಸುಗಳ ಮಧ್ಯೆ

ಫೇಸ್‌ನಿಂದ ನೆಲಕ್ಕೆ

ನ್ಯೂಟ್ರಲ್‌ನಿಂದ ನೆಲಕ್ಕೆ

Yes

Yes

MNL-56221

12-2-2024

New

MNL-53983

0.11

Aluminium
Copper

PVC

GI

30A

30A

20mtr

0
0
0
0

Handwritten signature and text.

(ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ/ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಲಹೆಗಾರರ ಸಹಿ)

ಪಾಲನೆ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ

ನಾಭೋಕ್ತು ಶಾಖೆ, ಸಿಬ್ಬಂದಿ, ಸುಸ್ಥಿರತೆ, ಕೈಗಾರಿಕೆ, (ಎವರಿಸಿ) ಕೈಪಿ ಪಂಪಿಂಗ್, ಇತರೆ

ವಾಸದ ಮನೆ, ಅಂಗಡಿ, ಕಛೇರಿ, ಹೋಟೆಲು, ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್, ಚಲನಚಿತ್ರಮಂದಿರ, ಆಸ್ಪತ್ರೆ, ಧಾರ್ಮಿಕ, ಶೈಕ್ಷಣಿಕ, ಕೈಗಾರಿಕೆ, (ಎವರಿಸಿ) ಗೃಹ ಕೈಗಾರಿಕೆ, (ಎವರಿಸಿ) ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಸಿ.

ಕಛೇರಿ ಉಪಯೋಗಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ

ಖಾತೆ ಪುಸ್ತಕ ಪುಟ ಸಂಖ್ಯೆ