

(ಕಂಪನಿಯ ಉಪಯೋಗಕ್ಕಾಗಿ)

ಆವರಣದ ಮಾದರಿ LT2
 ಪಾಯಿಂಟು/ಮೋಟಾರುಗಳ ಒಟ್ಟು ಸಂಖ್ಯೆ 4 Kw
 ಒಟ್ಟು ಸಂಪರ್ಕ ಪ್ರಮಾಣ
 ವೇಜ್ ಮೇಲೆ ಸಂಪರ್ಕ ಪ್ರಮಾಣ (ಅ)
 (ಆ)
 (ಇ)
 ವಿತರಣಾ ಟ್ರಾನ್ಸ್‌ಫಾರ್ಮರುಗಳು :
 ಇರುವ ಸ್ಥಳ Yemmemaadu
 ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಪ್ರಮಾಣ 33/11 Kv mixed
 ಸಾಮರ್ಥ್ಯ 63 kv
 ಸಂಪರ್ಕ ಪ್ರಮಾಣ 240v 50Hz
 ಮಾಪಕ : 1φ
 ಮಾದರಿ ಮತ್ತು ತಯಾರಿಕೆ Linkwell
 ಸಾಮರ್ಥ್ಯ 5-30
 ಪ್ರಾರಂಭದ ರೀಡಿಂಗ್ 0.1
 ಇತರೆ : SL-12251429
 ಮಾಪಕವನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಮೊಹರು ಮಾಡಿದೆಯೆ Yes
 ಮಾಪಕ ಟರ್ಮಿನಲ್ ಕುಟ್ಟು ಮೊಹರು ಮಾಡಿದೆಯೆ Yes
 ಕಟ್ ಔಟ್ ಮೊಹರು ಮಾಡಿದೆಯೆ Yes
 ಈ ಇನ್‌ಸ್ಟಲೇಷನ್ ವೈರಿಂಗ್ Good
 ನಿಯಮಗಳಿಗೆ ಅನುಸಾರವಾಗಿದೆಯೆ Yes
 ಯಾವುದಾದರೂ ನ್ಯೂನತೆಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಲಾಗಿದೆಯೆ NO
 ಮಾಪಕ ಅವರ್ತವನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆಯೆ Yes
 ಸರಿಯಾಗಿದೆಯೆ ಮತ್ತು ಅದು Yes
 ಮಾಪಕ ಕಾರ್ಡ್‌ನ್ನು ಹಾಕಿದೆಯೆ Yes

ಆರ್.ಆರ್.ನಂ. ಬರೆಯಲಾಗಿದೆಯೆ
 ಮಾಪಕದಲ್ಲಿ ಹಾಳೆಯನ್ನು ಇಡಲಾಗಿದೆಯೆ
 ಪುಸ್ತಕ ಸಂಖ್ಯೆ
 ಇನ್‌ಸ್ಟಲೇಷನ್ ಸಂಖ್ಯೆ
 ಸಂಪರ್ಕ ದಿನಾಂಕ

ಸಂಪರ್ಕ

ಹೊಸ

ಟ್ಯಾಪಿಂಗ್

ದೂರವಾಣಿ ಕ್ಯಾಪಿಂಗ್

ಯಾವ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಕಂಬದಿಂದ

ಈ ಆರ್.ಆರ್. ಸಂಖ್ಯೆಯ ನಂತರದ್ದು

ಮಾಪಕ ಓದುವ ದಿನಾಂಕ

ಸೇವಾ ಮಾರ್ಗ

ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಸಿಯು/ಎ

ಕೇಬಲ್ ಡಬ್ಲ್ಯೂಪಿ/ವಿಐಆರ್/ಸಿಟಿವನ್

ಕೊಳವೆ

ಆರ್ಥಿಂಗ್

ಏರಿಯಲ್ ಪ್ಯೂಸ್

ಕಟ್ ಔಟ್

ಸಂಪರ್ಕ ಸೇವೆ ದೂರ

ಪರೀಕ್ಷೆ:

ಫೇಸುಗಳ ಮಧ್ಯೆ

ಫೇಸ್‌ನಿಂದ ನೆಲಕ್ಕೆ

ನ್ಯೂಟ್ರಲ್‌ನಿಂದ ನೆಲಕ್ಕೆ

Yes
 Yes
 Yes
 MNL-5629T
 16-2-2024
 New
 —
 —
 —
 —
 YML-86
 —
 0.4
 Aluminium
 COPPER
 PVC
 CT
 30A
 30A
 18mtv
 0
 0
 0
 0

ದೃಢೀಕರಿಸುವುದೇನೆಂದರೆ, ನಾನು ಸ್ಥಾವರವನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಿದ್ದೇನೆ

(ಗ್ರಾಹಕರ ಸಹಿ)

(ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ/ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಲಹೆಗಾರರ ಸಹಿ)

ANIL K K

Anil Electrical

Class 1 Electrical Contractor License

Napoklu

LIC No: IC128558MDK

ವಾಸದ ಮನೆ, ಅಂಗಡಿ, ಕಛೇರಿ, ಹೋಟೆಲು, ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್, ಚಲನಚಿತ್ರಮಂದಿರ, ಆಸ್ಪತ್ರೆ, ಧಾರ್ಮಿಕ, ಶೈಕ್ಷಣಿಕ, ಕೈಗಾರಿಕೆ, (ವಿವರಿಸಿ) ಕೃಷಿ ಪಂಪಿಂಗ್, ಪಂಪಿಂಗ್, (ವಿವರಿಸಿ) ಗೃಹ ಕೈಗಾರಿಕೆ, (ವಿವರಿಸಿ) ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ನಿಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಸಿರಿ.

ಮಂಜೂರಾತಿ ಸಂಖ್ಯೆ

ಖಾತೆ ಪುಸ್ತಕ ಪುಟ ಸಂಖ್ಯೆ