

(ಕಂಪನಿಯ ಉಪಯೋಗಕ್ಕಾಗಿ)

ಆವರಣದ ಮಾದರಿ LT7 ಆರ್.ಆರ್.ಸಂ.ಬರೆಯಲಾಗಿದೆಯೇ?
 ಪಾಯಿಂಟು/ಮೋಟಾರುಗಳ ಒಟ್ಟು ಸಂಖ್ಯೆ ಮಾಪಕದಲ್ಲಿ ಹಾಕಿಯನ್ನು ಇಡಲಾಗಿದೆಯೇ?
 ಒಟ್ಟು ಸಂಪರ್ಕ ಪ್ರಮಾಣ 1KW ಪುಸ್ತಕ ಸಂಖ್ಯೆ
 ಫೇಜ್ ಮೇಲೆ ಸಂಪರ್ಕ ಪ್ರಮಾಣ ಅ) ಇನ್‌ಸ್ಟಲೇಷನ್ ಸಂಖ್ಯೆ
 ಬ) ಸಂಪರ್ಕ ದಿನಾಂಕ
 ಇ) ಸಂಪರ್ಕ

} yes
 TP 9 - 2302
 5-3-2024

ವಿತರಣಾ ಟ್ರಾನ್ಸ್‌ಫಾರ್ಮರುಗಳು ಹೊಸ
 ಇರುವ ಸ್ಥಳ Velapur ಟ್ಯಾಪಿಂಗ್
 ವೊಲ್ಟೇಜ್ ಪ್ರಮಾಣ 66/11KV ದೂರವಾಣಿ ಕ್ರಾಸಿಂಗ್
 ಸಾಮರ್ಥ್ಯ 250 KVA ಯಾವ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಕಂಬದಿಂದ
 ಸಂಪರ್ಕ ಪ್ರಮಾಣ ಈ ಆರ್. ಆರ್. ಸಂಖ್ಯೆ ನಂತರದ್ದು

4226

ಮಾಪಕ ಮಾಪಕ ಓದುವ ದಿನಾಂಕ
 ಮಾದರಿ ಮತ್ತು ತಯಾರಿಕೆ Linkwell Telesys ಸೇವಾ ಮಾರ್ಗ
 ಸಾಮರ್ಥ್ಯ 5-30A ಕಂಟಕ್ಟರ್ ಸಿಯು/ಎ
 ಪ್ರಾರಂಭದ ರಿಡಿಂಗ್ 00000.2 ಕೇಬಲ್ ಡಬ್ಬಿಂಗ್/ವಿವಿಆರ್/ಸಿಟಿಎನ್

AS

ಇತರೆ S/WO - 12255989 ಕೊಳವೆ
 ಮಾಪಕವನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಮೊಹರು ಮಾಡಿದೆಯೇ ಅರ್ಥಿಂಗ್
 ಮಾಪಕ ಟರ್ಮಿನಲ್ ಕವರನ್ನು ಮೊಹರು ಮಾಡಿದೆಯೇ ಏರಿಯಲ್ ಪ್ಯೂಸ್
 ಕಟ್‌ಜಾಟ್ ಮೊಹರು ಮಾಡಿದೆಯೇ ಕಟ್‌ಜಾಟ್
 ಈ ಇನ್‌ಸ್ಟಲೇಷನ್ ವೈರಿಂಗ್ ಸಂಪರ್ಕ ಸೇವೆ ದೂರ
 ನಿಯಮಗಳಿಗೆ ಅನುಸಾರವಾಗಿದೆಯೇ

per

normal

ಯಾವುದಾದರೂ ನ್ಯೂನತೆಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಲಾಗಿದೆಯೇ NO ಪರೀಕ್ಷೆ
 ಮಾಪಕ ಅವರ್ತವನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆಯೇ? ಫೇಸುಗಳ ಮಧ್ಯೆ
 ಸರಿಯಾಗಿದೆಯೇ ಮತ್ತು ಅದು ಫೇಸ್‌ನಿಂದ ನೆಲಕ್ಕೆ
 ಮಾಪಕ ಕಾರ್ಡನ್ನು ಹಾಕಿದೆಯೇ ನ್ಯೂಟ್ರಲ್‌ನಿಂದ ನೆಲಕ್ಕೆ

10
 10
 0

ದೃಢೀಕರಿಸುವುದೇನೆಂದರೆ, ನಾನು ಸ್ಥಾವರವನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಿದ್ದೇನೆ.

W. D. Dhriten For DURGA ELECTRICALS
 (ಗ್ರಾಹಕರ ಸಹಿ) (ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ/ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಲಹೆಗಾರರ ಸಹಿ)
 Proprietor

ಮಾಪಕ ಮನೆ, ಅಂಗಡಿ, ಕಛೇರಿ, ಹೊಟೆಲು, ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್, ಚಲನಚಿತ್ರ ಮಂದಿರ, ಆಸ್ಪತ್ರೆ, ಧಾರ್ಮಿಕ, ಶೈಕ್ಷಣಿಕ, ಕೈಗಾರಿಕೆ (ಎವರಿ) ಕೃಷಿ, ಪ್ರಾಣಿಪಾಲನಾ ಇತ್ಯಾದಿ
 ಮಹಿಂಗ್, (ಎವರಿ) ಗೃಹ ಕೈಗಾರಿಕೆ, (ಎವರಿ), ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಸಿರಿ.

ಕಛೇರಿ ಉಪಯೋಗಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ

ಮಾಪಕರಾತಿ ಸಂಖ್ಯೆ ಖಾತೆ ಪುಸ್ತಕ ಪುಟ ಸಂಖ್ಯೆ

 ಖಾತೆ ಸಂಖ್ಯೆ

ಕಾರ್ಯ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ ಮತ್ತು ದಿನಾಂಕ

ಇನ್‌ಸ್ಟಲೇಷನ್

ಸಂಪರ್ಕ ಸಂಖ್ಯೆ

ಪರೀಕ್ಷಿಸಿದೆ

ಇಂಜಿನಿಯರು
 ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್
 ಕೌ & ಪ್ರಾ. ಉಪ-ವಿಭಾಗ
 ನೆನ್ಸಿ, ಬೀಲೂರು.