

(ಕಂಪನಿಯ ಉಪಯೋಗಕ್ಕಾಗಿ)

ಆವರಣದ ಮಾದರಿ

ಪಾಯಿಂಟು/ಮೋಟಾರುಗಳ ಒಟ್ಟು ಸಂಖ್ಯೆ

ಒಟ್ಟು ಸಂಪರ್ಕ ಪ್ರಮಾಣ

ಪೇಜ್ ಮೇಲೆ ಸಂಪರ್ಕ ಪ್ರಮಾಣ ಅ)

ಆ)

ಇ)

ವಿತರಣಾ ಟ್ರಾನ್ಸ್‌ಫಾರ್ಮರುಗಳು :

ಇರುವ ಸ್ಥಳ

ಪೋಲ್ಟೇಜ್ ಪ್ರಮಾಣ

ಸಾಮರ್ಥ್ಯ

ಸಂಪರ್ಕ ಪ್ರಮಾಣ

16+5+1
11410
25 KVA
11KV/433V
DTC 431015

ಆರ್.ಆರ್.ಸಂ. ಬರೆಯಲಾಗಿದೆಯೇ

ಮಾಪಕದಲ್ಲಿ ಹಾಳೆಯನ್ನು ಇಡಲಾಗಿದೆಯೇ

ಪುಸ್ತಕ ಸಂಖ್ಯೆ

ಇನ್‌ಸ್ಟಲೇಷನ್ ಸಂಖ್ಯೆ

ಸಂಪರ್ಕ ದಿನಾಂಕ

ಸಂಪರ್ಕ

ಹೊಸ

ಟ್ಯಾಪಿಂಗ್

ದೂರವಾಣಿ ಕಾಸಿಂಗ್

ಯಾವ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಕಂಬದಿಂದ

ಈ ಆರ್.ಆರ್.ಸಂಖ್ಯೆಯ ನಂತರದ್ದು

ಮಾಪಕ ಓದುವ ದಿನಾಂಕ

44
RMH 50110
18/03/2024
15mb

RMH 47449

ಮಾಪಕ :

ಮಾದರಿ ಮತ್ತು ತಯಾರಿಕೆ

ಸಾಮರ್ಥ್ಯ

ಪ್ರಾರಂಭದ ರೀಡಿಂಗ್

ಇತರೆ :

ಮಾಪಕವನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಮೊಹರು ಮಾಡಿದೆಯೇ

ಮಾಪಕ ಟರ್ಮಿನಲ್ ಕವರನ್ನು ಮೊಹರು ಮಾಡಿದೆಯೇ

ಕಟ್‌ಔಟ್ ಮೊಹರು ಮಾಡಿದೆಯೇ

ಈ ಇನ್‌ಸ್ಟಲೇಷನ್ ವೈರಿಂಗ್

ನಿಯಮಗಳಿಗೆ ಅನುಸಾರವಾಗಿದೆಯೇ

ಯಾವುದಾದರೂ ನ್ಯೂನತೆಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಲಾಗಿದೆಯೇ

ಮಾಪಕ ಅವರ್ತವನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆಯೇ

ಸರಿಯಾಗಿದೆಯೇ ಮತ್ತು ಅದು

ಮಾಪಕ ಕಾರ್ಡನ್ನು ಹಾಕಿದೆಯೇ

EL-Schedu
11014055
5-30A

IR - 00000.2

ಸೇವಾ ಮಾರ್ಗ

ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಸಿಯು/ಎ

ಕೇಬಲ್ ಡಬ್ಬಲ್‌ಪಿ/ವಿವಿಆರ್/ಸಿಟಿಎನ್

ಕೊಳವೆ

ಅರ್ಥಿಂಗ್

ವಿರಿಯಲ್ ಫ್ಯೂಸ್

ಕಟ್‌ಔಟ್

ಸಂಪರ್ಕ ಸೇವೆ ದೂರ

ಪರೀಕ್ಷೆ

ಫೇಸುಗಳು ಮಧ್ಯೆ

ಫೇಸ್‌ನಿಂದ ನೆಲಕ್ಕೆ

ನ್ಯೂಟ್ರಲಿನಿಂದ ನೆಲಕ್ಕೆ

ದೃಢೀಕರಿಸುವುದೇನೆಂದರೆ, ನಾನು ಸ್ಥಾವರವನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಿದ್ದೇನೆ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ.

slm

As

per

Speed

15mb

OK

ಇಂಜಿನಿಯರ್

Shorath
(ಗ್ರಾಹಕರ ಸಹಿ)

SRI REN
Class II
Somena
lu Post,
433216
433216

* ವಾಸದ ಮನೆ, ಅಂಗಡಿ, ಕಛೇರಿ, ಹೋಟೆಲು, ರೆಸ್ಟೋರಂಟ್, ಶಾಲೆ, ಮಂದಿರ, ಆಸ್ಪತ್ರೆ, ಕಾರ್ಮಿಕ, ಶೈಕ್ಷಣಿಕ, ಕೈಗಾರಿಕೆ, (ವಿವರಿಸಿ) ಪಂಪಿಂಗ್, ಇತರ ಪಂಪಿಂಗ್, (ವಿವರಿಸಿ), ಗೃಹ ಕೈಗಾರಿಕೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದನ್ನು ತಿಳಿಸಿರಿ.

ಕಛೇರಿ ಉಪಯೋಗಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ

ಮಂಜೂರಾತಿ ಸಂಖ್ಯೆ

ಖಾತೆ ಪುಸ್ತಕ ಪುಟ ಸಂಖ್ಯೆ

ಖಾತೆ ಸಂಖ್ಯೆ

ಇನ್‌ಸ್ಟಲೇಷನ್

Customer Name Dhanalim
Address
GSTN NO.: 09AACCE0583H1ZO
C-138, Sector-63 Noida-201301 UP, INDIA

EL-Sewedy Electro meter India Pvt. Ltd.
Energy Meter Retail Outlet, O/o Executive Engineer,
O&M Division, CESC, HN Pura Road, Near
KSRTC Bus stand, HASSAN - 573201.

BILL No.: **HSN/23/ 2147**

ಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ
MUNDESHWARI ELECTRICITY SUPPLY CORPORATION LIMITED

TEST CERTIFICATE

Date : 5/7/23

to Certify that the Meter received from **EL SEWEDY ELECTRO METER**
tested good it is Sealed in the **MT** section having the Meter & Seal details
w.

Details :

EL SEWEDY

EM101-1

1

1P,2 W

3200Imp/kWh

50 Hz.

240V

5-30A

Sl.No. : 11014055 Intital Reading 000 00.2 (CkWh)

provided to Main Cover

FS

(EL-S White Plastic)

ed Rep 497575 (CESC G & W Plastic)

L PORT: Numbered round (CESC G & W Plastic)

KHNB: Numbered round (CESC G & W Plastic)

[Signature]
JE/AE/Asst. Executive Engg.(Ele.),
LT Rating Sub-division