

ಶಾಂಕೇಶ್ವರಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ CHAMUNDESHWARI ELECTRICITY SUPPLY CORPORATION LIMITED

TEST CERTIFICATE

Date: 21/12/24

This is to Certify that the Meter received from M/s Linkwell Telesystems was tested good it is Sealed in the MT section having the Meter & Seal details as below.

Details :

From : Linkwell Telesystems
Model : 36SM

1P, 2W

3200 Imp/kWh

240V (L-N)

50 Hz

5-30A

Class: 1.0

No. : 12255361 Initial Reading 050002 (C kWh)

Provided to Main Cover :

(Linkwell Transparency)

Numbered.. 12255361 (CESC G & W Plastic)

OPTICAL PORT: Numbered round (CESC G & W Plastic)

[Signature]
IE/AF/...

ಅವರೂದ ಮಾದರಿ
ಪಾಯಿಂಟು/ಮೋಟಾರುಗಳ ಒಟ್ಟು ಸಂಖ್ಯೆ
ಒಟ್ಟು ಸಂಪರ್ಕ ಪ್ರಮಾಣ
ಫೇಜ್ ಮೇಲೆ ಸಂಪರ್ಕ ಪ್ರಮಾಣ

ವಿತರಣಾ ಟ್ರಾನ್ಸ್‌ಫಾರ್ಮರುಗಳು
ಇರುವ ಸ್ಥಳ
ವೊಲ್ಟೇಜ್ ಪ್ರಮಾಣ
ಸಾಮರ್ಥ್ಯ
ಸಂಪರ್ಕ ಪ್ರಮಾಣ

ಮಾಪಕ
ಮಾದರಿ ಮತ್ತು ತಯಾರಿಕೆ
ಸಾಮರ್ಥ್ಯ
ಪ್ರಾರಂಭದ ರಿಡೀಂಗ್

ಇತರೆ
ಮಾಪಕವನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಮೊಹರು ಮಾಡಿದೆಯೆ
ಮಾಪಕ ಟರ್ಮಿನಲ್ ಕವರನ್ನು ಮೊಹರು ಮಾಡಿದೆಯೆ
ಕಟ್‌ಜಾಟ್ ಮೊಹರು ಮಾಡಿದೆಯೆ
ಈ ಇನ್‌ಸ್ಟಲೇಷನ್ ವೈರಿಂಗ್
ನಿಯಮಗಳಿಗೆ ಅನುಸಾರವಾಗಿದೆಯೆ
ಯಾವುದಾದರೂ ನ್ಯೂನತೆಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಲಾಗಿದೆಯೆ
ಮಾಪಕ ಅವರ್ತವನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆಯೆ?
ಸರಿಯಾಗಿದೆಯೆ ಮತ್ತು ಅದು
ಮಾಪಕ ಕಾರ್ಡನ್ನು ಹಾಕಿದೆಯೆ

(ಕಂಪನಿಯ ಉಪಯೋಗಕ್ಕಾಗಿ)

LT2
32+12
240V
240V
ಅ) _____
ಆ) _____
ಇ) _____

ಆರ್.ಆರ್.ಸಂ.ಬರೆಯಲಾಗಿದೆಯೇ?
ಮಾಪಕದಲ್ಲಿ ಹಾಳೆಯನ್ನು ಇಡಲಾಗಿದೆಯೇ?
ಪುಸ್ತಕ ಸಂಖ್ಯೆ
ಇನ್‌ಸ್ಟಲೇಷನ್ ಸಂಖ್ಯೆ
ಸಂಪರ್ಕ ದಿನಾಂಕ
ಸಂಪರ್ಕ

CLK-50164
7.3.24

Lakshminipura
11KV 1240V
2512V A

ಹೊಸ
ಟ್ಯಾಪಿಂಗ್
ದೂರವಾಣಿ ಕ್ಯಾಪಿಂಗ್
ಯಾವ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಕಂಬದಿಂದ
ಈ ಆರ್. ಆರ್. ಸಂಖ್ಯೆ ನಂತರದ್ದು
ಮಾಪಕ ಓದುವ ದಿನಾಂಕ

new
CLK-17

Linkwell
5-30A
00000.0
12255361

ಸೇವಾ ಮಾರ್ಗ
ಕಂಟಕ್ಟರ್ ಸಿಯು/ಎ
ಕೇಬಲ್ ಡಬ್ಬಿಂಗ್/ಎವಿಆರ್/ಸಿಟಿಎನ್
ಕೊಳವೆ
ಅರ್ಥಿಂಗ್
ಎರಿಯಲ್ ಪ್ಯೂಸ್
ಕಟ್‌ಜಾಟ್
ಸಂಪರ್ಕ ಸೇವೆ ದೂರ

Am as per
regulation

ತೆರಿಗಿ

U.K

BETTERAYASWAMI ELECTRICALS

CLASS I Contractor, IC 102567 HSNR

Prep: Prasanna Mob: 8951693641

Neharu Nagar, 1st Cross, BELUR.

ಕಛೇರಿ ಉಪಯೋಗಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ