

TEST CERTIFICATE

Date : 21/01/22

This is to Certify that the Meter received from EL SEWEDY ELECTRO METER was tested good it is Sealed in the MT section having the Meter & Seal details as below.

Meter Details :

Make: EL SEWEDY

Type : EM101-1

Class: 1

1P,2 W

240V

3200Imp/kWh

5-30A

50 Hz.

Meter Sl.No. : 11048780 Intitil Reading 00000002 (CkWh)

Seal Provided to Main Cover

1-S (EL-S White Plastic)

270 (CESC G & W Plastic)

Numbered

OPTICAL PORT: Numbered round (CESC G & W Plastic)

RESET KHNB: Numbered round (CESC G & W Plastic)

Dunghab

JE/AE/Asst. Executive Engg.(Ele.)

LT Rating Sub-division

Quar
(No

STIN :

ATE :

(ಕಂಪನಿಯ ಉಪಯೋಗಕ್ಕಾಗಿ)

ಅವರಣದ ಮಾದರಿ LTQ
 ಪಾಯಿಂಟು/ಮೋಟಾರುಗಳ ಒಟ್ಟು ಸಂಖ್ಯೆ 01KW
 ಒಟ್ಟು ಸಂಪರ್ಕ ಪ್ರಮಾಣ 240V
 ಪೇಜ್ ಮೇಲೆ ಸಂಪರ್ಕ ಪ್ರಮಾಣ ಅ) 1
 ಬ) 1
 ಇ) 1

ವಿತರಣಾ ಟ್ರಾನ್ಸ್‌ಫಾರ್ಮರುಗಳು :

ಇರುವ ಸ್ಥಳ
 ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಪ್ರಮಾಣ
 ಸಾಮರ್ಥ್ಯ
 ಸಂಪರ್ಕ ಪ್ರಮಾಣ

T. Hosangalli
11KV | 240V.
63KVA
431D06

ಮಾಪಕ :

ಮಾದರಿ ಮತ್ತು ತಯಾರಿಕೆ
 ಸಾಮರ್ಥ್ಯ
 ಪ್ರಾರಂಭದ ರೀಡಿಂಗ್

E1 - Sewerdy
5.30A
00000.2
110 48 780

ಇತರೆ :

ಮಾಪಕವನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಮೊಹರು ಮಾಡಿದೆಯೇ Yes
 ಮಾಪಕ ಟರ್ಮಿನಲ್ ಕವರನ್ನು ಮೊಹರು ಮಾಡಿದೆಯೇ Yes
 ಕಟ್‌ಔಟ್ ಮೊಹರು ಮಾಡಿದೆಯೇ Yes
 ಈ ಇನ್‌ಸ್ಟಲೇಷನ್ ವೈರಿಂಗ್ Yes
 ನಿಯಮಗಳಿಗೆ ಅನುಸಾರವಾಗಿದೆಯೇ Yes
 ಯಾವುದಾದರೂ ನ್ಯೂನತೆಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಲಾಗಿದೆಯೇ Yes
 ಮಾಪಕ ಅವರ್ತವನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆಯೇ Yes
 ಸರಿಯಾಗಿದೆಯೇ ಮತ್ತು ಅದು Yes
 ಮಾಪಕ ಕಾರ್ಡನ್ನು ಹಾಕಿದೆಯೇ Yes

ಆರ್.ಆರ್.ನಂ. ಬರೆಯಲಾಗಿದೆಯೇ Yes
 ಮಾಪಕದಲ್ಲಿ ಹಾಳೆಯನ್ನು ಇಡಲಾಗಿದೆಯೇ Yes
 ಪುಸ್ತಕ ಸಂಖ್ಯೆ
 ಇನ್‌ಸ್ಟಲೇಷನ್ ಸಂಖ್ಯೆ
 ಸಂಪರ್ಕ ದಿನಾಂಕ

ಸಂಪರ್ಕ
 ಹೊಸ
 ಟ್ಯಾಪಿಂಗ್

ದೂರವಾಣಿ ಕ್ರಾಸಿಂಗ್
 ಯಾವ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಕಂಬದಿಂದ
 ಈ ಆರ್.ಆರ್.ಸಂಖ್ಯೆಯ ನಂತರದ್ದು
 ಮಾಪಕ ಓದುವ ದಿನಾಂಕ

1 HL - 50078
19-2-21

Neel
1 HL 3F-21

Shm as per
regulation

ಸೇವಾ ಮಾರ್ಗ
 ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಸಿಯು/ಎ
 ಕೇಬಲ್ ಡಬ್ಲ್ಯೂಪಿ/ವಿಐಆರ್/ಸಿಟಿಎನ್

ಕೊಳವೆ
 ಅರ್ಥಿಂಗ್
 ಏರಿಯಲ್ ಫ್ಯೂಸ್
 ಕಟ್‌ಔಟ್
 ಸಂಪರ್ಕ ಸೇವೆ ದೂರ
 ಪರೀಕ್ಷೆ
 ಫೇಸುಗಳು ಮಧ್ಯೆ
 ಫೇನ್‌ನಿಂದ ನೆಲಕ್ಕೆ
 ನ್ಯೂಟ್ರಲ್‌ನಿಂದ ನೆಲಕ್ಕೆ

Shm
OK

ದೃಢೀಕರಿಸುವುದೇನೆಂದರೆ, ನಾನು ಸ್ಥಾಪಕವನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಿದ್ದೇನೆ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ.

Swetha - H.O.

Shri. Gangadhar

ಗ್ರಾಹಕರ ಸಹಿ)

(ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ/ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಲಹೆಗಾರರ ಸಹಿ)