

(ಮಂಡಳಿಯ ಉಪಯೋಗಕ್ಕಾಗಿ)

* ಅವರಣದ ಮಾದರಿ

ಪಾಯಿಂಟು/ಮೊಟಾರುಗಳ ಒಟ್ಟು ಸಂಖ್ಯೆ
ಒಟ್ಟು ಸಂಪರ್ಕ ಪ್ರಮಾಣ
ಪೇಜ್ ಮೇಲೆ ಸಂಪರ್ಕ ಪ್ರಮಾಣ ಅ)

ಆ)

ಇ)

240V

240V

ಆರ್.ಆರ್.ನಂ. ಬರೆಯಲಾಗಿದೆಯೆ
ಮಾಪಕದಲ್ಲಿ ಹಾಳೆಯನ್ನು ಇಡಲಾಗಿದೆಯೆ
ಪುಸ್ತಕ ಸಂಖ್ಯೆ
ಇನ್‌ಸ್ಟಲೇಷನ್ ಸಂಖ್ಯೆ
ಸಂಪರ್ಕ ದಿನಾಂಕ

ಸಂಪರ್ಕ

ಹೊಸ

ಟ್ಯಾಪಿಂಗ್

ವಿತರಣಾ ಟ್ರಾನ್ಸ್‌ಫಾರ್ಮರುಗಳು :

ಇರುವ ಸ್ಥಳ
ಪೊಲ್ಟೀಜ್ ಪ್ರಮಾಣ
ಸಾಮರ್ಥ್ಯ
ಸಂಪರ್ಕ ಪ್ರಮಾಣ

Ibbidu Hossalli

11KV | 240V

63KVA

431D06

ದೂರವಾಣಿ ಕ್ರಾಸಿಂಗ್
ಯಾವ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಕಂಬದಿಂದ
ಈ ಆರ್.ಆರ್. ಸಂಖ್ಯೆಯ ನಂತರದ್ದು
ಮಾಪಕ ಓದುವ ದಿನಾಂಕ

ಮಾಪಕ :

ಮಾದರಿ ಮತ್ತು ತಯಾರಿಕೆ
ಸಾಮರ್ಥ್ಯ
ಪ್ರಾರಂಭದ ರೀಡಿಂಗ್

Linkwell telegraph

5-30A

00000.0

1 81 464 69

ಸೇವಾ ಮಾರ್ಗ
ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಸಿಯು/ಎ
ಕೇಬಲ್ ಡಬ್ಬಿಂಗ್/ವಿಐಆರ್/ಸಿಟಿಎನ್

ಇತರೆ :

ಮಾಪಕವನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಮೊಹರು ಮಾಡಿದೆಯೆ
ಮಾಪಕ ಟರ್ಮಿನಲ್ ಕವರನ್ನು ಮೊಹರು ಮಾಡಿದೆಯೆ
ಕಟ್ ಡಿಟ್ ಮೊಹರು ಮಾಡಿದೆಯೆ
ಈ ಇನ್‌ಸ್ಟಲೇಷನ್ ವೈರಿಂಗ್
ನಿಯಮಗಳಿಗೆ ಅನುಸಾರವಾಗಿದೆಯೆ
ಯಾವುದಾದರೂ ನ್ಯೂನತೆಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಲಾಗಿಯೆ
ಮಾಪಕ ಅವರ್ತವನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆಯೆ
ಸರಿಯಾಗಿದೆಯೆ ಮತ್ತು ಅದು
ಮಾಪಕ ಕಾರ್ಡನ್ನು ಹಾಕಿದೆಯೆ

yes

yes

yes

ಕೊಳವೆ
ಅರ್ಥಿಂಗ್
ಏರಿಯಲ್ ಪ್ಯೂಸ್
ಕಟ್ ಡಿಟ್
ಸಂಪರ್ಕ ಸೇವೆ ದೂರ
ಪರೀಕ್ಷೆ :
ಫೇಸುಗಳು ಮಧ್ಯೆ
ಫೇಸ್‌ನಿಂದ ನೆಲಕ್ಕೆ
ನ್ಯೂಟ್ರಲ್‌ನಿಂದ ನೆಲಕ್ಕೆ

81m as per
regulation

20mH

OK

ದೃಢೀಕರಿಸುವುದೇನೆಂದರೆ, ನಾನು ಸ್ಥಾಪನೆಯನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಿದ್ದೇನೆ ಮತ್ತು ರೇಟಿಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ

Signature C.S.