

Name : Devi Prasad Bala

ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ

CHAMUNDESHWARI ELECTRICITY SUPPLY CORPORATION LIMITED

TEST CERTIFICATE

Date: 1/02/24

This is to Certify that the Meter received from M/s Linkwell Telesystems was tested good it is Sealed in the MT section having the Meter & Seal details as below.

Meter Details :

Make : Linkwell Telesystems	1P, 2W	240V (L-N)	5-30A
Type : 36SM	3200 Imp/kWh	50 Hz	Class: 1.0

Sl No. : 12256358 Initial Reading 00000.2 (C kWh)

Seal Provided to Main Cover :

Linkwell Transparency)

Numbered 900278 (CESC G & W Plastic)

OPTICAL PORT: Numbered round (CESC G & W Plastic)

D. S. H. S.
JE/AE/Asst. Executive Engg. (Ele.),
LT Rating Sub-division

ಕಂಪನಿಯ ಉಪಯೋಗಕ್ಕಾಗಿ

LT2400

ಆರ್.ಆರ್.ನಂ.ಬರೆಯಲಾಗಿದೆಯೇ?
ಮಾಹಕದಲ್ಲಿ ಹಾಕಿಯನ್ನು ಇಡಲಾಗಿದೆಯೇ?

ಅವರೂವ ಮಾದರಿ
ಪಾಯಿಂಟು/ದೋಟಾರುಗಳ ಒಟ್ಟು ಸಂಖ್ಯೆ
ಒಟ್ಟು ಸಂಪರ್ಕ ಪ್ಲಮಾಗ
ಫೇಸ್ ಮೇಲೆ ಸಂಪರ್ಕ ಪ್ಲಮಾಗ

2KW
240V

ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಂಖ್ಯೆ
ಇನ್‌ಸ್ಟಲೇಷನ್ ಸಂಖ್ಯೆ
ಸಂಪರ್ಕ ದಿನಾಂಕ
ಸಂಪರ್ಕ

483
SRP-30105
7-3-24

ವಿತರಣಾ ಟ್ರಾನ್ಸ್‌ಫಾರ್ಮರುಗಳು
ಇರುವ ಸ್ಥಳ
ವೈಲ್ಡ್‌ಪ್ಲೇಸ್ ಪ್ಲಮಾಗ
ಸಾಮರ್ಥ್ಯ
ಸಂಪರ್ಕ ಪ್ಲಮಾಗ

Superstar
11KV / 240V
25KVA
431019

ಪೂರೈ
ಟ್ಯಾಪಿಂಗ್
ಮೂರವಾಣಿ ಕ್ಯಾಪಿಂಗ್
ಯಾವ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಕಂಬದಿಂದ
ಈ ಆರ್. ಆರ್. ಸಂಖ್ಯೆ ನಂತರದ್ದು
ಮಾಹಕ ಓದುವ ದಿನಾಂಕ

new

SRP-11

8m as per
regulation

ಮಾಹಕ
ಮಾದರಿ ಮತ್ತು ತಯಾರಿಕೆ
ಸಾಮರ್ಥ್ಯ
ಪ್ರಾರಂಭದ ರಿಡಿಂಗ್

Linkwell
5.30A
00000.91
12256358

ಸೀವ್ ಮಾರ್ಗ
ಕಂಬಕ್ರಾ ಸಿಯು/ಎ
ಕೇಬಲ್ ದಬ್ಬುಪಿ/ವೈಬ್ರೇಟರ್/ಸಿಟಿಎಸ್
ಕೋವೆ

ಇತರೆ
ಮಾಹಕವನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಮೊಹರು ಮಾಡಿದೆಯೆ
ಮಾಹಕ ಟರ್ಮಿನಲ್ ಕವರವನ್ನು ಮೊಹರು ಮಾಡಿದೆಯೆ
ಕಟ್‌ಬಾಟ್ ಮೊಹರು ಮಾಡಿದೆಯೆ
ಈ ಇನ್‌ಸ್ಟಲೇಷನ್ ವೈರಿಂಗ್
ಯಮಗಳಿಗೆ ಅನುಸಾರವಾಗಿದೆಯೆ

483

ಅರ್ಥಿಂಗ್
ವಿರಿಯಲ್ ಪ್ಯೂಸ್
ಕಟ್‌ಬಾಟ್
ಸಂಪರ್ಕ ಸೇದೆ ದೂರ

ಸಾಧ್ಯವಾದರೂ ನ್ಯೂನತೆಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಲಾಗಿದೆಯೆ
ಮಾಹಕ ಅವರ್ತವನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆಯೆ?
ಯಾಗಿದೆಯೆ ಮತ್ತು ಅದು
ಕೆ ಕಾರ್ಡನ್ನು ಹಾಕಿದೆಯೆ

NO

ಪರೀಕ್ಷೆ
ಫೇಸುಗಳ ಮಧ್ಯೆ * 3
ಫೇಸ್‌ನಿಂದ ನೆಲಕ್ಕೆ
ನ್ಯೂಟ್ರಲ್‌ನಿಂದ ನೆಲಕ್ಕೆ

ವೃದ್ಧೀಕರಿಸುವುದೇನೆಂದರೆ, ನಾನು ಸ್ಥಾಪನೆಯನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಿದ್ದೇನೆ.

Kiran Gowde

(ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ/ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಲಹೆಗಾರರ ಸಹಿ)

ಇಂದಿನಿಂದ

Shok
ಹೆತರ ಸಹಿ)

ಅಂಗಡಿ, ಕಛೇರಿ, ಪೊಲೀಸು, ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್, ಚಲನಚಿತ್ರ ಮಂದಿರ, ಆಸ್ಪತ್ರೆ, ಧಾರ್ಮಿಕ, ಶೈಕ್ಷಣಿಕ, ಕೈಗಾರಿಕೆ (ವಿವರಿಸಿ) ಕೃಷಿ ಪಂಪಿಂಗ್, ಇತರೆ
ಮರಿಸಿ) ಗೃಹ ಕೈಗಾರಿಕೆ, (ವಿವರಿಸಿ), ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಸಿರಿ.

ಕಛೇರಿ ಉಪಯೋಗಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ