

(ಕಂಪನಿಯ ಉಪಯೋಗಕ್ಕಾಗಿ)

ಆವರಣದ ಮಾದರಿ LT7
 ಪಾಯಿಂಟು/ಮೋಟಾರುಗಳ ಒಟ್ಟು ಸಂಖ್ಯೆ 1 kw
 ಒಟ್ಟು ಸಂಪರ್ಕ ಪ್ರಮಾಣ 1 kw
 ಪೇಜ್ ಮೇಲೆ ಸಂಪರ್ಕ ಪ್ರಮಾಣ ಅ) 1 kw
 ಆ) 1 kw
 ಇ) 1 kw

ವಿತರಣಾ ಟ್ರಾನ್ಸ್‌ಫಾರ್ಮರ್‌ಗಳು :

ಇರುವ ಸ್ಥಳ Kumbhara TC
 ಪೋಲ್ಟೀಜ್ ಪ್ರಮಾಣ 11 KV/433V
 ಸಾಮರ್ಥ್ಯ 100 KVA
 ಸಂಪರ್ಕ ಪ್ರಮಾಣ

ಮಾಪಕ :

ಮಾದರಿ ಮತ್ತು ತಯಾರಿಕೆ Link well
 ಸಾಮರ್ಥ್ಯ 5-30A
 ಪ್ರಾರಂಭದ ರೀಡಿಂಗ್ 00000.1

ಇತರೆ : SL NO - 12256415

ಮಾಪಕವನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಮೊಹರು ಮಾಡಿದೆಯೆ ✓
 ಮಾಪಕ ಟರ್ಮಿನಲ್ ಕವರನ್ನು ಮೊಹರು ಮಾಡಿದೆಯೆ ✓
 ಕಟ್‌ಡಿಸ್ ಮೊಹರು ಮಾಡಿದೆಯೆ ✓
 ಈ ಇನ್‌ಸ್ಟಲೇಷನ್ ವೈರಿಂಗ್ ✓
 ನಿಯಮಗಳಿಗೆ ಅನುಸಾರವಾಗಿದೆಯೆ NO
 ಯಾವುದಾದರೂ ನ್ಯೂನತೆಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಲಾಗಿದೆಯೆ NO
 ಮಾಪಕ ಅವರ್ತವನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆಯೆ ✓
 ಸರಿಯಾಗಿದೆಯೆ ಮತ್ತು ಅದು ✓
 ಮಾಪಕ ಕಾರ್ಡನ್ನು ಹಾಕಿದೆಯೆ ✓

ಆರ್.ಆರ್.ನಂ. ಬರೆಯಲಾಗಿದೆಯೆ 44
 ಮಾಪಕದಲ್ಲಿ ಹಾಳೆಯನ್ನು ಇಡಲಾಗಿದೆಯೆ ✓
 ಪುಸ್ತಕ ಸಂಖ್ಯೆ TPS-2380
 ಇನ್‌ಸ್ಟಲೇಷನ್ ಸಂಖ್ಯೆ 23-4-24
 ಸಂಪರ್ಕ ದಿನಾಂಕ New
 ಸಂಪರ್ಕ ಹೊಸ New
 ಟ್ಯಾಪಿಂಗ್ New
 ದೂರವಾಣಿ ಕ್ರಾಸಿಂಗ್ New
 ಯಾವ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಕಂಬದಿಂದ New
 ಈ ಆರ್.ಆರ್.ಸಂಖ್ಯೆಯ ನಂತರದ್ದು B-30372
 ಮಾಪಕ ಓದುವ ದಿನಾಂಕ

ಸೇವಾ ಮಾರ್ಗ S/M
 ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಸಿಯು/ಎ Insulated
 ಕೇಬಲ್ ಡಬ್ಬಿಂಗ್/ವಿವರ್/ಸಿಟಿಎನ್ Alu wire
 ಕೊಳವೆ PVC Pipe
 ಅರ್ಥಿಂಗ್ Gr wire
 ಎರಿಯಲ್ ಫ್ಯೂಸ್ Fixed pipe
 ಕಟ್‌ಡಿಸ್ Fixed
 ಸಂಪರ್ಕ ಸೇವೆ ದೂರ Fixed
 ಪರೀಕ್ಷೆ +
 ಫೇಸುಗಳು ಮಧ್ಯೆ -
 ಫೇಸ್‌ನಿಂದ ನೆಲಕ್ಕೆ -
 ನ್ಯೂಟ್ರಲ್‌ನಿಂದ ನೆಲಕ್ಕೆ -

ದೃಢೀಕರಿಸುವುದೇನೆಂದರೆ, ನಾನು ಸ್ಥಾವರವನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಿದ್ದೇನೆ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ.

Srinivas
 (ಗ್ರಾಹಕರ ಸಹಿ)

(ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ/ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಲಹೆಗಾರರ ಸಹಿ)

ಇಂಜಿನಿಯರ್

* ವಾಸದ ಮನೆ, ಅಂಗಡಿ, ಕಛೇರಿ, ಹೋಟೆಲು, ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್, ಚಲನಚಿತ್ರ ಮಂದಿರ, ಅಸ್ತತ್ಯ, ಧಾರ್ಮಿಕ, ಶೈಕ್ಷಣಿಕ, ಕೈಗಾರಿಕೆ, (ವಿವರಿಸಿ) ಕೃಷಿ ಪಂಪಿಂಗ್, ಇತರ ಪಂಪಿಂಗ್, (ವಿವರಿಸಿ), ಗೃಹ ಕೈಗಾರಿಕೆ (ವಿವರಿಸಿ) ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಸಿರಿ.

ಕಛೇರಿ ಉಪಯೋಗಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ

ಮಂಜೂರಾತಿ ಸಂಖ್ಯೆ _____

ಖಾತೆ ಪುಸ್ತಕ ಪುಟ ಸಂಖ್ಯೆ _____

ಕಾರ್ಯ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ ಮತ್ತು ದಿನಾಂಕ _____

ಖಾತೆ ಸಂಖ್ಯೆ _____

ಇನ್‌ಸ್ಟಲೇಷನ್

ಸಂಪರ್ಕ ಸಂಖ್ಯೆ _____

ಪರೀಕ್ಷಿಸಿದೆ.