

(ಕಂಪನಿಯ ಉಪಯೋಗಕ್ಕಾಗಿ)

ಆವರಣದ ಮಾದರಿ

ವಾಯುಂಟು/ಮೋಟಾರುಗಳ ಒಟ್ಟು ಸಂಖ್ಯೆ

ಒಟ್ಟು ಸಂಪರ್ಕ ಪ್ರಮಾಣ

ಪೇಜ್ ಮೇಲೆ ಸಂಪರ್ಕ ಪ್ರಮಾಣ ಅ)

ಆ)

ಇ)

ವಿತರಣಾ ಟ್ರಾನ್ಸ್‌ಫಾರ್ಮರುಗಳು :

ಇರುವ ಸ್ಥಳ

ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಪ್ರಮಾಣ

ಸಾಮರ್ಥ್ಯ

ಸಂಪರ್ಕ ಪ್ರಮಾಣ

ಮಾಪಕ :

ಮಾದರಿ ಮತ್ತು ತಯಾರಿಕೆ

ಸಾಮರ್ಥ್ಯ

ಪ್ರಾರಂಭದ ರೀಡಿಂಗ್

ಇತರೆ :

ಮಾಪಕವನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಮೊಹರು ಮಾಡಿದೆಯೆ

ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಕುನ್ನು ಮೊಹರು ಮಾಡಿದೆಯೆ

ಕಟ್ ಔಟ್ ಮೊಹರು ಮಾಡಿದೆಯೆ

ಈ ಇನ್‌ಸ್ಟಲೇಷನ್ ವೈರಿಂಗ್

ನಿಯಮಗಳಿಗೆ ಅನುಸಾರವಾಗಿದೆಯೆ

ಯಾವುದಾದರೂ ನ್ಯೂನತೆಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಲಾಗಿದೆಯೆ

ಮಾಪಕ ಅವರ್ತನವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿದೆಯೆ

ಸರಿಯಾಗಿದೆಯೆ ಮತ್ತು ಅದು

ಮಾಪಕ ಕಾರ್ಡನ್ನು ಹಾಕಿದೆಯೆ

LT2

21KW

Yemmamadu

23/11 KV MUMMAD

6.3KVA

240V 50Hz

Ø

Linkwell

5-30

0.1

SL-12249835

Yes

Yes

Yes

Good

Yes

No

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

ಆರ್.ಆರ್.ನಂ. ಬರೆಯಲಾಗಿದೆಯೆ

ಮಾಪಕದಲ್ಲಿ ಹಾಳೆಯನ್ನು ಇಡಲಾಗಿದೆಯೆ

ಪುಸ್ತಕ ಸಂಖ್ಯೆ

ಇನ್‌ಸ್ಟಲೇಷನ್ ಸಂಖ್ಯೆ

ಸಂಪರ್ಕ ದಿನಾಂಕ

ಸಂಪರ್ಕ

ಹೊಸ

ಟ್ಯಾಪಿಂಗ್

ದೂರವಾಣಿ ಕ್ರಾಸಿಂಗ್

ಯಾವ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಕಂಬದಿಂದ

ಈ ಆರ್.ಆರ್. ಸಂಖ್ಯೆಯ ನಂತರದ್ದು

ಮಾಪಕ ಓದುವ ದಿನಾಂಕ

ಸೇವಾ ಮಾರ್ಗ

ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಸಿಯು/ಎ

ಕೇಬಲ್ ಡಬ್ಲ್ಯೂಪಿ/ಎಬಿಆರ್/ಸಿಟಿಎನ್

ಕೊಳವೆ

ಆರ್ಥಿಂಗ್

ಎರಿಯಲ್ ಫ್ಯೂಸ್

ಕಟ್ ಔಟ್

ಸಂಪರ್ಕ ಸೇವೆ ದೂರ

ಪರಿಶೀಲನೆ:

ಫೇಸುಗಳ ಮಧ್ಯೆ

ಫೇಸ್‌ನಿಂದ ನೆಲಕ್ಕೆ

ನ್ಯೂಟ್ರಲ್‌ನಿಂದ ನೆಲಕ್ಕೆ

ದೃಢೀಕರಿಸುವುದೇನೆಂದರೆ, ನಾನು ಸ್ಥಾವರವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿದ್ದೇನೆ

(ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಗೆ/ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಲಹೆಗಾರರ ಸಹಿ)

(ಗ್ರಾಹಕರ ಸಹಿ)

ವಾಸದ ಮನೆ, ಅಂಗಡಿ, ಕಛೇರಿ, ಹೋಟೆಲು, ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್, ಚಲನಚಿತ್ರಮಂದಿರ, ಅಸ್ಪತ್ರೆ, ಧಾರ್ಮಿಕ, ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು (ಎಕರೆ) ಕೃಷಿ ಪಂಪಿಂಗ್ ಪಂಪಿಂಗ್, (ಎವರಿಸಿ) ಗೃಹ ಕೈಗಾರಿಕೆ, (ಎವರಿಸಿ) ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಸಿರಿ. ಕಛೇರಿ ಉಪಯೋಗಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ

ಖಾತೆ ಪುಸ್ತಕ ಪುಟ ಸಂಖ್ಯೆ

Yes  
Yes

MNL 5653  
8-4-2021

New

YML 16021

0-H

Aluminium  
COPPER

PVC

GI

30A

30A

20mtv

0

0

0

0

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature