(ಮಂಡಳಿಯ ಉಪಯೋಗಕ್ಕಾಗಿ)

* ಆವರಣದ ಮಾದರಿ — LTH
ಪಾಯಿಂಟು/ಮೋಟಾರುಗಳ ಒಟ್ಟುಸಂಖ್ಯೆ —
ಒಟ್ಟು ಸಂಪರ್ಕ ಪ್ರಮಾಣ — 1KW
ಪೇಜ್ ಮೇಲೆ ಸಂಪರ್ಕ ಪ್ರಮಾಣ ಅ) —
ಆ) —
ಇ) —

ವಿತರಣಾ ಟ್ರಾನ್ಸ್‌ಫಾರ್ಮರುಗಳು :
ಇರುವ ಸ್ಥಳ — Malvad Ginger
ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಪ್ರಮಾಣ — 66/11KV
ಸಾಮರ್ಥ್ಯ — 100KVA
ಸಂಪರ್ಕ ಪ್ರಮಾಣ —

ಮಾಪಕ :
ಮಾದರಿ ಮತ್ತು ತಯಾರಿಕೆ — Lakwell Teleesh
ಸಾಮರ್ಥ್ಯ — 5-30A
ಪ್ರಾರಂಭದ ರೀಡಿಂಗ್ — 00000-2
ಇತರೆ : SlNo - 12454263
ಮಾಪಕವನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಮೊಹರು ಮಾಡಿದೆಯೆ —
ಮಾಪಕ ಟರ್ಮಿನಲ್ ಕವರನ್ನು ಮೊಹರು ಮಾಡಿದೆಯೆ — yes
ಕಿಟ್ ಔಟ್ ಮೊಹರು ಮಾಡಿದೆಯೆ —
ಈ ಇನ್‌ಸ್ಟಲೇಷನ್ ವೈರಿಂಗ್ —
ನಿಯಮಗಳಿಗೆ ಅನುಸಾರವಾಗಿದೆಯೆ —
ಯಾವುದಾದರೂ ನ್ಯೂನತೆಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಲಾಗಿಯೆ — NO
ಮಾಪಕ ಅವರ್ತವನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆಯೆ —
ಸರಿಯಾಗಿದೆಯೆ ಮತ್ತು ಅದು — yes
ಮಾಪಕ ಕಾರ್ಡನ್ನು ಹಾಕಿದೆಯೆ —

ಆರ್.ಆರ್.ನಂ. ಬರೆಯಲಾಗಿದೆಯೆ —
ಮಾಪಕದಲ್ಲಿ ಹಾಳೆಯನ್ನು ಇಡಲಾಗಿದೆಯೇ — yes
ಪುಸ್ತಕ ಸಂಖ್ಯೆ —
ಇನ್‌ಸ್ಪಲೇಷನ್ ಸಂಖ್ಯೆ — TPS - 2318
ಸಂಪರ್ಕ ದಿನಾಂಕ — 8-4-2024
ಸಂಪರ್ಕ
ಹೊಸ
ಟ್ಯಾಪಿಂಗ್
ದೂರವಾಣಿ ಕ್ರಾಸಿಂಗ್
ಯಾವ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಕಂಬದಿಂದ
ಈ ಆರ್.ಆರ್. ಸಂಖ್ಯೆಯ ನಂತರದ್ದು — BT - 27775
ಮಾಪಕ ಓದುವ ದಿನಾಂಕ —
ಸೇವಾ ಮಾರ್ಗ
ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಸಿಯು/ಎ
ಕೇಬಲ್ ಡಬ್ಲ್ಯೂಪಿ/ವಿಐಆರ್/ಸಿಟಿಎನ್
ಕೊಳವೆ — AS
ಅರ್ಥಿಂಗ್ — per
ಏರಿಯಲ್ ಫ್ಯೂಸ್
ಕಟ್ ಔಟ್ — Normal
ಸಂಪರ್ಕ ಸೇವೆ ದೂರ
ಪರೀಕ್ಷೆ :
ಫೇಸುಗಳು ಮಧ್ಯೆ — 440 V
ಫೇನ್‌ನಿಂದ ನೆಲಕ್ಕೆ — 240 V
ನ್ಯೂಟ್ರಲ್‌ನಿಂದ ನೆಲಕ್ಕೆ — 0 V

ದೃಢೀಕರಿಸುವುದೇನೆಂದರೆ, ನಾನು ಸ್ಥಾವರವನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಿದ್ದೇನೆ ಮತ್ತು ರೇಟಿಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ

(ಗ್ರಾಹಕರ ಸಹಿ)

SRI SHAKUNADRI ELECTRICALS
Lice No.2CL164609HSN
Bittaravalli, Belur Taluk
Mob:9844942532
(ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ/ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಲಹೆಗಾರರ ಸಹಿ)

ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ವಿ)
ಉಪವಿಭಾಗ
ಸೆಸ್ಕ್, ಬೇಲೂರು.

ವಾಸದ ಮನೆ, ಅಂಗಡಿ, ಕಛೇರಿ, ಹೋಟೆಲು, ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್, ಚಲನಚಿತ್ರ ಮಂದಿರ, ಆಸ್ಪತ್ರೆ, ಧಾರ್ಮಿಕ, ಶೈಕ್ಷಣಿಕ, ಕೈಗಾರಿಕೆ, (ವಿವರಿಸಿ) ಕೃಷಿ ಪಂಪಿಂಗ್, ಇತರ ಪಂಪಿಂಗ್, (ವಿವರಿಸಿ) ಗೃಹ ಕೈಗಾರಿಕೆ, (ವಿವರಿಸಿ) ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಸಿರಿ.

ಕಚೇರಿ ಉಪಯೋಗಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ

ರಸೀದಿ ಸಂಖ್ಯೆ —
ಖಾತೆ ಪುಸ್ತಕ ಪುಟ ಸಂಖ್ಯೆ —
ಖಾತೆ ಸಂಖ್ಯೆ —
ಇನ್‌ಸ್ಪಲೇಷನ್
ಕಾರ್ಮಿ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ ಮತ್ತು ದಿನಾಂಕ —
ಸಂಪರ್ಕ ಸಂಖ್ಯೆ —

ಪರೀಕ್ಷಿಸಿದೆ