

(ಕಂಪನಿಯ ಉಪಯೋಗಕ್ಕಾಗಿ)

ಅವರಣದ ಮಾದರಿ LT 0(a)

ಪಾಯಿಂಟು/ಮೋಟಾರುಗಳ ಒಟ್ಟು ಸಂಖ್ಯೆ _____

ಒಟ್ಟು ಸಂಪರ್ಕ ಪ್ರಮಾಣ 1 kw

ಪೇಜ್ ಮೇಲೆ ಸಂಪರ್ಕ ಪ್ರಮಾಣ ಅ) 1 kw

ಇ) _____

ವಿತರಣಾ ಟ್ರಾನ್ಸ್‌ಫಾರ್ಮರುಗಳು :

ಇರುವ ಸ್ಥಳ

ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಪ್ರಮಾಣ

ಸಾಮರ್ಥ್ಯ

ಸಂಪರ್ಕ ಪ್ರಮಾಣ

Holanagara TC

11 KV/433V

250 KVA

ಆರ್.ಆರ್.ನಂ. ಬರೆಯಲಾಗಿದೆಯೇ Yes

ಮಾಪಕದಲ್ಲಿ ಹಾಳೆಯನ್ನು ಇಡಲಾಗಿದೆಯೇ _____

ಪುಸ್ತಕ ಸಂಖ್ಯೆ _____

ಇನ್‌ಸ್ಟಲೇಷನ್ ಸಂಖ್ಯೆ B-50272

ಸಂಪರ್ಕ ದಿನಾಂಕ 25-4-24

ಸಂಪರ್ಕ

ಹೊಸ

ಟ್ಯಾಪಿಂಗ್

ದೂರವಾಣಿ ಕ್ರಾಸಿಂಗ್

ಯಾವ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಕಂಬದಿಂದ

ಈ ಆರ್.ಆರ್.ಸಂಖ್ಯೆಯ ನಂತರದ್ದು B-48697

ಮಾಪಕ ಓದುವ ದಿನಾಂಕ _____

New

ಮಾಪಕ :

ಮಾದರಿ ಮತ್ತು ತಯಾರಿಕೆ

ಸಾಮರ್ಥ್ಯ

ಪ್ರಾರಂಭದ ರೀಡಿಂಗ್

Link well

5-30A

00000.1

ಇತರೆ : SL NO- 12256370

ಮಾಪಕವನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಮೊಹರು ಮಾಡಿದೆಯೇ _____

ಮಾಪಕ ಟರ್ಮಿನಲ್ ಕವರನ್ನು ಮೊಹರು ಮಾಡಿದೆಯೇ _____

ಕಟ್‌ಡಬ್ಲ್ ಮೊಹರು ಮಾಡಿದೆಯೇ _____

ಈ ಇನ್‌ಸ್ಟಲೇಷನ್ ವೈರಿಂಗ್ _____

ನಿಯಮಗಳಿಗೆ ಅನುಸಾರವಾಗಿದೆಯೇ _____

ಯಾವುದಾದರೂ ನ್ಯೂನತೆಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಲಾಗಿಯೇ NO

ಮಾಪಕ ಅವರ್ತವನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆಯೇ _____

ಸರಿಯಾಗಿದೆಯೇ ಮತ್ತು ಅದು _____

ಮಾಪಕ ಕಾರ್ಡನ್ನು ಹಾಕಿದೆಯೇ _____

ಸೇವಾ ಮಾರ್ಗ

ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಸಿಯು/ಎ

ಕೇಬಲ್ ಡಬ್ಲ್ಯೂಪಿ/ವಿಎಆರ್/ಸಿಟಿಎನ್ Allex wire

ಕೊಳವೆ

ಅರ್ಥಿಂಗ್

ವಿರಿಯಲ್ ಫ್ಯೂಸ್

ಕಟ್‌ಡಬ್ಲ್

ಸಂಪರ್ಕ ಸೇವೆ ದೂರ

ಪರೀಕ್ಷೆ

ಫೇಸುಗಳು ಮಧ್ಯೆ

ಫೇನ್‌ನಿಂದ ನೆಲಕ್ಕೆ

ನ್ಯೂಟ್ರಲ್‌ನಿಂದ ನೆಲಕ್ಕೆ

PVC Pipe

LT wire

Fixed

Fixed

18 mtr

— 00 —

— 0 —

— 0 —

ದೃಢೀಕರಿಸುವುದೇನೆಂದರೆ, ನಾನು ಸ್ಥಾವರವನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಿದ್ದೇನೆ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ.

(ಗುತ್ತಿಗೆದಾರ/ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಲಹೆಗಾರರ ಸಹಿ)

ಇಂಜಿನಿಯರ್

* ವಾಸದ ಮನೆ, ಅಂಗಡಿ, ಕಛೇರಿ, ಹೋಟೆಲು, ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್, ಚಲನಚಿತ್ರ ಮಂದಿರ, ಅಸ್ತತ್ಯ, ಧಾರ್ಮಿಕ, ಶೈಕ್ಷಣಿಕ, ಕೈಗಾರಿಕೆ, (ವಿವರಿಸಿ) ಪಂಪಿಂಗ್, ಇತರ ಪಂಪಿಂಗ್, (ವಿವರಿಸಿ), ಗೃಹ ಕೈಗಾರಿಕೆ (ವಿವರಿಸಿ) ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಸಿರಿ.

ಕಛೇರಿ ಉಪಯೋಗಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ

ಮಂಜೂರಾತಿ ಸಂಖ್ಯೆ _____

ಖಾತೆ ಪುಸ್ತಕ ಪುಟ ಸಂಖ್ಯೆ _____

ಕಾರ್ಯ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ ಮತ್ತು ದಿನಾಂಕ _____

ಖಾತೆ ಸಂಖ್ಯೆ _____

ಇನ್‌ಸ್ಟಲೇಷನ್

ಸಂಪರ್ಕ ಸಂಖ್ಯೆ _____

ಪರೀಕ್ಷಿಸಿದೆ.