

(ಕಂಪನಿಯ ಉಪಯೋಗಕ್ಕಾಗಿ)

ಆವರಣದ ಮಾದರಿ LT2b) ಆರ್.ಆರ್.ನಂ.ಬರೆಯಲಾಗಿದೆಯೇ? Yes

ಪಾಯಿಂಟು/ಮೋಟಾರುಗಳ ಒಟ್ಟು ಸಂಖ್ಯೆ 2 Kw ಮಾಪಕದಲ್ಲಿ ಹಾಳೆಯನ್ನು ಇಡಲಾಗಿದೆಯೇ? Yes

ಒಟ್ಟು ಸಂಪರ್ಕ ಪ್ರಮಾಣ 2 Kw ಪುಸ್ತಕ ಸಂಖ್ಯೆ HB-50276

ಫೇಜ್ ಮೇಲೆ ಸಂಪರ್ಕ ಪ್ರಮಾಣ ಅ) 2 Kw ಇನ್‌ಸ್ಟಲೇಷನ್ ಸಂಖ್ಯೆ 25-4-2004

ಅ) 2 Kw ಸಂಪರ್ಕ ದಿನಾಂಕ New

ಇ) 2 Kw ಸಂಪರ್ಕ New

ವಿತರಣಾ ಟ್ರಾನ್ಸ್‌ಫಾರ್ಮರುಗಳು ಹೊಸ New

ಇರುವ ಸ್ಥಳ Hebbalu TC ಟ್ಯಾಪಿಂಗ್ 11 KV / 433V

ವೈಲ್ಡೇಜ್ ಪ್ರಮಾಣ 11 KV / 433V ದೂರವಾಣಿ ಕಾಸಿಂಗ್ 6.3 KVA

ಸಾಮರ್ಥ್ಯ 6.3 KVA ಯಾವ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಕಂಬದಿಂದ HB-184

ಸಂಪರ್ಕ ಪ್ರಮಾಣ ಈ ಆರ್. ಆರ್. ಸಂಖ್ಯೆ ನಂತರದ್ದು HB-184

ಮಾಪಕ ಮಾಪಕ ಓದುವ ದಿನಾಂಕ 31m

ಮಾದರಿ ಮತ್ತು ತಯಾರಿಕೆ ಸೇವಾ ಮಾರ್ಗ Insulator

ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಕಂಟಕ್ಟರ್ ಸಿಯು/ಎ Alu wire

ಪ್ರಾರಂಭದ ರಿಡೀಂಗ್ 000000.1 ಕೇಬಲ್ ಡಬ್ಬಿಂಗ್/ವಿವಿಆರ್/ಸಿಟಿಎನ್ PVC PIP

ಇತರೆ SL NO-12255552 ಕೊಳವೆ UT wire

ಮಾಪಕವನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಮೊಹರು ಮಾಡಿದೆಯೇ Yes ಅರ್ಥಿಂಗ್ Fixed

ಮಾಪಕ ಟರ್ಮಿನಲ್ ಕವರನ್ನು ಮೊಹರು ಮಾಡಿದೆಯೇ Yes ಏರಿಯಲ್ ಫೈಸ್ Fixed

ಕಟ್‌ಜಾಟ್ ಮೊಹರು ಮಾಡಿದೆಯೇ Yes ಕಟ್‌ಜಾಟ್ 08 Nov

ಈ ಇನ್‌ಸ್ಟಲೇಷನ್ ವೈರಿಂಗ್ NO ಸಂಪರ್ಕ ಸೇವೆ ದೂರ NO

ನಿಯಮಗಳಿಗೆ ಅನುಸಾರವಾಗಿದೆಯೇ NO ಪರೀಕ್ಷೆ NO

ಯಾವುದಾದರೂ ನ್ಯೂನತೆಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಲಾಗಿದೆಯೇ NO ಫೇಸುಗಳ ಮಧ್ಯೆ NO

ಮಾಪಕ ಆವರ್ತವನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆಯೇ? Yes ಫೇಸ್‌ನಿಂದ ನೆಲಕ್ಕೆ NO

ಸರಿಯಾಗಿದೆಯೆ ಮತ್ತು ಅದು Yes ನ್ಯೂಟ್ರಲ್‌ನಿಂದ ನೆಲಕ್ಕೆ NO

ಮಾಪಕ ಕಾರ್ಡನ್ನು ಹಾಕಿದೆಯೆ Yes ದೃಢೀಕರಿಸುವುದೇನೆಂದರೆ, ನಾನು ಸ್ಥಾವರವನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಿದ್ದೇನೆ.

ಇಂಜಿನಿಯರ್

(ಗ್ರಾಹಕರ ಸಹಿ)

ಸೂರ್ಯ
(ಗೃಹೀಕರ/ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಲಹೆಗಾರರ ಸಹಿ)

ವಾಸದ ಮನೆ, ಅಂಗಡಿ, ಕಛೇರಿ, ಹೊಟೆಲು, ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್, ಚಲನಚಿತ್ರ ಮಂದಿರ, ಆಸ್ಪತ್ರೆ, ಧಾರ್ಮಿಕ, ಶೈಕ್ಷಣಿಕ, ಕೈಗಾರಿಕೆ (ಎವರಿ) ಕೃಷಿ ಮೊದಲಾದವುಗಳಿಗೆ (ಎವರಿ) ಗೃಹ ಕೈಗಾರಿಕೆ, (ಎವರಿ), ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಸಿರಿ.

ಕಛೇರಿ ಉಪಯೋಗಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ

ಮಂಜೂರಾತಿ ಸಂಖ್ಯೆ ಖಾತೆ ಪುಸ್ತಕ ಪುಟ ಸಂಖ್ಯೆ

ಖಾತೆ ಸಂಖ್ಯೆ ಇನ್‌ಸ್ಟಲೇಷನ್

ಕಾರ್ಯ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ ಮತ್ತು ದಿನಾಂಕ ಸಂಪರ್ಕ ಸಂಖ್ಯೆ

ಪರೀಕ್ಷಿಸಿದೆ