ಕಂಪನಿಯ ಉಪಯೋಗಕ್ಕಾಗಿ

ಆವರಣ ಮಾದರಿ : 417

ಪಾಯಿಂಟ್ ಮೋಟರುಗಳು ಒಟ್ಟು ಸಂಖ್ಯೆ .....

ಒಟ್ಟು ಸಂಪರ್ಕ ಪ್ರಮಾಣ ....1KW....

ಫೇಸ್ ಮೇಲೆ ಸಂಪರ್ಕ ಪ್ರಮಾಣ ಅ. .....

ಆ. .....

ಇ. .....

ವಿತರಣಾ ಟ್ರಾನ್ಸ್‌ಫಾರ್ಮರುಗಳು :

ಇರುವ ಸ್ಥಳ ....RMU....

ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಪ್ರಮಾಣ ....11KV / 433V....

ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ....25 KVA....

ಸಂಪರ್ಕ ಪ್ರಮಾಣ ....1KW....

ಮಾಪಕ :

ಮಾದರಿ ಮತ್ತು ತಯಾರಿಕೆ ....SECURE....

ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ....5-60A....

ಪ್ರಾರಂಭದ ರೀಡಿಂಗ್ ....000123....

ಇತರೆ : SLN8-Z0040709

ಮಾಪಕವನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಮೊಹರು ಮಾಡಿದೆಯೇ .....

ಮಾಪಕ ಟರ್ಮಿನಲ್ ಕವರನ್ನು ಮೊಹರು ಮಾಡಿದೆಯೇ .....

ಕಟ್‌ಔಟ್ ಮೊಹರು ಮಾಡಿದೆಯೇ .....

ಈ ಇನ್‌ಸ್ಟಲೇಷನ್ ವೈರಿಂಗ್ .....

ನಿಯಮಗಳಿಗೆ ಅನುಸಾರವಾಗಿದೆಯೇ .....

ಯಾವುದಾದರೂ ನ್ಯೂನತೆಯನ್ನು ಗಮನಿಸಲಾಗಿದೆಯೇ ....NO....

ಮತ್ತು ಅದು ಸರಿಯಾಗಿದೆಯೇ .....

ಮಾಪಕ ಕಾರ್ಡನ್ನು ಹಾಕಿದೆಯೇ .....

ಆರ್.ಆರ್.ನಂ. ಬರೆಯಲಾಗಿದೆಯೇ .....

ಮಾಪಕದಲ್ಲಿ ಹಾಳೆಯನ್ನು ಇಡಲಾಗಿದೆಯೇ .....

ಇನ್‌ಸ್ಟಲೇಷನ್ ಸಂಖ್ಯೆ BITMPR-178

ಸಂಪರ್ಕ ದಿನಾಂಕ .....

ಹೊಸ ಸಂಪರ್ಕ .....

ಟ್ಯಾಪಿಂಗ್ .....

ಟೆಲಿಫೋನ್ ಕ್ರಾಸಿಂಗ್ .....

ಯಾವ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಕಂಬದಿಂದ .....

ಈ.ಆರ್.ಆರ್. ಸಂಖ್ಯೆಯ ನಂತರದ್ದು .....

ಮಾಪಕ ಓದುವ ದಿನಾಂಕ ....17....

ಸೇವಾಮಾರ್ಗ ....SLN....

ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಸಿಯುಎ ....ALUMINIUM....

ಕೇಬಲ್ಲು ಡಬ್ಲ್ಯೂಪಿ ವಿಐರ್ ಸಿಟಿಸ್ ....[illegible]....

ಕೊಳವೆ ....PVC....

ಆರ್ಥಿಂಗ್ ....G.I....

ಏರಿಯಲ್ ಫ್ಯೂಸ್ ....5A....

ಕಟ್‌ಔಟ್ ....16A....

ಸಂಪರ್ಕ ಸೇವೆ ದೂರು ....13 mtr....

ಪರೀಕ್ಷೆ .....

ಫೇಸ್‌ನಿಂದ ನೆಲಕ್ಕೆ .....

ನ್ಯೂಟ್ರಲ್‌ನಿಂದ ನೆಲಕ್ಕೆ ....0....

ಧೃಡೀಕರಿಸುವುದೇನೆಂದರೆ, ನಾನು ಸ್ಥಾವರವನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಿದ್ದೇನೆ ಮತ್ತು ರೇಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ.

ಗ್ರಾಹಕರು — ವಿದ್ಯುತ್ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರ — ಮೇಲ್ವಿಚಾರಕ — ಇಂಜಿನಿಯರ್

** ವಾಸದ ಮನೆ, ಅಂಗಡಿ, ಕಛೇರಿ, ಹೋಟೆಲ್, ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್, ಚಲನಚಿತ್ರ ಮಂದಿರ, ಆಸ್ಪತ್ರೆ, ಧಾರ್ಮಿಕ, ಶೈಕ್ಷಣಿಕ, ಕೈಗಾರಿಕೆ (ವಿವರಿಸಿ) ಕೃಷಿ, ಪಂಪಿಂಗ್, ಇತರೆ (ವಿವರಿಸಿ) ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಎಂಬುವುದನ್ನು ತಿಳಿಸಿರಿ.

ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿ (ವಿ.ಪ.ಸ.ಸಂ.) ಮೇಣಕೇರಿ
ಉಪ ವಿಭಾ

ಕಛೇರಿ ಉಪಯೋಗಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ

ಮಂಜೂರಾತಿ ಸಂಖ್ಯೆ ..... ಖಾತೆ ಸಂಖ್ಯೆ .....

ಪರೀಕ್ಷಿಸಿದೆ

ಕಾರ್ಯ ಆದೇಶ ಮತ್ತು ದಿನಾಂಕ .....

ಇನ್‌ಸ್ಟಲೇಷನ್ ಸಂಖ್ಯೆ

ಸಂಪರ್ಕ ಸಂಖ್ಯೆ

ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರು — ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರು — ಕಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ/ಸಹಾಯಕ ಲೆಕ್ಕಾಧಿಕಾರಿ

ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಅನುಮತಿ ಪಡೆದ ವಿದ್ಯುತ್ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಸಂಘ