



ಜಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ

ಎಲ್.ಟಿ.ಸ್ಟಾಪರಗಳ ಸಿ.ಟಿ. ಅಳವಡಿಕೆಯ ಮಾಪಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿನ ಸಂಪರ್ಕ ಮುನ್ನದ ಪರೀಕ್ಷೆಗಾಗಿ ಕೋರಿಕೆ ಹಾಗೂ ಪರೀಕ್ಷಾ ವರದಿ

1. ಉಪ ವಿಭಾಗ / ಭಟ : S.R. Padma
2. ಗ್ರಾಹಕರ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ವಿಳಾಸ : Yashaelamma w/o Mahadev. Hosdhalli (V)
3. ಹೊಸ / ಹಾಲಿ : New
4. ಟರಾತಿ / ಕೈಗಾರಿಕಾ ಮಾದರಿ : 2T-5
5. ಮಂಜೂರಾದ ಹೊರೆ : 65 HP
6. ಕೆಪ್ಪುಸಿಟರ್‌ಗಳು : _____

7. ಸಿ.ಟಿ.ವಿವರ : ಅ) ತಯಾರಿಕೆ Kalpa ಬಿ) ಕ್ಲಾಸ್ D.5 ಇ) ಬರ್ಡನ್ 2.75 VA

ಈ) ಅನುಪಾತ (Ratio) 100/5 ಉ) ಗುಣಾಂಕ K= _____

ಉ) ಕ್ರಮಸಂಖ್ಯೆ R 600980-21 Y 600981-21 B 600982-21 N 600983-21

8. ಸ್ಟಾಪರಕ್ಕೆ ಅಳವಡಿಸಿರುವ ಮಾಪಕದ ವಿವರಗಳು

ಅ) ತಯಾರಿಕೆ 249 ಬಿ) ಮಾದರಿ 24MH05 ಇ) ನಾಮಧ್ಯೇಯ 5 30 Amps

ಈ) ವೋಲ್ಟೇಜ್ 3x240 ಉ) ಅವರ್ತ/ಪಲ್ಸ್ 4000 ಉ) ಕ್ಲಾಸ್ D.5

ಉ) ಕ್ರಮಸಂಖ್ಯೆ P0118681 ಬಿ) ಪ್ರಾರಂಭದ ರೀಡಿಂಗ್ 0000001.3

9. ಸಿ.ಟಿ.ಗಳನ್ನು ಮಾಪಕ ಪರೀಕ್ಷಾ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯದಲ್ಲಿ ಪರೀಕ್ಷಿಸಿದೆಯೇ, ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ, ದಿನಾಂಕ

: AE/AE/MT LAB/CT PT/2022-23.
6H48, 6H49, 6H50, 6H51/16-10-22

10. ಸ್ಟಾಪರಕ್ಕೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಮಂಜೂರಾಗಿರುವ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ ಮತ್ತು ದಿನಾಂಕ

: ಶಿ.ಇಂ(ಅ)/ಸಹಾಯ(ಕೆ)ಸಿ.ಇ.ಅ/22-23
HH61-62/1-10-2022

11. ಮಾಪಕವನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಹಾಗೂ ದೂರದಿಂದಲೇ ಗಮನಿಸುವಂತಹ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ (in an accessible) ನಿಗದಿತ ಮಾಪಕ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಅಳವಡಿಸಿದೆಯೇ ?

: - Yes -

12. ಮಾಪಕ ಪೆಟ್ಟಿಗೆಯ ಮುಚ್ಚಳದಲ್ಲಿ Optical Port ಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಪಡೆಯುವ ಅವಕಾಶಕ್ಕಾಗಿ ಕೀಲು ಮೊಹರು ಸಹಿತದ ಮುಚ್ಚಳವಿದೆಯೇ ?

: - Yes -

13. ಮಾಪಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿಯೇ ರೇಟಿಂಗ್ ಪರಿಕರಗಳನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ಲೋಡ್‌ಸ್ಟೆಡ್‌ನಲ್ಲಿ Fuse Control Point ನ್ನು ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದೆಯೇ ?

: - Yes -