ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ, ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ

C.E.S.C, MYSORE

ಕಳಚಿದ ಮತ್ತು ಪುನರ್ ಜೋಡಣೆ ಮಾಡಿದ ಮಾಪಕಗಳ ನೋಂದಣಿ ಪುಸ್ತಕ

61

ದಿನಾಂಕ	ಆರ್. ಆರ್. ಸಂಖ್ಯೆ	ಸ್ಥಾವರದ ಮಾದರಿ	ಕಳಚಿದ ಮಾಪಕಗಳ ವಿವರ						ಮಾಪಕ ತೆಗೆಯಲು ಕಾರಣಗಳು	ಬಳಕೆದಾರರ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ವಿಳಾಸ	ಫೇಸ್	ಜೋಡಿಸಿದ ಮಾಪಕದ ವಿವರ						ಷರಾ
			ಫೇಸ್	ಆಂಪೇರ್	ಮಾದರಿ ಮತ್ತು ತಯಾರಿಕೆ	ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ	ಅಂತಿಮ ರೀಡಿಂಗ್	ಸ್ವೀಕೃತ ಸಂಖ್ಯೆ ಮತ್ತು ದಿನಾಂಕ				ಅಂಪೇರ್	ಮಾದರಿ ಮತ್ತು ತಯಾರಿಕೆ	ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ	ಪ್ರಾರಂಭದ ರೀಡಿಂಗ್	ಸರಕು ಪಟ್ಟಿ ಸಂ. ಮತ್ತು ದಿನಾಂಕ	ಸಮಾಲೋಕಿಸಿದ ದಿನಾಂಕ	
30/6/2022	RYHPL-2221	LT1	Sd	5-30A	LT	95800712	3063 ~~[illegible]~~		Main side link burnt.	ವಿಂ. ಪ್ರಾಸರು.	Sd.	5-30A	L&T	CD017546	00000			updated 18/7/22
08/07/2022	MTTL-104	LT1	Sd	5-30A	LT	93865899	890		Main side Link Burnt	ಮಿಟ್ಟಿನಿಲಿ	Sd	5-30A	L&T	98145993	0.0			Updated Yogesha N 18/7/22 Chethan. ML
04/07/22	HTP-574	LT1	SQ	5to30A	L&G	CD054465	No display		No display	ಬಿಳಿಕೆರೆ town	SQ	5to30A	L&T	95805842	567			Sridar.
04/07/22	HTP-524	LT1	SQ	5to30A	L&G	CD059583	No display		No display	ಬಿಳಿಕೆರೆ Bus stand Near	SQ	5to30A	L&G	CD013313	00149			Sridar.
04/07/2022	DOL-76	LT2(a)	Sd	5-30A	LT	9386844	00383		ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮಾಪಕ ಬದಲಿಸಿ ಬಾಯಿಕಟ್ಟಿರುವುದು										updated
04/07/2022	HTP-541	LT1	Sd	5-30A	LT	8415634	32415		—									
04-07-22	RPL31	LT2	SQ	5.30A	L&T	H113554			MNR	Rajapura ಬಸ್ಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ	SQ	5A.30A	L&G	CDQR42254	00.			Yogesh Chetan