

ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ

(ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಸ್ವಾಮ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳಪಟ್ಟಿದೆ)

ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಐಡೆಂಟಿಕೇಷನ್ ಸಂಖ್ಯೆ (CIN): U40106KA2004SGC35177GST No 29AACC6636P1Z1

ನಿಗಮದ ನೋಂದಾಯಿತ ಕಛೇರಿ ವಿಳಾಸ ನಂ.927
ಕಛೇರಿ ಎಲ್.ಜಿ.ಅವೆನ್ಯೂ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್
ನ್ಯೂ ಕಾಂಠರಾಜ್ ಅರಸ್ ರಸ್ತೆ, ಸರಸ್ವತಿ ಮಠಂ
ಮೈಸೂರು-570009
ನಿಗಮದ ವೆಬ್ ಸೈಟ್ cescmysore.org



ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ),ರವರ ಕಛೇರಿ
ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನೆ ವಿಭಾಗ ಮಡಿಕೇರಿ
ದೂರವಾಣಿ: 08272- 224701 & 225650
ಫ್ಯಾಕ್ಸ್ : 08272-222665
ಇಮೇಲ್: cesceemdk@rediffmail.com
cesceemdk@gmail.com

ಕ್ರಮಾಂಕ: ಕಾನಿಇಂ(ವಿ)/ಸ.ಕಾ.ನಿ(ಕ)/ಸ.ಇಂ.(ತಾ)/2019-2020 | 520 |

ದಿನಾಂಕ: 25.05.2019

ಅಧಿಕೃತ ಜ್ಞಾಪನಾ ಪತ್ರ

09-07

ಷಯ:- ಹಾಲಿ ಎಲ್.ಟಿ ಸ್ಥಾವರವನ್ನು ಹೆಚ್.ಟಿ ಸ್ಥಾವರಕ್ಕೆ ಮಾರ್ಪಾಡು ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ .

ಉಲ್ಲೇಖ:- ಈ ಕಛೇರಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಮಂಜೂರಾತಿ ಸಂಖ್ಯೆ 5473 ದಿನಾಂಕ 06.02.2019.

ಶ್ರೀ M.R ಸಂದೀಪ್ S/o N.S ರಾಜೇಂದ್ರ, ಬಾಲಾಜಿ ಕನ್‌ಕ್ರೇಟ್ & ಇಂಟರ್‌ಲಾಕ್, KIADB ಕೂಡ್ಲೂರು ಕೂಡಿಗೆ, ಕುಶಾಲನಗರ ಇವರ ಹಾಲಿ LT ಸ್ಥಾವರ RRNO KNPR-61080ವನ್ನು HT ಸ್ಥಾವರನ್ನಾಗಿ ಮಾರ್ಪಾಡು ಮಾಡಿ ಉದ್ದೇಶಿತ, ಸ್ಥಾವರಕ್ಕೆ (500KVA (LT to HT conversion)) ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸುವ ಮಾರ್ಗದ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಸ್ವಯಂ ನಿರ್ವಹಣೆ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಷರತ್ತಿನೊಂದಿಗೆ ಅನುಮತಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.

1. ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಯ ಪ್ರಕಾರ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳುವುದು.
2. ರೂ 200 ಮುಖಬೆಲೆಯ ಭಾಷಾಕಾಗದದ ಮೇಲೆ ನಿಗದಿತ ಒಡಂಬಡಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಹಾಗೂ ಸಮಾಪನ ವರದಿ ಮತ್ತು ವೈರಿಂಗ್ ನಕ್ಷೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವುದು.
3. ಎಲ್ಲಾ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನು ಖಡ್ಗಾಯವಾಗಿ ಟಿ.ಎ. & ಕ್ಯೂ.ಸಿ ಯವರ ಮೂಲಕ ಪರೀಕ್ಷಿಸಿ ಅನುಮತಿ ಪಡೆದ ನಂತರ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಣೆಗೆ ಉಪಯೋಗಿಸುವುದು.
4. ಕಟ್ಟಡದ ಎತ್ತರ 15ಮೀ ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಇದ್ದರೆ, ನಿಯಮಾನುಸಾರ ವಿದ್ಯುತ್ ಪರಿವೀಕ್ಷಕರ ಅನುಮತಿಯನ್ನು ಪಡೆದು ಸ್ಥಾವರಗಳ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಸಲ್ಲಿಸುವುದು.
5. ಬಹುಮಹಡಿ ಕಟ್ಟಡದ ಎತ್ತರ 15ಮೀಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಸದರಿ ಕಟ್ಟಡಕ್ಕೆ ನಿರಾಕ್ಷೇಪಣಾ ಪತ್ರ ಪಡೆಯುವ ಸಲುವಾಗಿ ಅರ್ಜಿದಾರರು ರೂ. 5000/- ಪಾವತಿಸಬೇಕು.
6. ಸೆಸ್ಟ್ ಅಥವಾ ಇತರ ಎಸ್ಟಾಂ ಅನುಮೋದಿತ ಸರಬರಾಜುದಾರರಿಂದ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು, ತಪಾಸಣೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್‌ಗಳ ತಪಾಸಣೆ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ ಒದಗಿಸುವುದು.
7. ಎಲ್ಲಾ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳ ಗುಣಮಟ್ಟವು ISI standard specification ಅನುಸಾರ ಇರಬೇಕು ಮತ್ತು ಮಾರ್ಗ ಚಾಲನೆ ಮಾಡಿದ ದಿನದಿಂದ ಒಂದು ವರ್ಷದ ವರೆಗೆ ಅಳವಡಿಸಿದ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಕಾಮಗಾರಿ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಬಗ್ಗೆ ಖಾತರಿಯನ್ನು ನೀಡಬೇಕು.
8. ಮಾರ್ಗದ ಚಾಲನೆಯ ನಂತರ ಮಾರ್ಗ ಮತ್ತು ಉಪಯೋಗಿಸಿರುವ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು ಕಂಪನಿಯ ಸ್ವಾಮ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳಪಡುತ್ತದೆ.
9. ಮಾನ್ಯತೆ ಪಡೆದ ಕ್ಲಾಸ್-1 ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಂದ ಕಾಮಗಾರಿ ಕೈಗೊಳ್ಳುವುದು.
10. ಲಿಫ್ಟ್ ಸ್ಥಾವರಕ್ಕೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಪರಿವೀಕ್ಷಕರ ಅನುಮತಿ ಪಡೆದು ಸ್ಥಾವರಗಳ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಸಲ್ಲಿಸುವುದು.
11. ನಿಗಮದ ನಿಯಮಾನುಸಾರ ಸಂಪರ್ಕ ನೀಡುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸದರಿ ಸ್ಥಾವರಕ್ಕೆ ಅನ್ವಯಿಸುವ ಜಕಾತಿಯನ್ನು ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸೆಸ್ಟ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಜಾರಿಗೊಳಿಸುವವರು.
12. ಪ್ರಸ್ತಾವಿತ ಸ್ಥಾವರಕ್ಕೆ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಪ್ರಮಾಣದ ISD ಮತ್ತು ಇನ್ನಿತರ ಶುಲ್ಕವನ್ನು ಪಾವತಿಸಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ರವರಗಳು ಖಾತರಿ ಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಇಲ್ಲದಿದ್ದಲ್ಲಿ ಸಂಪರ್ಕ ನೀಡುವ ಮೊದಲು ಅರ್ಜಿದಾರರಿಂದ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಶುಲ್ಕಗಳನ್ನು ಪಾವತಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು.
13. ಉದ್ದೇಶಿತ ನಕಲಿ/ಸುಳ್ಳು ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಕಂಪನಿಯು ಸದರಿ ಸ್ಥಾವರದ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ಪೂರ್ವಾಗ್ರಹವಿಲ್ಲದೆ ಕಡಿತಗೊಳಿಸುವ ಹಕ್ಕು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ.

JTA
AAV 16/7/19

12