

ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು
ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ
(ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಸ್ವಾಮ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳಪಟ್ಟಿದೆ)
ಈ ಮತ್ತು ದಾ ಉಪವಿಭಾಗ,
ಹಾ.ಬಿ.ಸ.ನಿ.ನಿ. ಕುಶಾಲನಗರ-571234
Telephone No : 08276-274408



CHAMUNDESHWARI ELECTRICITY
SUPPLY CORPORATION LIMITED
(A Government of Karnataka Undertaking)
O & M Sub Division,
CESC, Kushalnagar-571234
Web site: www.cescmysore.org
E-mail ID : aeekushalnagar@gmail.com

Company Identity Number :- (CIN): U40109KA2004SGC035177

ಕ್ರಮಾಂಕ: ಸಕಾನಿಇಂ/ಹಿ.ಸ/ಕು.ಸ/2021-22/ 3403

ದಿನಾಂಕ :- 28-2-22

ಕರಾರು ಪತ್ರ ಸಮಾಪ್ತಿ ಗೊಳಿಸುವ ಸೂಚನೆ

ಶ್ರೀಮತಿ/ಶ್ರೀ ವಿನೋದ್ ತರ್ಮಲ್
ಮು|| ಕಿಗಾಲಿ ರೂಪೀಂಗ್
ಕೆ.ಎ.ಎ.ಡಿ.ಬಿ
ಸುಂದರನಗರ
ಮಾನ್ಯರೇ,

ವಿಷಯ: ಆರ್.ಆರ್.ಸಂಖ್ಯೆ KNHT39 ರ ಕರಾರು ಪತ್ರದ ಅವಧಿಯನ್ನು ಸಮಾಪ್ತಿಗೊಳಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

ತಾವು ನಿಗಮದ ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು ಕರಾರು ಪತ್ರದಲ್ಲಿರುವ ಷರತ್ತುಗಳನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡು ಮೇಲಿನ
ಆರ್.ಆರ್. ಸಂಖ್ಯೆಯ ತಮ್ಮ ಸ್ವಾವರಕ್ಕೆ ನಂಬರಿಗೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿರುವುದು ಸರಿಯಷ್ಟೆ.
ಆದರಲ್ಲಿರುವ ಷರತ್ತುಗಳೊಂದರಂತೆ ತಮ್ಮ ಆರ್.ಆರ್ ಸಂಖ್ಯೆಗೆ ಮೂರು ತಿಂಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅವಧಿಯವರೆಗೆ ವಿದ್ಯುತ್
ಸರಬರಾಜು ನಿಲುಗಡೆಯಾಗಿದ್ದರೆ ತಮಗೆ ನೋಟೀಸನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಈ ಕರಾರು ಪತ್ರವನ್ನು ಸಮಾಪ್ತಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು
ನಿಗಮಕ್ಕೆ ಅಧಿಕಾರವಿರುತ್ತದೆ ಎಂಬ ವಿಷಯ ತಮಗೂ ತಿಳಿದಿರುತ್ತದೆ.

ತಮ್ಮ ಸ್ವಾವರದಲ್ಲಿ 63502/- ಬಾಕಿ ಇದ್ದು ದಿನಾಂಕ. 02.01.22 ಇಂದ ಸ್ವಾವರದ ವಿದ್ಯುತ್
ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ಕಡಿತಗೊಳಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಕರಾರು ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ಷರತ್ತುಗಳೊಂದನ್ನು ತಾವು ಉಲ್ಲಂಘನೆ
ಮಾಡಿರುತ್ತೀರಿ.

ಆದುದರಿಂದ, ತಮಗೆ ಮೇಲಿನ ಆರ್.ಆರ್ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಸ್ವಾವರಕ್ಕೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜನ್ನು
ಮುಂದುವರಿಸುವ ಇಚ್ಛೆ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಬಾಕಿ ಇರುವ 63502/- ಮತ್ತು ಮೂರು ತಿಂಗಳ ಸೂಚನೆ ಅವಧಿಯ ಮಾಸಿಕ ಕನಿಷ್ಠ
6240/- ಒಟ್ಟು 63502/- ಗಳನ್ನು ಪಾವತಿ ಮಾಡುವಂತೆ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ತಪ್ಪಿದಲ್ಲಿ ಈ ಸೂಚನಾ ಪತ್ರದ ದಿನಾಂಕದಿಂದ
ಮೂರು ತಿಂಗಳ ನಂತರ ಅಂದರೆ ದಿನಾಂಕ 01.03.22 ತಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುವ ಕರಾರು ಪತ್ರದ ಅವಧಿಯು
ಸಮಾಪ್ತಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ಹಾಗೂ ಬಾಕಿ ಇರುವ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಬಡ್ತಿ ಇತರೆ ಮೊತ್ತಗಳೊಂದಿಗೆ ವಸೂಲು ಮಾಡಲು
ಪೂರ್ವಗ್ರಹವಿಲ್ಲದೆ ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸಲು ನಿಗಮಕ್ಕೆ ಹಕ್ಕಿರುತ್ತದೆಂದು ಈ ಮೂಲಕ ತಮಗೆ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಕರಾರು ಪತ್ರದ
ಅವಧಿಯು ಸಮಾಪ್ತಿಗೊಂಡ ನಂತರ ವಿದ್ಯುಚ್ಛಕ್ತಿ ಸರಬರಾಜು ನಿಗಮದ ನಿಯಮದ ಪ್ರಕಾರ ಸದರಿ ಸ್ವಾವರಕ್ಕೆ
ಯೋಸದಾಗಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ಪಡೆಯುವುದು. ಇಲ್ಲದಿದ್ದಲ್ಲಿ ನಿಗಮದವತಿಯಿಂದ ನಿರುಪಯುಕ್ತ ಸೇವಾ
ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನು ಯಾವ ಮುನ್ಸೂಚನೆಯೂ ಇಲ್ಲದೆ ಕಳಚಲಾಗುವುದು.

ತಮ್ಮ ವಿಧ್ಯುಕ್ತ

ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ಎ)
ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನೆ ಉಪವಿಭಾಗ
ಚಾ.ವಿ.ಸ.ನಿ.ನಿ., ಕುಶಾಲನಗರ
28/2/22

ನೋಂದಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ : ನಿಗಮ ಕಾರ್ಯಾಲಯ, ನಂ. 29, ವಿಜಯನಗರ, 2ನೇ ಹಂತ, ಹಿಂಕಲ್, ಮೈಸೂರು - 570017
Registered Office : Corporate Office, # 29, Vijayanagara, 2nd Stage, Hinkal, Mysuru - 570017

ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು
ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ
(ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಸ್ವಾಮ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳಪಟ್ಟಿದೆ)
ಈ ಮತ್ತು ಪಾ ಉಪವಿಭಾಗ,
ಜಾ.ವಿ.ಸ.ನಿ.ನಿ. ಕುಶಾಲನಗರ-571234
Telephone No : 08276-274408



CHAMUNDESHWARI ELECTRICITY
SUPPLY CORPORATION LIMITED
(A Government of Karnataka Undertaking)
O & M Sub Division,
CESC, Kushalnagar-571234
Web site: www.cescmysore.org
E-mail ID : aeekushalnagar@gmail.com

Company Identity Number :- (CIN): U40109KA2004SGC035177

ಕ್ರಮಾಂಕ: ಸಕಾನಿಇಂ/ಹಿ.ಸ/ಕು.ನ/2022-23/ 278

ದಿನಾಂಕ :- 21/4/22

ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ಬಿ)
ಎಲ್.ಟಿ/ಹೆಚ್.ಟಿ ರೇಷಿಂಗ್ ಉಪವಿಭಾಗ
ಜಾ.ವಿ.ಸ.ನಿ.ನಿ., ಮಡಿಕೇರಿ.

ಮಾನ್ಯರೇ,

ಬಿಷಯ :ಆರ್.ಆರ್ ಸಂಖ್ಯೆ **KNHT39** ಸ್ಥಾವರವನ್ನು ಧೀರ್ಘಕಾಲದಿಂದ ವಿದ್ಯುತ್
'ನಿಲುಗಡೆಗೊಳಿಸಿ ಕೊಂಡಿರುವುದರಿಂದ ಹೆಚ್.ಟಿ ರೇಷಿಂಗ್ ವರದಿ ಕೋರಿ.
ಉಲ್ಲೇಖ : 1 ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿಯವರ ವರದಿಯನ್ವಯ

ಈ ಮೇಲಿನ ಬಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ, ಕುಶಾಲನಗರ ಉಪವಿಭಾಗದ ಕೂಡಿಗೆ ಶಾಖಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ
ಒಳಪಟ್ಟ ಆರ್.ಆರ್ ಸಂಖ್ಯೆ **KNHT39** ಸ್ಥಾವರವನ್ನು ಶ್ರೀ ವಿನೋದ್ ತರ್ಮಲ್, ಮೆ|| ಕಿಗಾಲಿ ರೂಫಿಂಗ್ಸ್,
ಕೂಡ್ಲೂರು ರವರು ಉಲ್ಲೇಖ ಪತ್ರದನ್ವಯ ತಮ್ಮ ಸ್ಥಾವರವನ್ನು ಧೀರ್ಘಕಾಲದಿಂದ ವಿದ್ಯುತ್
ನಿಲುಗಡೆಗೊಳಿಸಿಕೊಂಡು ಬಾಕಿ ರೂ.81301/- ಪಾವತಿಸದೇ ಇರುವುದರಿಂದ, ಸದರಿ ಸ್ಥಾವರವನ್ನು ರೇವಣಿ
ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಮಾಡಲು ಮತ್ತು ಶಾಶ್ವತ ನಿಲುಗಡೆಗೊಳಿಸಲು ಹೆಚ್.ಟಿ ರೇಷಿಂಗ್ ಮಾತಿ ವರದಿ ನೀಡಬೇಕಾಗಿ
ಈ ಮೂಲಕ ಕೋರಲಾಗಿದೆ.

ತಮ್ಮ ವಿಶ್ವಾಸಿ,

ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಾಚಾರಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ಬಿ)
ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನೆ ಉಪವಿಭಾಗ
ಜಾ.ವಿ.ಸ.ನಿ.ನಿ, ಕುಶಾಲನಗರ.

ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು

ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ

(ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಸ್ವಾಮ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳಪಟ್ಟಿದೆ)

ಹೆಚ್.ಟಿ.ರೇಟಿಂಗ್ ಉಪ ವಿಭಾಗ,

ಚಾ.ವಿ.ಸ.ನಿ.ಸಿ, ಮಡಿಕೇರಿ.

Phone: 949598629



CHAMUNDESHWARI ELECTRICITY

SUPPLY COMPANY LIMITED

(A Government of Karnataka undertaking)

HT Rating Sub-Division

CESC, Madikeri

Web Site : www.cescmysore.org

Email ID: aeehtrmdkcesc@gmail.com

Company Identity Number (CIN):U40109KA2004SGC035177

No: AEE(E)/HTR/MDK/2021-22/ 524-28

Date: 30-05-2022

The Asst. Executive Engineer (Ele),
O&M Sub-Division, CESC,
Kushalnagar

Sir,

I wish to furnish here with the test results of the following H.T installation.

R.R. No.	Name and Address	Contract Demand	Nature of Industry	Reason for Rating	Date of PC Test	Previous Rated on	Date of Present Rating
KNHT-39	Vinod Tharmal, Kigalu Colour Roofing, Kudlur, Kushalnagar	30 KVA	Colour Roofing/ HT-2a	For permanent disconnection	23-02-11	02-12-21	30-05-2022

Seals	Cable Main	CT& PT	TVM MC	MD Reset	TVM TC	T.T.B.	Main Door
As Found	0939543	0939544	0939545	0939546	0939547	RRA07008	RRA07009
As Left	Retained	Retained	Retained	Retained	Retained	Retained	Retained

Name Plate Details:

	Make	Sl. No.	VA	Class	Ratio	Sys voltage
CT's	Paras	M/CT 013676, M/CT 013596, M/CT 013671	2.5	0.2	2.5/1 Amps	11KV
PT's	Paras	M/PT013120, M/PT013117, M/PT 013127	25	0.2	11000/√3/110/√3 V	11KV

Meter Details:

Make: L&T, ER 300P, 3 Phase, 4 Wire, 3X63.5Volts, 1 Amps, MF=1, Class : 0.2S. Pulse Rate:50000 for kWh & kVAh
Type (DLMS): MxxxxxxxCS, Sl.No: 20004878, Version : Cu ntd 19.04,SHD1F.70

Connected C.T. Ratio: 2.5/1 Amps

Connected P.T. Ratio: 11000/√3/110/√3 Volts

Multiplying Factor:(kWh, kVAh, kVAh, M.D. kVA)X 250 (Two hundred fifty)

PTsec volts : 60.23, 60.38, 60.82 Volts

C.T. Current : 0.035, 0.153, 0.124 Amps

Rated KW : 0.0033

Rated KVA : 0.0155

Rated PF : 0.217

METER READINGS:

CKWH	: 57.857	RMD	: 0.000
CKVARH Lead	: 184.196	RC	: 24
CKVAH	: 58.534	BMD	: 0.000
B ¹ KWH	: 57.856	CMD	: 0.384
RPF	: 1		
Date & Time	: 30/05; 12:47		

Note : Installation is in idle condition and No load for rating.

Yours faithfully,

Assistant Executive Engineer (Ele),
HT Rating, Sub-Division,
CESC, Madikeri.